

考查項目別運用表

考查項目 2. 施工状況 - I. 施工管理 (検査員) 完成

評価値 % = / 評価ランク

評 価	a	b	c	d	e
	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である	不適切である

評価配分 ポイント	削除	評価ポイント				項目に よらず d評価	項目に よらず e評価	評価対象項目
		5P	3P	2P	1P			
1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			契約約款第18条第1項第1号から5号に係わる設計図書の照査を行っていることが確認できる。
3	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			施工計画書に所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっていることが確認できる。
2	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			現場条件又は計画内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事着手前に変更計画書を提出していることが確認できる。
2	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			工事期間を通じて、施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致していることが確認できる。
1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			二次製品等の材料搬入時に外観確認が行われていることが確認できる。
1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			工事材料(二次製品・土砂・砕石等)の品質に影響が無いよう保管及び使用していることが確認できる。
1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			使用材料の品質証明及び写真等を整理していることが確認できる。
1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			仮設工事の施工方法及び設置状況が、施工計画書どおり施工されていることが確認できる。
1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			建設副産物の再利用等への取り組みを適切に行っていることが確認できる。
1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			施工体制台帳及び施工体系図を法令に沿った内容で的確に整備していることが確認できる。
1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			立会確認の手続きを事前に行っていることが確認できる。
1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			下請けに対する引き取り(完成)検査を書面で実施していることが確認できる。
2	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			工事の関係書類を不足なく簡潔に整理していることが確認できる。
3	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			検査時に現場代理人・主任技術者が立会し説明を行った。
1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			その他
						<input type="checkbox"/>		施工管理に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。
						<input type="checkbox"/>		施工管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。

評価配分
ポイント合計

・・・(B)

評価ポイント合計

・・・(A)

- 評価判断基準
- 評価値が90%以上 ・ ・ a
 - 評価値が80%以上90%未満 ・ ・ b
 - 評価値が60%以上80%未満 ・ ・ c
 - 評価値が60%未満 ・ ・ d

- ①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。
 ②削除の項目のある場合は、削除後の評価配分ポイント合計を母数として計算した比率(%) 計算の値で評価する。
 ③評価値 (%) = 評価ポイント合計 ((A)) / 評価配分ポイント合計 ((B))
 ④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

考查項目別運用表

考查項目	2. 施工状況 - I. 施工管理 (検査員) 中間
------	----------------------------

評価値 % = / 評価ランク

評価	a	b	c	d	e
	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である	不適切である

評価配分 ポイント	削除	評価ポイント				項目によらず d評価	項目によらず e評価	評価対象項目
		5P	3P	2P	1P			
1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			契約約款第18条第1項第1号から5号に係わる設計図書の照査を行っていることが確認できる。
3	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			施工計画書に所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したのとなっていることが確認できる。
2	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			現場条件又は計画内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事着手前に変更計画書を提出していることが確認できる。
2	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			工事期間を通じて、施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致していることが確認できる。
1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			二次製品等の材料搬入時に外観確認が行われていることが確認できる。
1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			工事材料(二次製品・土砂・砕石等)の品質に影響が無いよう保管及び使用していることが確認できる。
1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			使用材料の品質証明及び写真等を整理していることが確認できる。
1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			日常の出来形管理を設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っていることが確認できる。
1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			日常の品質管理を、設計図書に基づき適時及び的確に行っていることが確認できる。
1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			仮設工事の施工方法及び設置状況が、施工計画書どおり施工されていることが確認できる。
1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			施工区域(現場内及び資材置き場)、現場周辺の清掃、跡片付けが日常的に行われていることが確認できる。
1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			建設副産物の再利用等への取り組みを適切に行っていることが確認できる。
1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			施工体制台帳及び施工体系図を法令に沿った内容で的確に整備していることが確認できる。
1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			立会確認の手続きを事前に行っていることが確認できる。
2	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			工事の関係書類を不足なく簡潔に整理していることが確認できる。
3	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			検査時に現場代理人・主任技術者が立会し説明を行った。
1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			その他
						<input type="checkbox"/>		施工管理に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。
						<input type="checkbox"/>		施工管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。

評価配分
ポイント合計

・・・(B)

評価ポイント合計

・・・(A)

●評価判断基準

評価値が90%以上	・・・	a
評価値が80%以上90%未満	・・・	b
評価値が60%以上80%未満	・・・	c
評価値が60%未満	・・・	d

- ①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。
- ②削除項目のある場合は、削除後の評価配分ポイント合計を母数として計算した比率(%) 計算の値で評価する。
- ③評価値 (%) = 評価ポイント合計 ((A)) / 評価配分ポイント合計 ((B))
- ④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

考查項目別運用表

考查項目	3. 出来形及び出来ばえ。 - II. 品質 鋼橋工事 (検査員)							
評価値	<input type="text"/>	%	=	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	評価ランク	<input type="text"/>
評価	a	a'	b	b'	c	d	e	
	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ばらつき判断は別表第5参照						品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行なった。

削除	評価	項目によらず d評価	項目によらず e評価	評価対象項目
				●工場製作項目
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			鋼材の種類を、品質を証明する書類又は現物により照合していることが確認できる。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			溶接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			溶接作業にあたり、溶接材料の使用区分が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			溶接施工に係る施工計画書を提出していることが確認できる。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			孔空けによって生じたまくれが削り取られているなど、きめ細やかに製作していることが確認できる。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			欠陥部の発生が見られないことが確認できる。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			塗装作業にあたり、塗布面を十分に乾燥させて施工していることが確認できる。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			素地調整を行う場合、第1種ケレン後4時間以内に金属前処理塗装を実施していることが確認できる。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			塗料の空缶管理について、写真等で確実に空であることが確認できる。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			塗料の品質について出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			その他
				●架設関係
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			ボルトの締付確認が実施され、記録を保管していることが確認できる。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			ボルトの締付機及び測定機器のキャリブレーションを実施していることが確認できる。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			高力ボルトの締め付けを、中心から外側に向かっていくことが確認できる。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			高力ボルトの品質が、証明書で確認できる。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			支承の据付で、コンクリート面のチッピング及び仕上げ面に水切勾配がついていることが確認できる。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			架設にあたって、部材の応力と変形等を十分検討していることが確認できる。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			架設に用いる仮設備及び架設用機材について品質、性能が確保できる規模及び強度を有していることが確認できる。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			現場塗装部のケレン及び膜厚管理を適切に行っていることが確認できる。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			現場塗装において、温度、湿度、風速等の確認を行っていることが確認できる。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			その他
		<input type="checkbox"/>		品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。
			<input type="checkbox"/>	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行なった。

評価対象項目数	該当項目数
↑ (B)	↑ (A)

●評価判断基準					
		ばらつきで判断可能			□ ばらつきで判断不可能
		□ 50%以下	□ 80%以下	□ 80%を超える	
評価値	90%以上	a	a'	b	b
	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'
	60%以上75%未満	b	b'	c	c
	60%未満	b'	c	c	c

①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。

②削除項目のある場合は、削除後の評価対象項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。

③評価値 (%) = 該当項目数 ((A)) / 評価対象項目数 ((B))

④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

注 試験結果の打点数等が少なく、ばらつき判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。

考查項目別運用表

考查項目	3. 出来形及び出来ばえ. - II. 品質 舗装工事 (検査員)												
評価値	<input type="text"/>	%	=	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	評価ランク	<input type="text"/>					
評価	a		a'		b		b'		c		d		e
評価	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ばらつき判断は別表第5参照									品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。		品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行なった。	
削除	評価	項目によらず d評価	項目によらず e評価	評価対象項目									
				●路床・路盤工関係									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			設計図書に定められた試験方法でC B R 値を測定していることが確認できる。									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			施工区間全域にわたり、路床及び路盤工のブルーフローリングが監督職員立会のもと実施されていることが確認できる。									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			路床及び路盤工の密度管理が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			路盤の材料が、均一になるよう施工していることが確認できる。									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			安定処理した路盤(路床)の材料が、均一になるよう施工していることが確認できる。									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			路盤の施工に先立って、路床面、下層路盤工面の浮き石及び有害物を除去してから施工していることが確認できる。									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			締め固めにおいて、一層の仕上がり厚を規定値以下とし、各層ごとに締め固めて施工していることが確認できる。									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			路床盛土において、構造物の隣接箇所や狭い箇所における締め固めが、タンバ等の小型締め固め機械により施工していることが確認できる。									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			その他									
				●アスファルト舗装工関係									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			アスファルト混合物の品質が、配合設計及び試験練りの結果又は事前審査制度の証明書類により確認できる。									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			舗装工の施工にあたって、養生砂(余剰分)、浮き石などの有害物を除去していることが確認できる。									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			乳剤散布が、均一かつ適量で全面に施工されていることが確認できる。									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			プラントの出荷時、現場到着時、舗設時等において、アスファルト混合物の温度管理を記録していることが確認できる。									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			舗設後の交通開放が、定められた条件を満足していることが確認できる。									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			各層の継ぎ目の位置が、設計図書に定められた数値以上であることが確認できる。									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			縦継目及び横継目の位置が、施工計画書どおり実施していることが確認できる。									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			縦継目及び横継目、構造物との接合面の処理等が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			アスファルト混合物の運搬及び舗設にあたって、気象条件(天候・気温等)に配慮していることが確認できる。									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			密度が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			その他									
				●コンクリート舗装工関係									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質(強度・W/C、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			舗装工の施工にあたって、上層路盤面の養生砂(余剰分)、浮き石などの有害物を除去していることが確認できる。									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			運搬時間、打設方法及び養生方法が、施工条件及び気象条件に適しており、設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			材料が分離しないようコンクリートを敷均していることが確認できる。									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			チェアー及びタイヤを損傷などが発生しないよう保管していることが確認できる。									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			その他									

考查項目別運用表

考查項目 3. 出来形及び出来ばえ. - II. 品質 舗装工事 (検査員)																																				
評価値 <input type="text"/> % = <input type="text"/> / <input type="text"/> 評価ランク <input type="text"/>																																				
評 価	a	a´	b	b´	c	d	e																													
	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ばらつきの判断は別表第5参照					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行なった。																													
削除	評価	項目によらず d評価	項目によらず e評価	評価対象項目																																
		<input type="checkbox"/>		品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。																																
			<input type="checkbox"/>	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行なった。																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">評価対象項目数</td> <td style="width: 50%;">該当項目数</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↑ (B)</td> <td style="text-align: center;">↑ (A)</td> </tr> </table>		評価対象項目数	該当項目数	↑ (B)	↑ (A)																															
評価対象項目数	該当項目数																																			
↑ (B)	↑ (A)																																			
●評価判断基準 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">ばらつきで判断可能</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> ばらつきで判断不可能 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 50%以下</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 80%以下</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 80%を超える</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">評 価 値</td> <td style="text-align: center;">90%以上</td> <td style="text-align: center;">a</td> <td style="text-align: center;">a´</td> <td style="text-align: center;">b</td> <td style="text-align: center;">b</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">75%以上90%未満</td> <td style="text-align: center;">a´</td> <td style="text-align: center;">b</td> <td style="text-align: center;">b´</td> <td style="text-align: center;">b´</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60%以上75%未満</td> <td style="text-align: center;">b</td> <td style="text-align: center;">b´</td> <td style="text-align: center;">c</td> <td style="text-align: center;">c</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60%未満</td> <td style="text-align: center;">b´</td> <td style="text-align: center;">c</td> <td style="text-align: center;">c</td> <td style="text-align: center;">c</td> </tr> </table>									ばらつきで判断可能			<input type="checkbox"/> ばらつきで判断不可能	<input type="checkbox"/> 50%以下	<input type="checkbox"/> 80%以下	<input type="checkbox"/> 80%を超える	評 価 値	90%以上	a	a´	b	b	75%以上90%未満	a´	b	b´	b´	60%以上75%未満	b	b´	c	c	60%未満	b´	c	c	c
		ばらつきで判断可能			<input type="checkbox"/> ばらつきで判断不可能																															
		<input type="checkbox"/> 50%以下	<input type="checkbox"/> 80%以下	<input type="checkbox"/> 80%を超える																																
評 価 値	90%以上	a	a´	b	b																															
	75%以上90%未満	a´	b	b´	b´																															
	60%以上75%未満	b	b´	c	c																															
	60%未満	b´	c	c	c																															
①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ②削除項目のある場合は、削除後の評価対象項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%) = 該当項目数 ((A)) / 評価対象項目数 ((B)) ④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。																																				
注 試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。																																				

考查項目別運用表

考查項目	3. 出来形及び出来ばえ。 - II. 品質 法面工事 (検査員)							
評価値	<input type="text"/>	%	=	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	評価ランク	<input type="text"/>
評 価	a	a'	b	b'	c	d	e	
	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ばらつき判断は別表第5参照						品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行なった。
削除	評価	項目によらず d評価	項目によらず e評価	評価対象項目				
				●共 通				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			施工に際して、品質に害となる施工面の浮き石やゴミ等を除去してから施工していることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			アンカー、止め釘、スぺーサーなどが設計図書どおり施工されていることが確認できる。(公称径、強度、長さ、本数、バランス等)				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			現場養生が、設計図書の仕様を満足するように実施されていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			盛土の施工にあたり、法面の崩壊が起こらないよう湧水対策や締め固めを十分に行っていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			雨水による崩壊が起こらないように、排水対策を実施していることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			その他				
				●種子、客土、植生基材吹付工関係				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			土壌試験の結果を施工に反映していることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			ネットなどの境界に隙間が生じていないことが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			ネットなどが破損を生じていないことが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			吹き付け厚さが均等であることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			使用する材料の種類、品質、配合等が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			施工時期が定められた条件を満足していることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			その他				
				●コンクリート又はモルタル吹付工関係				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			使用する材料の種類、品質及び配合が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			伸縮目地の位置が、設計図書どおり施工されていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			金網が適正に施工されていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			金網が破損していないことが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			吸水性の吹付け面において、事前に吸水させてから施工していることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			吹付け厚さに応じて2層以上に分割して施工していることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			不良箇所が生じないように跳ね返り材料の処理を行っていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			法肩の吹付けにあたり、地山に沿って巻き込んで施工していることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			水抜パイプが設計図書どおり施工されていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			その他				
				●現場打法枠工関係(プレキャスト法枠工含む)				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			使用する材料の種類、品質及び配合が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			アンカーを設計図書どおりの長さで施工していることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			現場養生が、設計図書の仕様を満足するように実施されていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			枠内の排水処理が行われていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			枠内に空隙が無いことが確認できる。				

考查項目別運用表

考查項目	3. 出来形及び出来ばえ. - II. 品質 法面工事 (検査員)						
評価値	<input type="text"/>	%	=	<input type="text"/>	/ <input type="text"/>	評価ランク	<input type="text"/>
評 価	a	a´	b	b´	c	d	e
	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ばらつきの判断は別表第5参照					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行なった。
削除	評価	項目によらず d評価	項目によらず e評価	評価対象項目			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			層間に、はく離が無いことが確認できる。			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			不良箇所が生じないよう跳ね返り材料の処理を行っていることが確認できる。			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			水抜パイプが設計図書どおり施工されていることが確認できる。			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			その他			
		<input type="checkbox"/>		品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。			
			<input type="checkbox"/>	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行なった。			
評価対象項目数	該当項目数						
↑ (B)	↑ (A)						
● 評価判断基準							
評 価 値	ばらつきで判断可能				<input type="checkbox"/> ばらつきで 判断不可能		
		<input type="checkbox"/> 50%以下	<input type="checkbox"/> 80%以下	<input type="checkbox"/> 80%を超える			
	90%以上	a	a´	b		b	
	75%以上90%未満	a´	b	b´		b´	
	60%以上75%未満	b	b´	c		c	
60%未満	b´	c	c	c			

①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。
 ②削除項目のある場合は、削除後の評価対象項目数を母数として計算した比率(%) 計算の値で評価する。
 ③評価値 (%) = 該当項目数 ((A)) / 評価対象項目数 ((B))
 ④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

注 試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。

考查項目別運用表

考查項目	3. 出来形及び出来ばえ。 - II. 品質 基礎工事、地盤改良工事 (検査員)							
評価値	<input type="text"/>	%	=	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	評価ランク	<input type="text"/>
評 価	a	a [´]	b	b [´]	c	d	e	
	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ばらつきの判断は別表第5参照						品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行なった。
削除	評価	項目によらず d評価	項目によらず e評価	評価対象項目				
				●杭関係(コンクリート・鋼管・鋼管井筒・場所打・深礎等)				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			杭に損傷及び補修痕が無いことが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			既成杭の打止め管理の方法及び場所打杭の施工管理の方法が整備されており、その記録を整理していることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			杭頭処理において、杭本体を損傷していないことが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			水平度、鉛直度等が設計図書を満足していることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			溶接の品質管理に関して、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			支持地盤に達していることが、掘削深さ、掘削土砂等により確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			場所打杭について、トレミー管をコンクリート内に2m以上挿入して施工していることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			掘削深度、排出土砂、孔内水位の変動及び安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度並びに比重等が、設計図書を満足していることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			配筋、スパーサーの配置及びコンクリート打設等が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			ライナープレートの組み立てにあたり、偏心と歪みに配慮して施工していることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			裏込材注入の圧力などが施工記録により確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			強度確認、セメントミルクの比重管理などの品質に係わる事項の管理資料を整理していることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			その他				
				●地盤改良関係				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			改良材のバッチ管理記録が整理され、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			セメントミルクの比重、スラリー噴出量、強度等の管理資料を整理していることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			事前に土質試験を実施し、改良材の選定、必要添加量の設定等を行っていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			施工箇所が均一に改良されているとともに、十分な強度及び支持力を確保していることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			その他				
		<input type="checkbox"/>		品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。				
			<input type="checkbox"/>	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行なった。				
評価対象項目数	該当項目数							
↑ (B)	↑ (A)							
●評価判断基準								
評 価 値			ばらつきで判断可能			□	ばらつきで 判断不可能	
			□ 50%以下	□ 80%以下	□ 80%を超える			
	90%以上		a	a [´]	b	b		
	75%以上90%未満		a [´]	b	b [´]	b [´]		
	60%以上75%未満		b	b [´]	c	c		
60%未満		b [´]	c	c	c			

①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。
 ②削除項目のある場合は、削除後の評価対象項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。
 ③評価値 (%) = 該当項目数 ((A)) / 評価対象項目数 ((B))
 ④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

注 試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。

考查項目別運用表

考查項目	3. 出来形及び出来ばえ。 - II. 品質 土木・機械設備工事 (検査員)								
評価値	<input type="text"/>	%	=	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	評価ランク	<input type="text"/>	
評価	a	a [^]		b	b [^]		c	d	e
	優れている (評価値が90%以上)	bより優れている (評価値が80%以上90%未満)		やや優れている (評価値が70%以上80%未満)	cより優れている (評価値が60%以上70%未満)		他の評価に該当しない (評価値が50%以上60%未満)	評価値が50%未満、又は、品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行なった。
削除	評価	項目によらず d評価	項目によらず e評価	評価対象項目					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			材料、部品の品質照合の書類(現物照合)を整理し品質の確認ができる。					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			設備の機能及び性能が、承諾図書のとおり確保され、品質の確認ができる。					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			設計図書の仕様を踏まえた詳細設計を行い、承諾図書として提出していることが確認できる。					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			機器の機能及び性能に係わる成績書が整理され、品質の確認ができる。					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			溶接管理基準の品質管理項目について、品質管理書類を整理し品質の確認ができる。					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			塗装管理基準の品質管理項目について、品質管理書類を整理し品質の確認ができる。					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			操作制御設備について、操作スイッチや表示灯が承諾図書のとおり配置され、操作性に優れていることが確認できる。					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			操作制御設備の安全装置及び保護装置の機能・性能確認試験について、試験書類を整理し品質の確認ができる。					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			小配管、電気配線、配管が承諾図書のとおり敷設していることが確認できる。					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			設備の取扱説明書を工夫していることが確認できる。					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			完成図書(取扱説明書)に部品等の点検及び交換方法について、まとめていることが確認できる。					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			付属品の納品・保管等が不足なく行われていることが確認できる。					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			設備の構造や機器の配置が、点検又は交換頻度の高い部品等の交換作業を容易にできるよう工夫していることが確認できる。					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			二次コンクリートの配合試験及び試験練りを実施し、試験成績表にまとめていることが確認できる。					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			ボルト・アンカー等の設置が承諾図書のとおり施工されていることが確認できる。					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			バルブ類の平時の状況を示すラベルなどが見やすい状態で表示していることが確認できる。					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			計器類に運転時の適用範囲を見やすく表示していることが確認できる。					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			回転部や高温部等の危険箇所に表示又は防護をしていることが確認できる。					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			構造物の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			現地状況を勘案し、施工方法等についての提案を行うなど積極的に取り組んでいることが確認できる。					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			名板等を設置し、維持管理時への配慮が行われていることが確認できる。					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			その他					
		<input type="checkbox"/>		品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。					
			<input type="checkbox"/>	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行なった。					
評価対象項目数	該当項目数								
↑ (B)	↑ (A)								
<p>●評価判断基準</p> <p>評価値が90%以上 . . . a</p> <p>評価値が80%以上90%未満 . . . a[^]</p> <p>評価値が70%以上80%未満 . . . b</p> <p>評価値が60%以上70%未満 . . . b[^]</p> <p>評価値が50%以上60%未満 . . . c</p> <p>評価値が50%未満 . . . d</p>									
<p>①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</p> <p>②削除項目のある場合は、削除後の評価対象項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③評価値 (%) = 該当項目数 (A) / 評価対象項目数 (B)</p> <p>④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p>									

考查項目別運用表

考查項目	3. 出来形及び出来ばえ。 - II. 品質 建築工事(新築) (検査員)								
評価値	<input type="text"/>	%	=	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	評価ランク	<input type="text"/>	
評価	a	a´		b	b´		c	d	e
	優れている (評価値が90%以上)	bより優れている (評価値が80%以上90%未満)		やや優れている (評価値が70%以上80%未満)	cより優れている (評価値が60%以上70%未満)		他の評価に該当しない (評価値が50%以上60%未満)	評価値が50%未満、又は、品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行なった。
削除	評価	項目によらず d評価	項目によらず e評価	評価対象項目					
				●躯体工事					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			材料の仕様が材料承認、出荷証明等で確認できる。					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			品質計画による品質管理記録が整備され適切であることが確認できる。					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			設備工事等他工事について、調整が行われている。					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			工事写真、施工記録等において、設計図書を満足していることが確認できる。					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			関係諸基準等における材料の確認を行い、必要に応じて協議を行っている。					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			その他					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			その他					
				●仕上工事					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			材料の仕様が材料承認、出荷証明等で確認できる。					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			品質計画による品質管理記録が整備され適切であることが確認できる。					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			施工図等において、利用者に対して、使いやすさを考慮している。					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			設備工事等他工事について、調整が行われている。					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			工事写真、施工記録等において、設計図書を満足していることが確認できる。					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			関係諸基準等における材料の確認を行い、必要に応じて協議を行っている。					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			メンテナンスが容易に行えるよう管理資料の作成をしている。					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			その他					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			その他					
		<input type="checkbox"/>		品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。					
			<input type="checkbox"/>	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行なった。					
評価対象項目数	該当項目数								
↑ (B)	↑ (A)								
<p>●評価判断基準</p> <p>評価値が90%以上 . . . a</p> <p>評価値が80%以上90%未満 . . . a´</p> <p>評価値が70%以上80%未満 . . . b</p> <p>評価値が60%以上70%未満 . . . b´</p> <p>評価値が50%以上60%未満 . . . c</p> <p>評価値が50%未満 . . . d</p>									
<p>①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</p> <p>②削除項目のある場合は、削除後の評価対象項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③評価値 (%) = 該当項目数 ((A)) / 評価対象項目数 ((B))</p> <p>④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p>									

考查項目別運用表

考查項目 3. 出来形及び出来ばえ。 - II. 品質 建築工事(改修) (検査員)						
評価値	<input type="text"/>	%	=	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>
						評価ランク <input type="text"/>
評価	a	a [^]	b	b [^]	c	d
	優れている (評価値が90%以上)	bより優れている (評価値が80%以上90%未満)	やや優れている (評価値が70%以上80%未満)	cより優れている (評価値が60%以上70%未満)	他の評価に該当しない (評価値が50%以上60%未満)	評価値が50%未満、又は、品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。
削除	評価	項目によらず d評価	項目によらず e評価	評価対象項目		
				●躯体工事		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			材料の仕様が材料承認、出荷証明等で確認できる。		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			品質計画による品質管理記録が整備され適切であることが確認できる。		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			施工図等において、利用者に対して、使いやすさを考慮している。		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			設備工事等他工事について、調整が行われている。		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			工事写真、施工記録等において、設計図書を満足していることが確認できる。		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			関係諸基準等における材料の確認を行い、必要に応じて協議を行っている。		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			事前調査を行い、必要に応じて提案を行っている。		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			その他		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			その他		
				●仕上工事		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			材料の仕様が材料承認、出荷証明等で確認できる。		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			品質計画による品質管理記録が整備され適切であることが確認できる。		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			施工図等において、利用者に対して、使いやすさを考慮している。		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			設備工事等他工事について、調整が行われている。		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			工事写真、施工記録等において、設計図書を満足していることが確認できる。		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			関係諸基準等における材料の確認を行い、必要に応じて協議を行っている。		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			事前調査を行い、必要に応じて提案を行っている。		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			メンテナンスが容易に行えるよう管理資料の作成をしている。		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			その他		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			その他		
		<input type="checkbox"/>		品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。		
			<input type="checkbox"/>	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行なった。		
評価対象項目数	該当項目数					
↑ (B)	↑ (A)					
●評価判断基準 評価値が90%以上 . . . a 評価値が80%以上90%未満 . . . a [^] 評価値が70%以上80%未満 . . . b 評価値が60%以上70%未満 . . . b [^] 評価値が50%以上60%未満 . . . c 評価値が50%未満 . . . d						
①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ②削除項目のある場合は、削除後の評価対象項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%) = 該当項目数 (A) / 評価対象項目数 (B) ④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。						

考査項目別運用表

考査項目	3. 出来形及び出来ばえ。 - II. 品質 下水道、推進工事(薬液注入含む) (検査員)							
評価値	<input type="text"/>	%	=	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	評価ランク	<input type="text"/>
評 価	a	a'	b	b'	c	d	e	
	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ばらつき判断は別表第5参照						品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行なった。
削除	評価	項目によらず d評価	項目によらず e評価	評価対象項目				
				●推進工事				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			管材や埋戻材など材料が適正であり、写真や品質規格証明書が整備されていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			コンクリートの受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。(施工計画書で品質証明書とした場合は、後日に品質証明書により確認できる。)				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、締め時のバイブレーターの機種、養生方法等、適切に行っていることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む)				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			型枠、支保工の取り外し時のコンクリート強度が適正に管理されていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			掘削面を必要以上に深く掘削するなど基礎地盤を乱さず適正に管理されていることが確認できる。(ケーシング立坑等水中掘削を伴うものは除く)				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			掘削面、埋設物等に異常がないことが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			近接する埋設物等について、管理者と協議の上、試験掘、離隔確保、養生(吊防護・ガイドパイプ設置)が適正に行われていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			埋戻が適切に管理(転圧機械・仕上厚・密度・含水比・水替等)されていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			組立人孔の組立図が事前に提出され、部材の仕様(サイズ・規格等)に誤りがないことが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			組立人孔の施工(接合方法、可とう継手、ステップ、副管、蓋など)が適切に行われ、鉛直に立ち上げられていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			インバートが適切に施工されていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			管材料の保管管理が適切に行われている事が確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			事前ボーリングの結果が整理され、想定地盤と整合していることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			推進機の機能が土質に適合し、推進力のチェックなどが行われており、かつ安全であることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			管渠の接合(差込長・専用滑材・接合手順等)が適正に行われていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			推進滑材・掘削添加材の材料・数量が適正であることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			止水器が適切に設置されていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			裏込め注入材が適正であり、適切な配合のもと、施工計画量が注入されたことが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			鞘管方式の場合、本管据付に係るスペーサーの配置等が適正であり、中込材が適切な配合のもと完全に充填されたことが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			鋼製及びSUSカラー、ゴム輪などの継ぎ手材料が適正で、かつ管口が破損してないことが確認できる。(TVカメラ調査結果も含む。)				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			沿道の地盤高さ等を事前に調査し、事後調査によって影響がないことが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			使用機器のキャリブレーションが行われていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			路面本復旧が適切(材料・仕上厚・密度等)に行われていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			路面仮復旧の日々の管理が良好に行われていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			矢板・ケーシング・ライナープレートの設置が適切(施工計画との整合、地山との隙間処理(裏込め等))であることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			その他				
				●薬液注入工事				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			材料の品質規格証明書が整備されていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			薬液注入(速度・圧力・注入量・ゲルタイム等)の管理が適正に行われていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			注入材料について搬入量、残数量により使用量の確認(入荷・空袋・空缶確認)ができる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			注入効果の確認(フェノールフタレイン反応や土質試験等)が行われていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			薬液等注入による影響を防止するための水質調査について位置・時期・方法を協議のうえ監視体制が確立されていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			その他				

考查項目別運用表

考查項目	3. 出来形及び出来ばえ。 Ⅱ. 品質 下水道、推進工事(薬液注入含む) (検査員)									
評価値	<input type="text"/>	%	=	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	評価ランク	<input type="text"/>		
評 価	a	a´			b	b´		c	d	e
	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ばらつきの判断は別表第5参照						品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。		品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行なった。	
削除	評価	項目によらず d評価	項目によらず e評価	評価対象項目						
		<input type="checkbox"/>		品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。						
			<input type="checkbox"/>	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行なった。						
評価対象項目数		該当項目数								
↑ (B)		↑ (A)								
●評価判断基準										
		ばらつきで判断可能			<input type="checkbox"/> ばらつきで判断不可能					
		<input type="checkbox"/> 50%以下	<input type="checkbox"/> 80%以下	<input type="checkbox"/> 80%を超える						
評価値	90%以上	a	a´	b	b					
	75%以上90%未満	a´	b	b´	b´					
	60%以上75%未満	b	b´	c	c					
	60%未満	b´	c	c	c					

①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。
 ②削除項目のある場合は、削除後の評価対象項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。
 ③評価値(%) = 該当項目数(A) / 評価対象項目数(B)
 ④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

注 試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。

考査項目別運用表

考査項目	3. 出来形及び出来ばえ。 - II. 品質 下水道、シールド工事(薬液注入含む) (検査員)							
評価値	<input type="text"/>	%	=	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	評価ランク	<input type="text"/>
評 価	a	a'	b	b'	c	d	e	
	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ばらつき判断は別表第5参照						品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行なった。
削除	評価	項目によらず d評価	項目によらず e評価	評価対象項目				
				●シールド工事				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			管材や埋め戻し材料などが適正であり、写真や品質規格証明書が整備されている。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質(強度・W/C、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			コンクリートの受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。(施工計画書で品質証明書とした場合は、後日に品質証明書により確認できる。)				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、締め時のパイプレーターの機種、養生方法等、適切に行っていることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む)				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			型枠、支保工の取り外し時のコンクリート強度が適正に管理されていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			コンクリート打設までの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			鉄筋の組立・加工が適正であることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			スペーサーの材質が適正で、品質が確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			スペーサーを適切に配置し、鉄筋のかぶり確保していることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			掘削面を必要以上に深く掘削するなど基礎地盤を乱さず適正に管理されていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			立坑基礎地盤面の地耐力試験が行われており、適正に管理されていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			事前ボーリングの結果が整理され、想定地盤と整合していることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			掘削面、埋設物等に異常がないことが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			埋戻が適切に管理(転圧機械・仕上厚・密度・含水比・水替等)されていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			組立人孔の組立図が事前に提出され、部材の仕様(サイズ・規格等)に誤りがないことが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			組立人孔の施工(接合方法、可とう継手、ステップ、副管、蓋など)が適切に行われ、鉛直に立ち上げられていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			インバートが適切に施工されていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			シールドマシンの機能が土質や施工条件に適合し、承認規格であることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			一次覆工時におけるシールド材の貼付、セグメントの組み立てが適切に行われていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			掘削土量と推進量のバランスが適切であることが確認できる(該当する掘削工法のみ)。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			漏水防止工が適切に行われていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			切羽等への薬液注入材が適正であり、適切な注入率のもと、施工計画量が注入されたことが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			裏込め注入材が適正であり、適切な配合のもと、掘進と同時にしくは即時に設計注入量施工計画量が注入されたことが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			二次覆工時における型枠(セントル)の組み立てが適切に行われていること、また覆工厚が確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			シールド機の機能が土質に適合し、かつ掘進力のチェックなどが行われており、安全であることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			管渠の基準高、水平変位が日々管理されており、異常値がないことが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			沿道の地盤高さ等を事前に調査し、事後調査によって影響がないことが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			使用機器のキャリブレーションが行われていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			路面本復旧が適切(材料・仕上厚・密度等)に行われていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			路面仮復旧の日々の管理が良好に行われていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			矢板・ケーシング・ライナープレートの設置が適切(施工計画との整合、地山との隙間処理(裏込め等))であることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			その他				

考查項目別運用表

考查項目	3. 出来形及び出来ばえ。 - II. 品質 下水道、シールド工事(薬液注入含む) (検査員)
------	---

評価値 % = / 評価ランク

評価	a	a´	b	b´	c	d	e
	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ばらつきの判断は別表第5参照					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行なった。

削除	評価	項目によらず d評価	項目によらず e評価	評価対象項目
				●薬液注入工事
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			材料の品質規格証明書が整備されていることが確認できる。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			薬液注入(速度・圧力・注入量・ゲルタイム等)の管理が適正に行われていることが確認できる。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			注入材料について搬入量、残数量により使用量の確認(入荷・空袋・空缶確認)ができる。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			注入効果の確認(フェノールフタレイン反応や土質試験等)が行われていることが確認できる。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			薬液等注入による影響を防止するための水質調査について位置・時期・方法を協議のうえ監視体制が確立されていることが確認できる。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			その他
		<input type="checkbox"/>		品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。
			<input type="checkbox"/>	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行なった。

評価対象項目数	該当項目数
↑ (B)	↑ (A)

●評価判断基準					
		ばらつきで判断可能			<input type="checkbox"/> ばらつきで判断不可能
		<input type="checkbox"/> 50%以下	<input type="checkbox"/> 80%以下	<input type="checkbox"/> 80%を超える	
評価値	90%以上	a	a´	b	b
	75%以上90%未満	a´	b	b´	b´
	60%以上75%未満	b	b´	c	c
	60%未満	b´	c	c	c

- ①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。
- ②削除項目のある場合は、削除後の評価対象項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。
- ③評価値 (%) = 該当項目数 ((A)) / 評価対象項目数 ((B))
- ④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

注 試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。

考査項目別運用表

考査項目	3. 出来形及び出来ばえ。 - II. 品質 上水道工事 (検査員)							
評価値	<input type="text"/>	%	=	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	評価ランク	<input type="text"/>
評 価	a	a´	b	b´	c	d	e	
	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ばらつき判断は別表第5参照						品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行なった。
削除	評価	項目によらず d評価	項目によらず e評価	評価対象項目				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			仕様書等で定められている品質管理が実施されていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			掘削面を過掘することなく、施工基面が平滑に仕上げられている。また、転石があれば除去していることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			管材や埋戻材などの材料が適正であり、写真や品質規格証明書が整備されていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			埋戻が適切に管理(転圧機械・仕上厚・密度・含水比・水替等)されていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			管継手部の締め付けトルク、胴付間隔、融着手順等の管理(チェックシート)を行い施工されていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			切管部において規定どおり加工されていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			離脱防止金具が規定どおり設置されていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			埋設されている占用施設との隔離が確保されていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			管明シテープ・ポリスリーブが規定どおり施工されていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			埋設シートが規定どおり設置されていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			BOX・弁類等が規定どおりに施工されていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			管内への土砂等の侵入防止対策が施されていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			工事用材料が適切に保管されていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			水圧試験により規定の水密性が確保されていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			添架工事において、鉄筋探査などの調査を行い、アンカーが適正な位置に施工されていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			路面本復旧が適切(材料・仕上厚・密度等)に行われていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			路面仮復旧の日々の管理が良好に行われていることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			矢板の設置が適切(施工計画との整合、地山との隙間処理(裏込め等))であることが確認できる。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			その他				
		<input type="checkbox"/>		品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。				
			<input type="checkbox"/>	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行なった。				
評価対象項目数	該当項目数							
↑(B)	↑(A)							
●評価判断基準								
評 価 値	ばらつきで判断可能							
			<input type="checkbox"/> 50%以下	<input type="checkbox"/> 80%以下	<input type="checkbox"/> 80%を超える			<input type="checkbox"/> ばらつきで判断不可能
	90%以上		a	a´	b			b
	75%以上90%未満		a´	b	b´			b´
	60%以上75%未満		b	b´	c			c
60%未満		b´	c	c			c	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</p> <p>②削除項目のある場合は、削除後の評価対象項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③評価値(%) = 該当項目数((A)) / 評価対象項目数((B))</p> <p>④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p> </div>								
注 試験結果の打点数等が少なく、ばらつき判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。								

考査項目別運用表

考査項目 3. 出来形及び出来ばえ。 - III. 出来ばえ (検査員)

評価 =

工種	評価	a	b	c	d
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
<input type="checkbox"/> コンクリート構造物工事 <input type="checkbox"/> 砂防構造物工事 <input type="checkbox"/> 海岸工事 <input type="checkbox"/> トンネル工事	<input type="checkbox"/>	コンクリート構造物の表面にジャンカがなく、密実で空気アバタも少ない。			●判断基準 該当項目 6 項目以上・・・ a 該当項目 5 項目・・・ b 該当項目 4 項目・・・ c 該当項目 3 項目以下・・・ d
	<input type="checkbox"/>	コンクリート構造物の仕上げ点検が行われている。(セバ穴の埋め忘れ、詰めモルタルの浮き上がり、釘・番線がない)			
	<input type="checkbox"/>	コンクリート構造物の通りが良い。(型枠の目違い・目地の飛び出しがない)			
	<input type="checkbox"/>	天端仕上げ、面取り、端部仕上げ等が良い。			
	<input type="checkbox"/>	クラックが無い。			
	<input type="checkbox"/>	漏水が無い。			
	<input type="checkbox"/>	全体的な美観が良い。			
<input type="checkbox"/> 土工事 (盛土・堤防等工事)	<input type="checkbox"/>	規定された勾配が確保されている。			●判断基準 該当項目 5 項目以上・・・ a 該当項目 4 項目・・・ b 該当項目 3 項目・・・ c 該当項目 2 項目以下・・・ d
	<input type="checkbox"/>	法面の仕上げが良い。			
	<input type="checkbox"/>	通りが良い。			
	<input type="checkbox"/>	天端及び端部の仕上げが良い。			
	<input type="checkbox"/>	構造物へのすりつけなどが良い。			
	<input type="checkbox"/>	全体的な美観が良い。			
<input type="checkbox"/> 切土工事	<input type="checkbox"/>	規定された勾配が確保されている。			●判断基準 該当項目 5 項目以上・・・ a 該当項目 4 項目・・・ b 該当項目 3 項目・・・ c 該当項目 2 項目以下・・・ d
	<input type="checkbox"/>	切土法面の施工にあたって、法面の浮き石が除去されているなど、適切に施工されている。			
	<input type="checkbox"/>	法面勾配の変化部について、干渉部を設けるなど適切に施工されている。			
	<input type="checkbox"/>	滞水などによる施工面の損傷が発生しないよう処理が行われている。			
	<input type="checkbox"/>	関係構造物等との取り合いが設計図書を満足するよう施工されている。			
	<input type="checkbox"/>	全体的な美観が良い。			
<input type="checkbox"/> 護岸・根固・水制工事	<input type="checkbox"/>	通りが良く、流水に対する考慮が出来ている。			●判断基準 該当項目 5 項目以上・・・ a 該当項目 4 項目・・・ b 該当項目 3 項目・・・ c 該当項目 2 項目以下・・・ d
	<input type="checkbox"/>	材料のかみ合わせが良い。			
	<input type="checkbox"/>	クラックが無い。			
	<input type="checkbox"/>	天端及び端部の仕上げが良い。			
	<input type="checkbox"/>	既設構造物とのすり付けが良い。			
	<input type="checkbox"/>	全体的な美観が良い。			
<input type="checkbox"/> 鋼橋工事	<input type="checkbox"/>	表面に補修箇所が無い。			●判断基準 該当項目 4 項目以上・・・ a 該当項目 3 項目・・・ b 該当項目 2 項目・・・ c 該当項目 1 項目以下・・・ d
	<input type="checkbox"/>	部材表面に傷及び錆が無い。			
	<input type="checkbox"/>	溶接に均一性がある。			
	<input type="checkbox"/>	塗装に均一性がある。			
	<input type="checkbox"/>	全体的な美観が良い。			
<input type="checkbox"/> 地すべり防止工事	<input type="checkbox"/>	地山との取り合いがよい。			●判断基準 該当項目 3 項目以上・・・ a 該当項目 2 項目・・・ b 該当項目 1 項目・・・ c 該当項目なし・・・ d
	<input type="checkbox"/>	天端、端部の仕上げが良い。			
	<input type="checkbox"/>	施工管理記録などから不可視部分の出来ばえの良さが伺える。			
	<input type="checkbox"/>	全体的な美観が良い。			

考査項目別運用表

考査項目 3. 出来形及び出来ばえ。 - III. 出来ばえ (検査員)

評価 =

工種	評価	a	b	c	d
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
<input type="checkbox"/> 舗装工事	<input type="checkbox"/>	舗装の平坦性が良い。			●判断基準 該当項目5項目以上・・・a 該当項目4項目・・・b 該当項目3項目・・・c 該当項目2項目以下・・・d
	<input type="checkbox"/>	ヘアクラックがなく、表面仕上げが良い。			
	<input type="checkbox"/>	端部処理が良い。			
	<input type="checkbox"/>	構造物へのすりつけ等が良い。			
	<input type="checkbox"/>	雨水処理が良い。			
	<input type="checkbox"/>	全体的な美観が良い。			
<input type="checkbox"/> 法面工事	<input type="checkbox"/>	通りが良い。			●判断基準 該当項目3項目以上・・・a 該当項目2項目・・・b 該当項目1項目・・・c 該当項目なし・・・d
	<input type="checkbox"/>	植生、吹付等の状態が均一である。			
	<input type="checkbox"/>	端部処理が良い。			
	<input type="checkbox"/>	全体的な美観が良い。			
<input type="checkbox"/> 基礎工事 (地盤改良等を含む)	<input type="checkbox"/>	土工関係の仕上げが良い。			●判断基準 該当項目3項目以上・・・a 該当項目2項目・・・b 該当項目1項目・・・c 該当項目なし・・・d
	<input type="checkbox"/>	通りが良い。			
	<input type="checkbox"/>	端部及び天端の仕上げが良い。			
	<input type="checkbox"/>	施工管理記録などから不可視部分の出来ばえの良さが伺える。			
		※地盤改良のみの場合は整地状況を含め総合的に評価する。			
<input type="checkbox"/> コンクリート橋上部工事	<input type="checkbox"/>	コンクリート構造物の表面の仕上げが良い。			●判断基準 該当項目5項目以上・・・a 該当項目4項目・・・b 該当項目3項目・・・c 該当項目2項目以下・・・d
	<input type="checkbox"/>	コンクリート構造物の通りが良い。			
	<input type="checkbox"/>	橋面の仕上げが良い。			
	<input type="checkbox"/>	天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。			
	<input type="checkbox"/>	クラックが無い。			
	<input type="checkbox"/>	全体的な美観が良い。			
<input type="checkbox"/> 塗装工事 (工場塗装は除く)	<input type="checkbox"/>	塗装の均一性が良い。			●判断基準 該当項目4項目以上・・・a 該当項目3項目・・・b 該当項目2項目・・・c 該当項目1項目以下・・・d
	<input type="checkbox"/>	塗装面にはけ目やたれがなく、細部まできめ細かな施工がされている。			
	<input type="checkbox"/>	補修箇所が無い。			
	<input type="checkbox"/>	ケレンの施工状況が良好であり、表面の仕上げに透け・膨れなく滑らかである。			
	<input type="checkbox"/>	全体的な美観が良い。			
<input type="checkbox"/> 公園・植栽工事	<input type="checkbox"/>	樹木に傷、折れがない。			●判断基準 該当項目4項目以上・・・a 該当項目3項目・・・b 該当項目2項目・・・c 該当項目1項目以下・・・d
	<input type="checkbox"/>	支柱の取り付けがきめ細かく施工されている。			
	<input type="checkbox"/>	支柱の取り付けが堅固である。			
	<input type="checkbox"/>	水はけよく地均し転圧され、植地(芝地含む。)の仕上げが良い。(雑草処理含む。)			
	<input type="checkbox"/>	全体的な美観が良い。			

考查項目別運用表

考查項目	3. 出来形及び出来ばえ。 - III. 出来ばえ (検査員)
------	---------------------------------

評価 =

工種	評価	a	b	c	d
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
<input type="checkbox"/> 防護柵（網）工事	<input type="checkbox"/>	通りが良い。			●判断基準 該当項目5項目以上・・・a 該当項目4項目・・・b 該当項目3項目・・・c 該当項目2項目以下・・・d
	<input type="checkbox"/>	端部処理が良い。			
	<input type="checkbox"/>	部材表面に傷及び錆が無い。			
	<input type="checkbox"/>	既設構造物等とのすりつけが良い。			
	<input type="checkbox"/>	きめ細やかに施工されている。			
	<input type="checkbox"/>	全体的な美観が良い。			
<input type="checkbox"/> 標識工事	<input type="checkbox"/>	設置位置に配慮がある。			●判断基準 該当項目4項目以上・・・a 該当項目3項目・・・b 該当項目2項目・・・c 該当項目1項目以下・・・d
	<input type="checkbox"/>	標識板の向き並びに角度及びその支柱の直立性が良い。			
	<input type="checkbox"/>	標識板の支柱に変色が無い。			
	<input type="checkbox"/>	支柱基礎が入念に施工されている。			
<input type="checkbox"/> 区画線工事	<input type="checkbox"/>	塗料の塗布が均一である。			●判断基準 該当項目4項目以上・・・a 該当項目3項目・・・b 該当項目2項目・・・c 該当項目1項目以下・・・d
	<input type="checkbox"/>	視認性が良い。			
	<input type="checkbox"/>	接着状態が良い。			
	<input type="checkbox"/>	施工前の清掃が入念に実施されている。			
	<input type="checkbox"/>	全体的な美観が良い。			
<input type="checkbox"/> 電線共同工事	<input type="checkbox"/>	歩道及び車道の舗装(仮復旧舗装含む)の勾配が適切で、有害な段差が無く平坦性が確保されている。			●判断基準 該当項目3項目以上・・・a 該当項目2項目・・・b 該当項目1項目・・・c 該当項目なし・・・d
	<input type="checkbox"/>	プレキャストコンクリートブロックの蓋に、がたつきや不要な隙間が生じていない。			
	<input type="checkbox"/>	施工管理記録などから、不可視部分の出来映えの良さが伺える。			
	<input type="checkbox"/>	全体的な美観が良い。			
<input type="checkbox"/> 機械設備工事 (土木)	<input type="checkbox"/>	主設備、関連設備及び操作制御設備が全体的に統制されており、運転操作が良い。			●判断基準 該当項目5項目以上・・・a 該当項目4項目・・・b 該当項目3項目・・・c 該当項目2項目以下・・・d
	<input type="checkbox"/>	きめ細かな施工がなされている。			
	<input type="checkbox"/>	土木構造物、既設設備等とのすりつけが良い。			
	<input type="checkbox"/>	溶接、塗装、組立等にあたって、細部に渡る配慮がなされている。			
	<input type="checkbox"/>	メンテナンスが容易に行えるよう施工に関して配慮されている。			
	<input type="checkbox"/>	全体的な美観が良い。			
<input type="checkbox"/> 機械設備工事 (建築)	<input type="checkbox"/>	関連設備及び操作・制御設備が全体的に統制されており、運転操作性が配慮されている。			●判断基準 該当項目5項目以上・・・a 該当項目4項目・・・b 該当項目3項目・・・c 該当項目2項目以下・・・d
	<input type="checkbox"/>	建築物、設備等との取付け状態が良い。			
	<input type="checkbox"/>	使用者に対する使い勝手、安全及び環境への配慮が適切である。			
	<input type="checkbox"/>	溶接、塗装、組立等にあたって、細部において配慮され、キズ等がない。			
	<input type="checkbox"/>	メンテナンスが容易に行えるよう施工に関して配慮されている。			
	<input type="checkbox"/>	全体的な美観が良い。			

考査項目別運用表

考査項目 3. 出来形及び出来ばえ。 - III. 出来ばえ (検査員)

評価 =

工種	評価	a	b	c	d
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
□ 電気設備工事	<input type="checkbox"/>	関連設備及び操作・制御設備が全体的に統制されており、運転操作性が配慮されている。			●判断基準 該当項目5項目以上・・・a 該当項目4項目・・・b 該当項目3項目・・・c 該当項目2項目以下・・・d
	<input type="checkbox"/>	建築物、設備等との取付け状態が良い。			
	<input type="checkbox"/>	使用者に対する使い勝手、安全及び環境への配慮が適切である。			
	<input type="checkbox"/>	溶接、塗装、組立等にあたって、細部において配慮され、キズ等がない。			
	<input type="checkbox"/>	メンテナンスが容易に行えるよう施工に関して配慮されている。			
	<input type="checkbox"/>	全体的な美観が良い。			
□ 通信・受変電設備工事	<input type="checkbox"/>	関連設備及び操作・制御設備が全体的に統制されており、運転操作性が配慮されている。			●判断基準 該当項目5項目以上・・・a 該当項目4項目・・・b 該当項目3項目・・・c 該当項目2項目以下・・・d
	<input type="checkbox"/>	建築物、設備等との取付け状態が良い。			
	<input type="checkbox"/>	使用者に対する使い勝手、安全及び環境への配慮が適切である。			
	<input type="checkbox"/>	溶接、塗装、組立等にあたって、細部において配慮され、キズ等がない。			
	<input type="checkbox"/>	メンテナンスが容易に行えるよう施工に関して配慮されている。			
	<input type="checkbox"/>	全体的な美観が良い。			
□ 建築工事 (新築工事)	<input type="checkbox"/>	きめ細かな施工がなされ、取合いの納まりや端部までの仕上りが良い。			●判断基準 該当項目4項目以上・・・a 該当項目3項目・・・b 該当項目2項目・・・c 該当項目1項目以下・・・d
	<input type="checkbox"/>	関連工事との調整がなされ、全体に調和した仕上げである。			
	<input type="checkbox"/>	使い勝手や使用者の安全に対する配慮が適切である。			
	<input type="checkbox"/>	仕上りの状態が良好で色調が均一で色むら等がない。			
	<input type="checkbox"/>	外構を含め全体的な美観が良好である。			
□ 建築工事 (改修工事)	<input type="checkbox"/>	きめ細かな施工がなされ、取合いの納まりや端部までの仕上りが良い。			●判断基準 該当項目3項目以上・・・a 該当項目2項目・・・b 該当項目1項目・・・c 該当項目なし・・・d
	<input type="checkbox"/>	関連工事との調整がなされ、全体に調和した仕上げである。			
	<input type="checkbox"/>	使い勝手や使用者の安全に対する配慮が適切である。			
	<input type="checkbox"/>	仕上りの状態が良好で色調が均一で色むら等がない。			
□ 圃場整備工事	<input type="checkbox"/>	表土に雑物等の混入がない。			●判断基準 該当項目5項目以上・・・a 該当項目4項目・・・b 該当項目3項目・・・c 該当項目2項目以下・・・d
	<input type="checkbox"/>	表土が均平に仕上がっている。			
	<input type="checkbox"/>	畦畔の仕上げが良い。			
	<input type="checkbox"/>	道路の路面・法面の仕上げが良い。			
	<input type="checkbox"/>	構造物との取り付け、通りが良い。			
	<input type="checkbox"/>	全体的に美観が良い。			
□ 下水道工事 (開削工事)	<input type="checkbox"/>	管渠のとおりが良く、水溜りがない。			●判断基準 該当項目5項目以上・・・a 該当項目4項目・・・b 該当項目3項目・・・c 該当項目2項目以下・・・d
	<input type="checkbox"/>	管内の清掃状況が良好である。			
	<input type="checkbox"/>	人孔内の仕上げが良く、漏水が無い。			
	<input type="checkbox"/>	舗装の平坦性が良く、人孔蓋等へのすり付けが良い。			
	<input type="checkbox"/>	人孔蓋に汚れ、錆等が付着していない。			
	<input type="checkbox"/>	全体的な美観が良い。			

考査項目別運用表

考査項目	3. 出来形及び出来ばえ。 - III. 出来ばえ (検査員)
------	---------------------------------

評価 =

工種	評価	a	b	c	d
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
<input type="checkbox"/> 下水道工事 (推進工事)	<input type="checkbox"/>	管渠のとおりが良く、水溜りがない			●判断基準 該当項目6項目以上・・・a 該当項目5項目・・・b 該当項目4項目・・・c 該当項目3項目以下・・・d
	<input type="checkbox"/>	管内の清掃状況が良好である。			
	<input type="checkbox"/>	人孔内の仕上げが良く漏水が無い。			
	<input type="checkbox"/>	管渠や人孔に破損・クラックがない。			
	<input type="checkbox"/>	舗装の平坦性が良く、人孔蓋等へのすり付けが良い。			
	<input type="checkbox"/>	人孔蓋に汚れ、錆等が付着していない。			
	<input type="checkbox"/>	全体的な美観が良い。			
<input type="checkbox"/> 下水道工事 (シールド工事)	<input type="checkbox"/>	人孔内の仕上げが良く漏水が無い。			●判断基準 該当項目6項目以上・・・a 該当項目5項目・・・b 該当項目4項目・・・c 該当項目3項目以下・・・d
	<input type="checkbox"/>	一次覆工時において、とおり、仕上げ等が良いことが確認できる。			
	<input type="checkbox"/>	セグメントや人孔に破損・クラックがない。			
	<input type="checkbox"/>	舗装の平坦性が良く、人孔蓋等へのすり付けが良い。			
	<input type="checkbox"/>	人孔蓋に汚れ、錆等が付着していない。			
	<input type="checkbox"/>	漏水が無い。			
	<input type="checkbox"/>	全体的な美観が良い。			
<input type="checkbox"/> 下水道工事 (薬液注入工事)	<input type="checkbox"/>	施工管理記録等から不可視部分の出来栄の良さが伺える。			●判断基準 該当項目4項目以上・・・a 該当項目3項目・・・b 該当項目2項目・・・c 該当項目1項目以下・・・d
	<input type="checkbox"/>	埋設物等への影響がない。			
	<input type="checkbox"/>	水質調査結果等により他への影響がない。			
	<input type="checkbox"/>	仕戻し工等について細部への配慮が良い。			
	<input type="checkbox"/>	近接する構造物等に影響がない。			
		※推進工事又はシールド工事と同時施工の場合、総合的に判断する。			
<input type="checkbox"/> 下水道工事 (マンホール上部改築工事)	<input type="checkbox"/>	マンホール内に落下した土砂・コンクリート殻等が適切に撤去されている。			●判断基準 該当項目4項目以上・・・a 該当項目3項目・・・b 該当項目2項目・・・c 該当項目1項目以下・・・d
	<input type="checkbox"/>	人孔内・蓋の清掃が行われている。			
	<input type="checkbox"/>	既設舗装及び人孔蓋等へのすり付けが良い。			
	<input type="checkbox"/>	マンホール蓋のがたつきがない。			
	<input type="checkbox"/>	全体的な美観が良い。			
<input type="checkbox"/> 下水道工事 (管・マンホール更正工事)	<input type="checkbox"/>	管渠のとおりが良く、水溜りがない。			●判断基準 該当項目5項目以上・・・a 該当項目4項目・・・b 該当項目3項目・・・c 該当項目2項目以下・・・d
	<input type="checkbox"/>	既設の管・マンホールと更生部材との隙間充填が良好である。			
	<input type="checkbox"/>	管やマンホール内の仕上げが良く漏水が無い。			
	<input type="checkbox"/>	ステップの設置状況・通りが良い。			
	<input type="checkbox"/>	インパートの仕上げが良い。			
	<input type="checkbox"/>	全体的な美観が良い。			

考査項目別運用表

考査項目	3. 出来形及び出来ばえ。 - III. 出来ばえ (検査員)
------	---------------------------------

評価 =

工種	評価	a	b	c	d
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
<input type="checkbox"/> コンクリート補修工事	<input type="checkbox"/>	部材の接着状態が良い。			●判断基準 該当項目6項目以上・・・a 該当項目5項目・・・b 該当項目4項目・・・c 該当項目3項目以下・・・d
	<input type="checkbox"/>	端部処理が良い。			
	<input type="checkbox"/>	構造物とのすり付けが良い。			
	<input type="checkbox"/>	漏水が無い。			
	<input type="checkbox"/>	ケレン及びハツリの施工状況が良好である。			
	<input type="checkbox"/>	細部まできめこまかな施工がなされている。			
	<input type="checkbox"/>	全体的な美観が良い。			
<input type="checkbox"/> 維持修繕工事 小規模工事	<input type="checkbox"/>	材料に細心の注意が払われている。			●判断基準 該当項目5項目以上・・・a 該当項目4項目・・・b 該当項目3項目・・・c 該当項目2項目以下・・・d
	<input type="checkbox"/>	きめ細かな施工がなされている。			
	<input type="checkbox"/>	構造物との擦り付けが良い。			
	<input type="checkbox"/>	埋戻しが適切に施工されている。			
	<input type="checkbox"/>	公共物としての安全性、環境、維持管理への配慮が良い。			
	<input type="checkbox"/>	全体的な美観が良い。			
<input type="checkbox"/> 二次製品の多い工事	<input type="checkbox"/>	二次製品等材料に細心の注意が払われている。			●判断基準 該当項目6項目以上・・・a 該当項目5項目・・・b 該当項目4項目・・・c 該当項目3項目以下・・・d
	<input type="checkbox"/>	通りが良い。			
	<input type="checkbox"/>	材料のかみ合わせが良い、または、クラックがない。			
	<input type="checkbox"/>	天端、端部の仕上が良い。			
	<input type="checkbox"/>	既設構造物とのすり付けが良い。			
	<input type="checkbox"/>	きめ細かな施工がなされている。			
	<input type="checkbox"/>	全体的な美観が良い。			
<input type="checkbox"/> 浚渫工事	<input type="checkbox"/>	きめ細かな施工がなされている。			●判断基準 該当項目4項目以上・・・a 該当項目3項目・・・b 該当項目2項目・・・c 該当項目1項目以下・・・d
	<input type="checkbox"/>	施工管理の記録等から施工の状態が良いことが確認できる。			
	<input type="checkbox"/>	規程された勾配で施工されている。			
	<input type="checkbox"/>	浚渫後の変化部に緩衝帯等を設け適切に施工されている。			
	<input type="checkbox"/>	全体的な美観が良い。			
<input type="checkbox"/> 上水道工事 (配水管・給水管・排水管 補修工事等)	<input type="checkbox"/>	弁、栓及び鉄蓋の傾き、ガタツキが無い。			●判断基準 該当項目5項目以上・・・a 該当項目4項目・・・b 該当項目3項目・・・c 該当項目2項目以下・・・d
	<input type="checkbox"/>	弁、消火栓等の操作にあたり、支障が無い。			
	<input type="checkbox"/>	弁、栓類のカラー鉄蓋及び内部が清掃されており、サビが無く塗装がきれいである。			
	<input type="checkbox"/>	ボックス内に漏水が無い。			
	<input type="checkbox"/>	舗装の平坦性が良く、鉄蓋等へのすり付けが良い。			
	<input type="checkbox"/>	全体的に美観が良い。			

考査項目別運用表

考査項目	3. 出来形及び出来ばえ。 - III. 出来ばえ (検査員)
------	---------------------------------

評価 =

工種	評価	a	b	c	d
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
<input type="checkbox"/> 上水道工事 (水道管添架、独立橋)	<input type="checkbox"/>	弁、栓の傾き、ガタツキが無い。			●判断基準 該当項目5項目以上・・・a 該当項目4項目・・・b 該当項目3項目・・・c 該当項目2項目以下・・・d
	<input type="checkbox"/>	舗装の平坦性が良く、鉄蓋等へのすり付けが良い。			
	<input type="checkbox"/>	添架金物・歩行防止柵の構造・位置が設計どおりで適切に設置してある。			
	<input type="checkbox"/>	漏水が無い。			
	<input type="checkbox"/>	弁、栓類のカラー鉄蓋及び内部が清掃されており、サビが無く塗装がきれいである。			
	<input type="checkbox"/>	全体的に美観が良い。			
<input type="checkbox"/> 上水道工事 (弁室等築造工事(管工含む))	<input type="checkbox"/>	弁、栓及び鉄蓋の傾き、ガタツキが無い。			●判断基準 該当項目6項目以上・・・a 該当項目5項目・・・b 該当項目4項目・・・c 該当項目3項目以下・・・d
	<input type="checkbox"/>	構造物に影響を与えるクラックが無い。			
	<input type="checkbox"/>	埋め戻しが入念に施工されている。			
	<input type="checkbox"/>	舗装の平坦性が良く、鉄蓋等へのすり付けが良い。			
	<input type="checkbox"/>	漏水が無い。			
	<input type="checkbox"/>	弁、栓類のカラー鉄蓋及び内部が清掃されており、サビが無く塗装がきれいである。			
<input type="checkbox"/> 解体工事	<input type="checkbox"/>	解体後残存物がなく、解体後の状態が良好である。			●判断基準 該当項目3項目以上・・・a 該当項目2項目・・・b 該当項目1項目・・・c 該当項目なし・・・d
	<input type="checkbox"/>	解体後の整地等の仕上り状態が良好である。			
	<input type="checkbox"/>	周辺施設の破損がない。または、補修対応している。			
	<input type="checkbox"/>	全体的に美観が良い。			