

令和6年6月7日

部 署：生活環境部環境先進都市推進課

電話番号：(082) 420-0928

地下水のPFOS等追加調査結果について

令和6年1月の地下水調査で瀬野川沿いから指針値超過が見られた地点のうち、浄水器を使用している地点について、浄水器通水後の水質を確認しました。また、同地区内でこれまで調査していなかった地点の追加調査を行いました。

1 概要

浄水器を使用した水及び、追加調査地点のいずれも暫定指針値未満でした。

2 結果（採水地点瀬野川沿いエリア）

採水日	採水地点	濃度 (ng/L)			暫定指針値
		PFOS 及び PFOA (合計値)	PFOS	PFOA	
R6. 5. 14	浄水器通水後	1.0	< 0.1	0.9	50ng/L PFOS 及び PFOA の合算値
	浄水器通水前 (原水)	220	30	190	
	追加調査地点	1.2	0.3	0.8	