

東広島市浄化槽設置届関係提出書類チェック表

1、提出書類の確認表 確認欄は、☐ 表示。該当しない項目は、☒ 表示。

提出書類の区分		必要部数	確認欄	
浄化槽設置管理票		1 部	☐	
浄化槽法定検査依頼書（7 条）		1 部	☐	
建築確認通知書（建築確認による場合のみ）		1 部	☐	
浄化槽設置届出書（共同省令第 3 条 1 項）		3 部	☐	
添 付 書 類	人員算定基準のただし書適用願 （該当する場合、様式第 1 号）	3 部	☐	
	誓約書（該当する場合、様式第 2 号） （ただし書適用に関する）	3 部	☐	
	誓約書 （放流に関する）	3 部	☐	
	付近見取図（河川・主要水路への放流経路を赤線で記入）	3 部	☐	
	認定書類・浄化槽構造図	3 部	☐	
	処理対象人員算定表 （求積表、建築用途別人員算定式を記入）	3 部	☐	
	敷地全体、敷地内建築物及び浄化槽の配置図	3 部	☐	
	建物の各階平面図（各室の用途を記入）	3 部	☐	
	給排水管図（排水勾配を付記）	3 部	☐	
	建売住宅等売買契約に係る引継契約書（建売の場合）	3 部	☐	
	浄化槽屋内設置に係る誓約書（屋内設置の場合）	3 部	☐	
	構造図・仕様書・処理工程図（法 1 3 条認定以外の場合）	3 部	☐	

2、書類の内容審査表 確認欄は、☐ 表示。該当しない項目は、☒ 表示。

必要書類・チェック項目	確認内容	確認欄	
①浄化槽設置届出書	設置者事項に記載洩れはないか	☐	
	設置場所の地名地番が記載されているか	☐	
	種類欄のメーカー、型式、認定番号は、認定書類と相違ないか	☐	
	処理の対象は、し尿及び雑排水か	☐	
※住宅の場合	全ての建築物の用途及び延べ面積は相違ないか （延べ面積は求積表等算定根拠の記入が必要 →別紙可能⑦参照）	☐	
延床面積 $\leq 130\text{m}^2 \Rightarrow 5$ 人槽	用途別算定根拠による処理対象人員は相違ないか （実際の居住人数を記載していないか）	☐	
延床面積 $> 130\text{m}^2 \Rightarrow 7$ 人槽	処理能力は相違ないか （日平均汚水量は人槽 $\times 0.2$ となっているか）	☐	
同一棟に台所、風呂が 2組以上ある場合 (2世帯住宅) $\Rightarrow 10$ 人槽	放流先は図面と一致しているか	☐	
	工事予定業者、登録番号の記載はあるか	☐	
	着工予定日が、受付日の翌日から 10 日以上開いているか	☐	
(変更届)	変更届の場合、変更内容(新旧対照)、変更理由が記載されているか	☐	

②住宅の尿尿浄化槽 処理対象人員算定基 準の ただし書適用願 い 様式第1号	東広島市長宛になっているか	☐	
	当該住居に居住する者が3人以下であるか	☐	
	当該住居に居住する者が4人・5人の場合、日最大使用水 量が1m3以下である証明書があるか	☐	
③誓約書 様式第2 号 (ただし書適用に 関する)	東広島市長宛になっているか	☐	
④誓約書 (放流に関する)	浄化槽設置届出書の設置者と相違ないか	☐	
	東広島市の様式になっているか	☐	
⑤付近見取図	河川・主要水路への放流経路(方向)が図示(赤線)されて いるか	☐	
⑥認定書類・浄化槽 構造図	建築基準法68条の25第1項(構造方法等の認定)の ため、施行令第35条第1項の規定に適合していることの 認定書が添付されているか	☐	
	浄化槽法13条1項の規定により、工場において製造す る浄化槽の型式認定書が添付されているか	☐	
	建築基準法68条の10第1項の規定により、同法第1 章から第3章の規定又は、同法施行令第136条の2の1 1の規定の型式適合認定書、添付仕様書及び図面が添付さ れているか	☐	
⑦処理対象人員算定 表 (求積図)	図面等に床面積及びその求積算定式を表示しているか	☐	
	建築用途別の人員算定式を表示しているか	☐	
	算定結果は正しいか	☐	
⑧敷地概要図	敷地全体が表示されているか。道路、方位が表示されてい るか	☐	
⑨敷地内の建物及び 浄化槽配置図	各建築用途別建物、浄化槽配置図、放流先が表示されてい るか	☐	
⑩建物の各階平面図	各室の用途が記載されているか (特に台所、浴室、トイレ、洗面所)	☐	
	2階以上の図面も表示されているか	☐	
	※補助金ありの場合 トイレは複数箇所あるか	☐	
⑪給排水管図 (配管図)	水周り施設が全て浄化槽に接続されているか (洗濯機の位置を確認すること)	☐	
	直角屈折部に枳(又は掃除口)があるか	☐	
	既設管使用箇所があればその旨明記されているか	☐	
	雨水管が浄化槽の手前で繋がっていないか	☐	
	外部足洗場(シンク含む)が浄化槽の手前で繋がっていない か	☐	
⑫給排水管図 (勾配図)	勾配が概ね1/100以上あるか	☐	
	概ね12,000mmごとに枳があるか (管径の120倍)	☐	
	平面図と一致するか(特に枳の数。分岐がある場合記載漏 れがないか注意)	☐	
	放流口の深さは適切か(逆流はないか)	☐	
	浄化槽の流入高≧流出高となっているか	☐	
	途中でGLが変わる場合、GL差の表示があるか	☐	

3、浄化槽設置管理表、法定検査依頼書確認表

確認欄は、☐ 表示。該当ない項目は☒ 表示。

必要書類・チェック項目	確認内容	確認欄	
⑨浄化槽設置管理票	浄化槽設置届出書の設置者と相違ないか	☐	
	浄化槽設置届出書の設置場所と相違ないか	☐	
	管理者記載内容に矛盾はないか (住宅の場合、設置後の住所となっているか)	☐	
	501人槽以上の場合、浄化槽技術管理者が記載されているか	☐	
	設置理由の○印があるか	☐	
	浄化槽設置届出書のメーカーと相違ないか	☐	
	浄化槽設置届出書の型式と相違ないか	☐	
	型式適合認定書の処理方式と相違ないか	☐	
	合併・単独区分に○印があるか	☐	
	浄化槽設置届出書の処理対象人員と相違ないか	☐	
	補助金の有無に○印はあるか	☐	
	建物種別に○印はあるか	☐	
⑩法7条水質に関する検査依頼書	浄化槽設置届出書の設置者と相違ないか	☐	
	浄化槽設置届出書の供用開始予定年月日と相違ないか	☐	
	浄化槽設置届出書の氏名、設置場所、人槽等と相違ないか	☐	
	設置場所の付近見取図が記載されているか	☐	

5、浄化槽使用開始報告

確認欄は、☐ 表示。該当ない項目は、☒ 表示。

提出書類の区分 必要書類・チェック項目	確認内容	必要部数		
浄化槽使用開始報告書		1部		
添付書類	浄化槽保守点検業務委託契約書(写し)	1部	☐	
	浄化槽清掃委託契約書(写し)	1部	☐	