東広島浄化センター　放流水質

令和8年 7月

更新日: 令和8年7月31日

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L	
基準値	1,845	超過量	60	超過濃度	167	超過量	8	超過濃度	2,017	超過量	20	超過濃度
1日	1,079	−	20.7	−	2.0	−	0.03	−	363	−	7.1	
2日	1,019	−	19.0	−	2.1	−	0.03	−	349	−	6.6	
3日	977	−	19.3	−	1.9	−	0.03	−	346	−	7.0	
4日	1,084	−	20.7	−	2.1	−	0.03	−	362	−	7.0	
5日	968	−	19.3	−	1.4	−	0.02	−	334	−	6.7	
6日	1,056	−	20.2	−	1.4	−	0.02	−	354	−	6.8	
7日	996	−	19.7	−	1.3	−	0.02	−	329	−	6.5	
8日	1,012	−	20.5	−	1.4	−	0.02	−	337	−	6.9	
9日	1,048	−	21.3	−	1.5	−	0.02	−	338	−	6.9	
10日	989	−	20.8	−	1.6	−	0.03	−	331	−	7.0	
11日	977	−	20.6	−	1.4	−	0.02	−	326	−	7.0	
12日	1,015	−	21.5	−	1.3	−	0.02	−	330	−	7.0	
13日	994	−	20.9	−	1.3	−	0.02	−	339	−	7.2	
14日	1,006	−	21.2	−	1.8	−	0.03	−	331	−	7.0	
15日	1,030	−	22.0	−	1.8	−	0.03	−	332	−	7.1	
16日	1,085	−	22.7	−	1.8	−	0.03	−	332	−	7.0	
17日	1,091	−	23.8	−	1.7	−	0.03	−	323	−	7.0	
18日	1,043	−	22.2	−	1.5	−	0.03	−	319	−	6.9	
19日	1,042	−	23.2	−	1.8	−	0.03	−	316	−	7.1	
20日	1,088	−	23.8	−	1.7	−	0.03	−	329	−	7.2	
21日	1,044	−	22.8	−	1.7	−	0.03	−	325	−	7.2	
22日	978	−	21.0	−	1.8	−	0.03	−	330	−	7.2	
23日	957	−	20.6	−	1.8	−	0.03	−	335	−	7.3	
24日	938	−	20.6	−	1.7	−	0.03	−	331	−	7.3	
25日	954	−	21.4	−	1.9	−	0.04	−	324	−	7.3	
26日	922	−	20.9	−	1.9	−	0.03	−	321	−	7.3	
27日	847	−	22.1	−	1.6	−	0.03	−	330	−	7.4	
28日	956	−	20.6	−	1.9	−	0.03	−	332	−	7.2	
29日	1,013	−	21.2	−	1.9	−	0.03	−	340	−	7.2	
30日	1,036	−	21.4	−	1.9	−	0.03	−	343	−	7.2	
31日												