東広島浄化センター　放流水質

令和8年 8月

更新日: 令和8年8月21日

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L	
基準値	1,845	超過量	60	超過濃度	167	超過量	8	超過濃度	2,017	超過量	20	超過濃度
1日	983	−	21.0	−	1.8	−	0.03	−	325	−	7.0	
2日	931	−	19.3	−	1.6	−	0.03	−	328	−	6.9	
3日	1,024	−	20.3	−	1.7	−	0.03	−	354	−	7.1	
4日	917	−	19.1	−	1.9	−	0.03	−	353	−	7.5	
5日	944	−	19.5	−	1.4	−	0.02	−	344	−	7.1	
6日	982	−	20.9	−	1.6	−	0.02	−	327	−	7.0	
7日	997	−	21.4	−	1.4	−	0.02	−	332	−	7.2	
8日	799	−	17.8	−	1.6	−	0.03	−	317	−	7.1	
9日	823	−	17.9	−	1.6	−	0.03	−	323	−	7.1	
10日	949	−	21.5	−	1.5	−	0.03	−	333	−	7.6	
11日	980	−	22.3	−	1.6	−	0.03	−	320	−	7.3	
12日	936	−	21.5	−	1.2	−	0.02	−	311	−	7.2	
13日	1,013	−	22.6	−	1.7	−	0.03	−	323	−	7.3	
14日	940	−	21.5	−	1.3	−	0.02	−	318	−	7.3	
15日	1,000	−	22.9	−	1.3	−	0.02	−	317	−	7.3	
16日	1,073	−	24.4	−	1.9	−	0.04	−	345	−	8.0	
17日	1,077	−	23.8	−	1.8	−	0.03	−	364	−	8.1	
18日	898	−	23.0	−	1.7	−	0.04	−	347	−	8.1	
19日	1,079	−	23.4	−	1.9	−	0.03	−	369	−	8.0	
20日	1,019	−	22.4	−	1.8	−	0.03	−	343	−	7.7	
21日												
22日												
23日												
24日												
25日												
26日												
27日												
28日												
29日												
30日												
31日												