東広島浄化センター　放流水質

令和8年 11月

更新日：令和8年11月20日

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L	
基準値	1,845	超過量	60	超過濃度	167	超過量	8	超過濃度	2,017	超過量	20	超過濃度
1日	959	−	20.8	−	2.0	−	0.04	−	336	−	7.4	
2日	990	−	21.0	−	1.9	−	0.03	−	346	−	7.4	
3日	957	−	20.0	−	2.1	−	0.04	−	354	−	7.5	
4日	903	−	19.0	−	2.0	−	0.03	−	343	−	7.3	
5日	976	−	19.5	−	2.1	−	0.04	−	362	−	7.3	
6日	915	−	18.8	−	2.3	−	0.04	−	345	−	7.1	
7日	947	−	19.7	−	2.1	−	0.04	−	339	−	7.1	
8日	954	−	20.6	−	2.1	−	0.04	−	325	−	7.1	
9日	945	−	20.0	−	2.0	−	0.04	−	337	−	7.2	
10日	1,012	−	20.8	−	2.2	−	0.04	−	359	−	7.5	
11日	988	−	20.2	−	2.1	−	0.03	−	351	−	7.2	
12日	970	−	20.6	−	2.1	−	0.04	−	344	−	7.4	
13日	1,027	−	21.4	−	1.9	−	0.03	−	344	−	7.2	
14日	1,007	−	21.6	−	1.7	−	0.03	−	335	−	7.2	
15日	1,169	−	22.2	−	2.0	−	0.03	−	377	−	7.2	
16日	963	−	20.0	−	1.6	−	0.03	−	337	−	7.1	
17日	1,035	−	20.6	−	1.7	−	0.02	−	357	−	7.1	
18日	999	−	20.5	−	1.7	−	0.03	−	342	−	7.0	
19日	1,124	−	22.6	−	2.0	−	0.04	−	352	−	7.2	
20日												
21日												
22日												
23日												
24日												
25日												
26日												
27日												
28日												
29日												
30日												