東広島浄化センター　放流水質

令和7年 7月

更新日: 令和7年7月16日

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L	
基準値	1,845	超過量	60	超過濃度	167	超過量	8	超過濃度	2,017	超過量	20	超過濃度
1日	669	−	15.2	−	2.8	−	0.05	−	396	−	9.1	
2日	695	−	16.1	−	2.7	−	0.05	−	396	−	9.1	
3日	736	−	16.7	−	2.8	−	0.06	−	402	−	9.1	
4日	736	−	16.4	−	3.5	−	0.07	−	403	−	9.1	
5日	711	−	16.7	−	3.5	−	0.07	−	386	−	9.1	
6日	710	−	16.7	−	2.4	−	0.05	−	385	−	9.1	
7日	715	−	16.8	−	2.5	−	0.05	−	394	−	9.3	
8日	715	−	16.4	−	2.6	−	0.05	−	397	−	9.2	
9日	710	−	16.6	−	3.0	−	0.06	−	391	−	9.2	
10日	721	−	16.7	−	2.6	−	0.05	−	391	−	9.2	
11日	743	−	17.5	−	2.7	−	0.06	−	391	−	9.2	
12日	748	−	18.1	−	2.7	−	0.05	−	386	−	9.3	
13日	800	−	19.4	−	3.1	−	0.07	−	385	−	9.4	
14日	764	−	18.1	−	2.5	−	0.05	−	401	−	9.6	
15日	786	−	18.8	−	2.8	−	0.06	−	398	−	9.5	
16日												
17日												
18日												
19日												
20日												
21日												
22日												
23日												
24日												
25日												
26日												
27日												
28日												
29日												
30日												
31日												