

東広島浄化センター 放流水質

更新日：令和8年5月1日

令和8年 4月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,845	超過量	60	超過濃度	167	超過量	8	超過濃度	2,017	超過量	20	超過濃度
1日	937	-	19.8	-	3.7	-	0.07	-	312	-	6.7	
2日	1,081	-	22.4	-	4.4	-	0.08	-	323	-	6.7	
3日	930	-	19.3	-	4.5	-	0.09	-	319	-	6.8	
4日	993	-	20.1	-	4.6	-	0.08	-	339	-	6.9	
5日	891	-	18.6	-	3.8	-	0.07	-	313	-	6.6	
6日	950	-	19.8	-	4.0	-	0.08	-	325	-	6.8	
7日	825	-	17.6	-	4.0	-	0.08	-	325	-	6.9	
8日	945	-	19.1	-	4.4	-	0.09	-	328	-	6.8	
9日	948	-	19.9	-	4.7	-	0.09	-	324	-	6.8	
10日	1,074	-	20.1	-	6.5	-	0.12	-	368	-	6.9	
11日	756	-	15.9	-	5.3	-	0.10	-	334	-	7.0	
12日	727	-	15.6	-	4.8	-	0.09	-	323	-	6.9	
13日	860	-	18.5	-	5.1	-	0.10	-	335	-	7.2	
14日	948	-	20.0	-	4.8	-	0.09	-	336	-	7.1	
15日	1,063	-	21.5	-	5.7	-	0.11	-	367	-	7.5	
16日	1,043	-	21.2	-	5.4	-	0.10	-	365	-	7.5	
17日	889	-	18.7	-	4.8	-	0.10	-	351	-	7.4	
18日	946	-	20.2	-	4.4	-	0.09	-	338	-	7.3	
19日	959	-	20.5	-	4.0	-	0.08	-	338	-	7.3	
20日	982	-	20.9	-	4.0	-	0.08	-	345	-	7.4	
21日	928	-	19.5	-	3.8	-	0.07	-	353	-	7.5	
22日	940	-	20.1	-	3.4	-	0.07	-	344	-	7.4	
23日	895	-	21.0	-	3.0	-	0.07	-	366	-	7.4	
24日	960	-	20.0	-	5.4	-	0.11	-	403	-	8.4	
25日	856	-	18.2	-	3.5	-	0.07	-	358	-	7.7	
26日	916	-	18.9	-	3.5	-	0.07	-	370	-	7.8	
27日	930	-	18.3	-	4.0	-	0.07	-	389	-	7.8	
28日	802	-	16.7	-	3.3	-	0.06	-	365	-	7.7	
29日	844	-	18.4	-	3.2	-	0.06	-	358	-	7.8	
30日	972	-	20.4	-	2.9	-	0.06	-	367	-	7.7	

東広島浄化センター 放流水質

更新日：令和8年6月1日

令和8年 5月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,845	超過量	60	超過濃度	167	超過量	8	超過濃度	2,017	超過量	20	超過濃度
1日	976	-	20.0	-	3.0	-	0.05	-	358	-	7.4	-
2日	860	-	18.1	-	2.6	-	0.05	-	345	-	7.4	-
3日	947	-	20.6	-	2.3	-	0.04	-	345	-	7.6	-
4日	894	-	18.9	-	2.4	-	0.04	-	335	-	7.3	-
5日	834	-	18.1	-	2.2	-	0.04	-	333	-	7.3	-
6日	931	-	20.1	-	2.4	-	0.04	-	350	-	7.6	-
7日	462	-	18.4	-	1.7	-	0.07	-	189	-	5.5	-
8日	295	-	20.0	-	1.1	-	0.06	-	145	-	5.3	-
9日	951	-	20.3	-	2.0	-	0.03	-	385	-	8.2	-
10日	899	-	19.4	-	1.8	-	0.03	-	351	-	7.7	-
11日	908	-	19.5	-	2.0	-	0.04	-	359	-	7.8	-
12日	917	-	19.8	-	2.2	-	0.04	-	363	-	7.9	-
13日	940	-	19.8	-	2.3	-	0.04	-	383	-	8.1	-
14日	905	-	19.3	-	1.9	-	0.03	-	358	-	7.7	-
15日	953	-	19.8	-	1.8	-	0.03	-	362	-	7.6	-
16日	963	-	19.8	-	2.3	-	0.04	-	372	-	7.7	-
17日	909	-	18.8	-	4.3	-	0.08	-	386	-	8.0	-
18日	864	-	17.8	-	4.7	-	0.09	-	402	-	8.4	-
19日	901	-	18.6	-	4.2	-	0.08	-	419	-	8.7	-
20日	861	-	18.2	-	3.6	-	0.07	-	398	-	8.5	-
21日	971	-	20.1	-	3.1	-	0.05	-	396	-	8.2	-
22日	930	-	19.3	-	3.2	-	0.06	-	388	-	8.1	-
23日	854	-	18.1	-	3.5	-	0.07	-	376	-	8.0	-
24日	865	-	18.6	-	3.5	-	0.07	-	369	-	8.1	-
25日	767	-	19.2	-	2.7	-	0.06	-	388	-	8.3	-
26日	1,024	-	21.6	-	2.1	-	0.03	-	363	-	7.8	-
27日	945	-	20.0	-	2.0	-	0.04	-	369	-	7.8	-
28日	934	-	19.5	-	2.3	-	0.04	-	357	-	7.6	-
29日	875	-	18.3	-	2.2	-	0.04	-	362	-	7.7	-
30日	832	-	18.5	-	2.0	-	0.04	-	346	-	7.7	-
31日	884	-	19.8	-	1.8	-	0.03	-	335	-	7.6	-

東広島浄化センター 放流水質

更新日：令和8年7月1日

令和8年 6月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,845	超過量	60	超過濃度	167	超過量	8	超過濃度	2,017	超過量	20	超過濃度
1日	648	-	18.4	-	1.5	-	0.03	-	344	-	7.7	-
2日	975	-	18.3	-	2.1	-	0.03	-	402	-	7.6	-
3日	770	-	15.2	-	2.5	-	0.04	-	374	-	7.5	-
4日	758	-	16.5	-	2.2	-	0.04	-	345	-	7.6	-
5日	885	-	18.4	-	2.5	-	0.04	-	370	-	7.8	-
6日	884	-	19.2	-	2.3	-	0.04	-	362	-	7.9	-
7日	841	-	18.3	-	2.1	-	0.04	-	364	-	7.9	-
8日	1,009	-	20.5	-	2.1	-	0.03	-	383	-	7.9	-
9日	896	-	18.0	-	2.0	-	0.03	-	375	-	7.6	-
10日	907	-	19.1	-	2.1	-	0.04	-	375	-	7.9	-
11日	907	-	19.2	-	1.8	-	0.03	-	363	-	7.8	-
12日	846	-	18.4	-	1.8	-	0.03	-	352	-	7.7	-
13日	832	-	18.5	-	1.8	-	0.03	-	344	-	7.7	-
14日	846	-	19.1	-	1.7	-	0.03	-	337	-	7.7	-
15日	893	-	20.0	-	1.8	-	0.03	-	348	-	7.9	-
16日	839	-	18.3	-	1.7	-	0.03	-	343	-	7.6	-
17日	351	-	18.8	-	0.8	-	0.03	-	148	-	4.2	-
18日		-	21.1	-	0.1	-	0.04	-		-		-
19日	1	-	19.9	-	0.2	-	0.04	-		-	0.7	-
20日	578	-	19.0	-	1.7	-	0.04	-	236	-	7.9	-
21日	865	-	17.9	-	2.4	-	0.04	-	371	-	7.7	-
22日	681	-	19.0	-	1.6	-	0.04	-	358	-	7.6	-
23日	867	-	18.5	-	2.3	-	0.04	-	349	-	7.4	-
24日	1,071	-	19.3	-	3.8	-	0.06	-	426	-	7.7	-
25日	1,046	-	16.4	-	3.6	-	0.05	-	482	-	7.3	-
26日	1,049	-	14.4	-	3.3	-	0.04	-	491	-	7.0	-
27日	727	-	13.3	-	2.0	-	0.03	-	357	-	6.6	-
28日	834	-	16.5	-	1.8	-	0.03	-	349	-	7.0	-
29日	331	-	35.8	-	0.7	-	2.86	-	358	-	7.2	-
30日	434	-	27.3	-	1.1	-	1.26	-	351	-	7.2	-

東広島浄化センター 放流水質

更新日：令和8年8月3日

令和8年 7月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,845	超過量	60	超過濃度	167	超過量	8	超過濃度	2,017	超過量	20	超過濃度
1日	1,079	-	20.7	-	2.0	-	0.03	-	363	-	7.1	-
2日	1,019	-	19.0	-	2.1	-	0.03	-	349	-	6.6	-
3日	977	-	19.3	-	1.9	-	0.03	-	346	-	7.0	-
4日	1,084	-	20.7	-	2.1	-	0.03	-	362	-	7.0	-
5日	968	-	19.3	-	1.4	-	0.02	-	334	-	6.7	-
6日	1,056	-	20.2	-	1.4	-	0.02	-	354	-	6.8	-
7日	996	-	19.7	-	1.3	-	0.02	-	329	-	6.5	-
8日	1,012	-	20.5	-	1.4	-	0.02	-	337	-	6.9	-
9日	1,048	-	21.3	-	1.5	-	0.02	-	338	-	6.9	-
10日	989	-	20.8	-	1.6	-	0.03	-	331	-	7.0	-
11日	977	-	20.6	-	1.4	-	0.02	-	326	-	7.0	-
12日	1,015	-	21.5	-	1.3	-	0.02	-	330	-	7.0	-
13日	994	-	20.9	-	1.3	-	0.02	-	339	-	7.2	-
14日	1,006	-	21.2	-	1.8	-	0.03	-	331	-	7.0	-
15日	1,030	-	22.0	-	1.8	-	0.03	-	332	-	7.1	-
16日	1,085	-	22.7	-	1.8	-	0.03	-	332	-	7.0	-
17日	1,091	-	23.8	-	1.7	-	0.03	-	323	-	7.0	-
18日	1,043	-	22.2	-	1.5	-	0.03	-	319	-	6.9	-
19日	1,042	-	23.2	-	1.8	-	0.03	-	316	-	7.1	-
20日	1,088	-	23.8	-	1.7	-	0.03	-	329	-	7.2	-
21日	1,044	-	22.8	-	1.7	-	0.03	-	325	-	7.2	-
22日	978	-	21.0	-	1.8	-	0.03	-	330	-	7.2	-
23日	957	-	20.6	-	1.8	-	0.03	-	335	-	7.3	-
24日	938	-	20.6	-	1.7	-	0.03	-	331	-	7.3	-
25日	954	-	21.4	-	1.9	-	0.04	-	324	-	7.3	-
26日	922	-	20.9	-	1.9	-	0.03	-	321	-	7.3	-
27日	847	-	22.1	-	1.6	-	0.03	-	330	-	7.4	-
28日	956	-	20.6	-	1.9	-	0.03	-	332	-	7.2	-
29日	1,013	-	21.2	-	1.9	-	0.03	-	340	-	7.2	-
30日	1,036	-	21.4	-	1.9	-	0.03	-	343	-	7.2	-
31日	979	-	20.3	-	1.6	-	0.03	-	337	-	7.1	-

東広島浄化センター 放流水質

更新日：令和8年9月1日

令和8年 8月

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L		総量 kg/日		濃度 (日平均) mg/L	
基準値	1,845	超過量	60	超過濃度	167	超過量	8	超過濃度	2,017	超過量	20	超過濃度
1日	983	-	21.0	-	1.8	-	0.03	-	325	-	7.0	-
2日	931	-	19.3	-	1.6	-	0.03	-	328	-	6.9	-
3日	1,024	-	20.3	-	1.7	-	0.03	-	354	-	7.1	-
4日	917	-	19.1	-	1.9	-	0.03	-	353	-	7.5	-
5日	944	-	19.5	-	1.4	-	0.02	-	344	-	7.1	-
6日	982	-	20.9	-	1.6	-	0.02	-	327	-	7.0	-
7日	997	-	21.4	-	1.4	-	0.02	-	332	-	7.2	-
8日	799	-	17.8	-	1.6	-	0.03	-	317	-	7.1	-
9日	823	-	17.9	-	1.6	-	0.03	-	323	-	7.1	-
10日	949	-	21.5	-	1.5	-	0.03	-	333	-	7.6	-
11日	980	-	22.3	-	1.6	-	0.03	-	320	-	7.3	-
12日	936	-	21.5	-	1.2	-	0.02	-	311	-	7.2	-
13日	1,013	-	22.6	-	1.7	-	0.03	-	323	-	7.3	-
14日	940	-	21.5	-	1.3	-	0.02	-	318	-	7.3	-
15日	1,000	-	22.9	-	1.3	-	0.02	-	317	-	7.3	-
16日	1,073	-	24.4	-	1.9	-	0.04	-	345	-	8.0	-
17日	1,077	-	23.8	-	1.8	-	0.03	-	364	-	8.1	-
18日	898	-	23.0	-	1.7	-	0.04	-	347	-	8.1	-
19日	1,079	-	23.4	-	1.9	-	0.03	-	369	-	8.0	-
20日	1,019	-	22.4	-	1.8	-	0.03	-	343	-	7.7	-
21日	870	-	24.4	-	1.4	-	0.45	-	341	-	7.5	-
22日	1,046	-	22.8	-	1.8	-	0.03	-	343	-	7.5	-
23日	1,056	-	23.1	-	1.8	-	0.03	-	342	-	7.6	-
24日	1,033	-	22.8	-	1.4	-	0.02	-	341	-	7.6	-
25日	1,084	-	23.9	-	1.5	-	0.02	-	344	-	7.7	-
26日	1,064	-	23.1	-	1.4	-	0.02	-	344	-	7.5	-
27日	992	-	22.0	-	1.5	-	0.03	-	347	-	7.8	-
28日	986	-	21.5	-	1.6	-	0.03	-	365	-	8.0	-
29日	1,044	-	22.1	-	1.8	-	0.03	-	373	-	7.9	-
30日	1,100	-	23.2	-	1.7	-	0.02	-	361	-	7.7	-
31日	1,100	-	23.4	-	1.5	-	0.02	-	360	-	7.7	-