東広島浄化センター　放流水質

令和8年 4月

更新日：令和8年5月1日

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L	
基準値	1,845	超過量	60	超過濃度	167	超過量	8	超過濃度	2,017	超過量	20	超過濃度
1日	937	−	19.8	−	3.7	−	0.07	−	312	−	6.7	
2日	1,081	−	22.4	−	4.4	−	0.08	−	323	−	6.7	
3日	930	−	19.3	−	4.5	−	0.09	−	319	−	6.8	
4日	993	−	20.1	−	4.6	−	0.08	−	339	−	6.9	
5日	891	−	18.6	−	3.8	−	0.07	−	313	−	6.6	
6日	950	−	19.8	−	4.0	−	0.08	−	325	−	6.8	
7日	825	−	17.6	−	4.0	−	0.08	−	325	−	6.9	
8日	945	−	19.1	−	4.4	−	0.09	−	328	−	6.8	
9日	948	−	19.9	−	4.7	−	0.09	−	324	−	6.8	
10日	1,074	−	20.1	−	6.5	−	0.12	−	368	−	6.9	
11日	756	−	15.9	−	5.3	−	0.10	−	334	−	7.0	
12日	727	−	15.6	−	4.8	−	0.09	−	323	−	6.9	
13日	860	−	18.5	−	5.1	−	0.10	−	335	−	7.2	
14日	948	−	20.0	−	4.8	−	0.09	−	336	−	7.1	
15日	1,063	−	21.5	−	5.7	−	0.11	−	367	−	7.5	
16日	1,043	−	21.2	−	5.4	−	0.10	−	365	−	7.5	
17日	889	−	18.7	−	4.8	−	0.10	−	351	−	7.4	
18日	946	−	20.2	−	4.4	−	0.09	−	338	−	7.3	
19日	959	−	20.5	−	4.0	−	0.08	−	338	−	7.3	
20日	982	−	20.9	−	4.0	−	0.08	−	345	−	7.4	
21日	928	−	19.5	−	3.8	−	0.07	−	353	−	7.5	
22日	940	−	20.1	−	3.4	−	0.07	−	344	−	7.4	
23日	895	−	21.0	−	3.0	−	0.07	−	366	−	7.4	
24日	960	−	20.0	−	5.4	−	0.11	−	403	−	8.4	
25日	856	−	18.2	−	3.5	−	0.07	−	358	−	7.7	
26日	916	−	18.9	−	3.5	−	0.07	−	370	−	7.8	
27日	930	−	18.3	−	4.0	−	0.07	−	389	−	7.8	
28日	802	−	16.7	−	3.3	−	0.06	−	365	−	7.7	
29日	844	−	18.4	−	3.2	−	0.06	−	358	−	7.8	
30日	972	−	20.4	−	2.9	−	0.06	−	367	−	7.7	

東広島浄化センター　放流水質

令和8年 5月

更新日：令和8年6月1日

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L	
基準値	1,845	超過量	60	超過濃度	167	超過量	8	超過濃度	2,017	超過量	20	超過濃度
1日	976	−	20.0	−	3.0	−	0.05	−	358	−	7.4	
2日	860	−	18.1	−	2.6	−	0.05	−	345	−	7.4	
3日	947	−	20.6	−	2.3	−	0.04	−	345	−	7.6	
4日	894	−	18.9	−	2.4	−	0.04	−	335	−	7.3	
5日	834	−	18.1	−	2.2	−	0.04	−	333	−	7.3	
6日	931	−	20.1	−	2.4	−	0.04	−	350	−	7.6	
7日	462	−	18.4	−	1.7	−	0.07	−	189	−	5.5	
8日	295	−	20.0	−	1.1	−	0.06	−	145	−	5.3	
9日	951	−	20.3	−	2.0	−	0.03	−	385	−	8.2	
10日	899	−	19.4	−	1.8	−	0.03	−	351	−	7.7	
11日	908	−	19.5	−	2.0	−	0.04	−	359	−	7.8	
12日	917	−	19.8	−	2.2	−	0.04	−	363	−	7.9	
13日	940	−	19.8	−	2.3	−	0.04	−	383	−	8.1	
14日	905	−	19.3	−	1.9	−	0.03	−	358	−	7.7	
15日	953	−	19.8	−	1.8	−	0.03	−	362	−	7.6	
16日	963	−	19.8	−	2.3	−	0.04	−	372	−	7.7	
17日	909	−	18.8	−	4.3	−	0.08	−	386	−	8.0	
18日	864	−	17.8	−	4.7	−	0.09	−	402	−	8.4	
19日	901	−	18.6	−	4.2	−	0.08	−	419	−	8.7	
20日	861	−	18.2	−	3.6	−	0.07	−	398	−	8.5	
21日	971	−	20.1	−	3.1	−	0.05	−	396	−	8.2	
22日	930	−	19.3	−	3.2	−	0.06	−	388	−	8.1	
23日	854	−	18.1	−	3.5	−	0.07	−	376	−	8.0	
24日	865	−	18.6	−	3.5	−	0.07	−	369	−	8.1	
25日	767	−	19.2	−	2.7	−	0.06	−	388	−	8.3	
26日	1,024	−	21.6	−	2.1	−	0.03	−	363	−	7.8	
27日	945	−	20.0	−	2.0	−	0.04	−	369	−	7.8	
28日	934	−	19.5	−	2.3	−	0.04	−	357	−	7.6	
29日	875	−	18.3	−	2.2	−	0.04	−	362	−	7.7	
30日	832	−	18.5	−	2.0	−	0.04	−	346	−	7.7	
31日	884	−	19.8	−	1.8	−	0.03	−	335	−	7.6	

東広島浄化センター　放流水質

令和8年 6月

更新日：令和8年7月1日

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L	
基準値	1,845	超過量	60	超過濃度	167	超過量	8	超過濃度	2,017	超過量	20	超過濃度
1日	648	－	18.4	－	1.5	－	0.03	－	344	－	7.7	
2日	975	－	18.3	－	2.1	－	0.03	－	402	－	7.6	
3日	770	－	15.2	－	2.5	－	0.04	－	374	－	7.5	
4日	758	－	16.5	－	2.2	－	0.04	－	345	－	7.6	
5日	885	－	18.4	－	2.5	－	0.04	－	370	－	7.8	
6日	884	－	19.2	－	2.3	－	0.04	－	362	－	7.9	
7日	841	－	18.3	－	2.1	－	0.04	－	364	－	7.9	
8日	1,009	－	20.5	－	2.1	－	0.03	－	383	－	7.9	
9日	896	－	18.0	－	2.0	－	0.03	－	375	－	7.6	
10日	907	－	19.1	－	2.1	－	0.04	－	375	－	7.9	
11日	907	－	19.2	－	1.8	－	0.03	－	363	－	7.8	
12日	846	－	18.4	－	1.8	－	0.03	－	352	－	7.7	
13日	832	－	18.5	－	1.8	－	0.03	－	344	－	7.7	
14日	846	－	19.1	－	1.7	－	0.03	－	337	－	7.7	
15日	893	－	20.0	－	1.8	－	0.03	－	348	－	7.9	
16日	839	－	18.3	－	1.7	－	0.03	－	343	－	7.6	
17日	351	－	18.8	－	0.8	－	0.03	－	148	－	4.2	
18日			21.1	－	0.1	－	0.04	－				
19日	1	－	19.9	－	0.2	－	0.04	－			0.7	
20日	578	－	19.0	－	1.7	－	0.04	－	236	－	7.9	
21日	865	－	17.9	－	2.4	－	0.04	－	371	－	7.7	
22日	681	－	19.0	－	1.6	－	0.04	－	358	－	7.6	
23日	867	－	18.5	－	2.3	－	0.04	－	349	－	7.4	
24日	1,071	－	19.3	－	3.8	－	0.06	－	426	－	7.7	
25日	1,046	－	16.4	－	3.6	－	0.05	－	482	－	7.3	
26日	1,049	－	14.4	－	3.3	－	0.04	－	491	－	7.0	
27日	727	－	13.3	－	2.0	－	0.03	－	357	－	6.6	
28日	834	－	16.5	－	1.8	－	0.03	－	349	－	7.0	
29日	331	－	35.8	－	0.7	－	2.86	－	358	－	7.2	
30日	434	－	27.3	－	1.1	－	1.26	－	351	－	7.2	

東広島浄化センター　放流水質

令和8年 7月

更新日：令和8年8月3日

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L	
基準値	1,845	超過量	60	超過濃度	167	超過量	8	超過濃度	2,017	超過量	20	超過濃度
1日	1,079	−	20.7	−	2.0	−	0.03	−	363	−	7.1	
2日	1,019	−	19.0	−	2.1	−	0.03	−	349	−	6.6	
3日	977	−	19.3	−	1.9	−	0.03	−	346	−	7.0	
4日	1,084	−	20.7	−	2.1	−	0.03	−	362	−	7.0	
5日	968	−	19.3	−	1.4	−	0.02	−	334	−	6.7	
6日	1,056	−	20.2	−	1.4	−	0.02	−	354	−	6.8	
7日	996	−	19.7	−	1.3	−	0.02	−	329	−	6.5	
8日	1,012	−	20.5	−	1.4	−	0.02	−	337	−	6.9	
9日	1,048	−	21.3	−	1.5	−	0.02	−	338	−	6.9	
10日	989	−	20.8	−	1.6	−	0.03	−	331	−	7.0	
11日	977	−	20.6	−	1.4	−	0.02	−	326	−	7.0	
12日	1,015	−	21.5	−	1.3	−	0.02	−	330	−	7.0	
13日	994	−	20.9	−	1.3	−	0.02	−	339	−	7.2	
14日	1,006	−	21.2	−	1.8	−	0.03	−	331	−	7.0	
15日	1,030	−	22.0	−	1.8	−	0.03	−	332	−	7.1	
16日	1,085	−	22.7	−	1.8	−	0.03	−	332	−	7.0	
17日	1,091	−	23.8	−	1.7	−	0.03	−	323	−	7.0	
18日	1,043	−	22.2	−	1.5	−	0.03	−	319	−	6.9	
19日	1,042	−	23.2	−	1.8	−	0.03	−	316	−	7.1	
20日	1,088	−	23.8	−	1.7	−	0.03	−	329	−	7.2	
21日	1,044	−	22.8	−	1.7	−	0.03	−	325	−	7.2	
22日	978	−	21.0	−	1.8	−	0.03	−	330	−	7.2	
23日	957	−	20.6	−	1.8	−	0.03	−	335	−	7.3	
24日	938	−	20.6	−	1.7	−	0.03	−	331	−	7.3	
25日	954	−	21.4	−	1.9	−	0.04	−	324	−	7.3	
26日	922	−	20.9	−	1.9	−	0.03	−	321	−	7.3	
27日	847	−	22.1	−	1.6	−	0.03	−	330	−	7.4	
28日	956	−	20.6	−	1.9	−	0.03	−	332	−	7.2	
29日	1,013	−	21.2	−	1.9	−	0.03	−	340	−	7.2	
30日	1,036	−	21.4	−	1.9	−	0.03	−	343	−	7.2	
31日	979	−	20.3	−	1.6	−	0.03	−	337	−	7.1	

東広島浄化センター　放流水質

令和8年 8月

更新日：令和8年9月1日

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L	
基準値	1,845	超過量	60	超過濃度	167	超過量	8	超過濃度	2,017	超過量	20	超過濃度
1日	983	−	21.0	−	1.8	−	0.03	−	325	−	7.0	
2日	931	−	19.3	−	1.6	−	0.03	−	328	−	6.9	
3日	1,024	−	20.3	−	1.7	−	0.03	−	354	−	7.1	
4日	917	−	19.1	−	1.9	−	0.03	−	353	−	7.5	
5日	944	−	19.5	−	1.4	−	0.02	−	344	−	7.1	
6日	982	−	20.9	−	1.6	−	0.02	−	327	−	7.0	
7日	997	−	21.4	−	1.4	−	0.02	−	332	−	7.2	
8日	799	−	17.8	−	1.6	−	0.03	−	317	−	7.1	
9日	823	−	17.9	−	1.6	−	0.03	−	323	−	7.1	
10日	949	−	21.5	−	1.5	−	0.03	−	333	−	7.6	
11日	980	−	22.3	−	1.6	−	0.03	−	320	−	7.3	
12日	936	−	21.5	−	1.2	−	0.02	−	311	−	7.2	
13日	1,013	−	22.6	−	1.7	−	0.03	−	323	−	7.3	
14日	940	−	21.5	−	1.3	−	0.02	−	318	−	7.3	
15日	1,000	−	22.9	−	1.3	−	0.02	−	317	−	7.3	
16日	1,073	−	24.4	−	1.9	−	0.04	−	345	−	8.0	
17日	1,077	−	23.8	−	1.8	−	0.03	−	364	−	8.1	
18日	898	−	23.0	−	1.7	−	0.04	−	347	−	8.1	
19日	1,079	−	23.4	−	1.9	−	0.03	−	369	−	8.0	
20日	1,019	−	22.4	−	1.8	−	0.03	−	343	−	7.7	
21日	870	−	24.4	−	1.4	−	0.45	−	341	−	7.5	
22日	1,046	−	22.8	−	1.8	−	0.03	−	343	−	7.5	
23日	1,056	−	23.1	−	1.8	−	0.03	−	342	−	7.6	
24日	1,033	−	22.8	−	1.4	−	0.02	−	341	−	7.6	
25日	1,084	−	23.9	−	1.5	−	0.02	−	344	−	7.7	
26日	1,064	−	23.1	−	1.4	−	0.02	−	344	−	7.5	
27日	992	−	22.0	−	1.5	−	0.03	−	347	−	7.8	
28日	986	−	21.5	−	1.6	−	0.03	−	365	−	8.0	
29日	1,044	−	22.1	−	1.8	−	0.03	−	373	−	7.9	
30日	1,100	−	23.2	−	1.7	−	0.02	−	361	−	7.7	
31日	1,100	−	23.4	−	1.5	−	0.02	−	360	−	7.7	

東広島浄化センター　放流水質

令和8年 9月

更新日：令和8年10月1日

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L	
基準値	1,845	超過量	60	超過濃度	167	超過量	8	超過濃度	2,017	超過量	20	超過濃度
1日	1,050	−	22.5	−	1.5	−	0.02	−	360	−	7.7	
2日	1,127	−	23.9	−	1.4	−	0.02	−	353	−	7.6	
3日	1,176	−	25.2	−	1.2	−	0.02	−	346	−	7.4	
4日	1,169	−	24.2	−	1.2	−	0.02	−	348	−	7.3	
5日	1,087	−	22.7	−	1.3	−	0.02	−	340	−	7.2	
6日	1,017	−	22.0	−	1.2	−	0.02	−	326	−	7.1	
7日	1,068	−	22.7	−	1.2	−	0.01	−	335	−	7.2	
8日	1,101	−	23.1	−	0.9	−	0.01	−	338	−	7.2	
9日	1,131	−	23.5	−	1.2	−	0.02	−	345	−	7.2	
10日	1,022	−	21.8	−	1.3	−	0.02	−	328	−	7.1	
11日	1,035	−	22.2	−	1.3	−	0.02	−	331	−	7.1	
12日	1,032	−	22.2	−	1.2	−	0.02	−	330	−	7.2	
13日	996	−	21.7	−	1.2	−	0.02	−	325	−	7.1	
14日	1,173	−	22.3	−	1.3	−	0.02	−	371	−	7.2	
15日	1,067	−	19.3	−	1.4	−	0.02	−	365	−	6.7	
16日	897	−	18.7	−	1.0	−	0.01	−	327	−	6.9	
17日	972	−	20.3	−	1.3	−	0.02	−	334	−	7.1	
18日	935	−	19.9	−	1.5	−	0.02	−	341	−	7.3	
19日	965	−	20.5	−	1.5	−	0.03	−	350	−	7.6	
20日	924	−	20.7	−	1.4	−	0.02	−	342	−	7.7	
21日	900	−	20.3	−	1.4	−	0.02	−	329	−	7.5	
22日	919	−	20.6	−	1.6	−	0.03	−	332	−	7.5	
23日	927	−	20.4	−	2.2	−	0.04	−	339	−	7.5	
24日	948	−	20.6	−	2.2	−	0.04	−	344	−	7.5	
25日	798	−	22.6	−	2.0	−	0.45	−	350	−	7.7	
26日	996	−	21.8	−	2.7	−	0.05	−	354	−	7.8	
27日	1,081	−	22.9	−	2.6	−	0.05	−	357	−	7.7	
28日	1,133	−	22.5	−	2.6	−	0.04	−	373	−	7.5	
29日	932	−	17.9	−	2.6	−	0.04	−	370	−	7.2	
30日	900	−	18.6	−	2.6	−	0.04	−	348	−	7.2	

東広島浄化センター　放流水質

令和8年 10月

更新日：令和8年11月2日

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L	
基準値	1,845	超過量	60	超過濃度	167	超過量	8	超過濃度	2,017	超過量	20	超過濃度
1日	900	−	19.6	−	2.5	−	0.05	−	348	−	7.4	
2日	974	−	20.5	−	2.5	−	0.04	−	347	−	7.4	
3日	964	−	20.8	−	2.6	−	0.05	−	341	−	7.4	
4日	1,003	−	21.8	−	2.7	−	0.05	−	335	−	7.4	
5日	1,046	−	21.2	−	2.8	−	0.05	−	354	−	7.2	
6日	978	−	20.3	−	2.7	−	0.05	−	344	−	7.2	
7日	1,024	−	20.9	−	2.8	−	0.05	−	357	−	7.4	
8日	976	−	19.9	−	3.0	−	0.06	−	351	−	7.2	
9日	941	−	20.1	−	2.9	−	0.05	−	336	−	7.1	
10日	1,011	−	21.2	−	2.9	−	0.06	−	342	−	7.3	
11日	1,029	−	22.5	−	2.8	−	0.05	−	331	−	7.3	
12日	1,017	−	22.0	−	2.8	−	0.05	−	339	−	7.4	
13日	929	−	19.7	−	3.1	−	0.06	−	349	−	7.5	
14日	1,025	−	22.3	−	3.0	−	0.05	−	344	−	7.5	
15日	1,058	−	22.4	−	3.3	−	0.06	−	343	−	7.3	
16日	1,004	−	21.6	−	3.4	−	0.06	−	339	−	7.4	
17日	1,209	−	26.4	−	3.3	−	0.06	−	341	−	7.4	
18日	1,283	−	27.8	−	3.3	−	0.06	−	337	−	7.4	
19日	913	−	23.8	−	2.2	−	0.23	−	306	−	7.1	
20日	1,048	−	21.7	−	2.0	−	0.04	−	343	−	7.2	
21日	996	−	20.9	−	1.6	−	0.03	−	337	−	7.1	
22日	938	−	19.9	−	1.8	−	0.03	−	340	−	7.3	
23日	907	−	19.5	−	1.7	−	0.03	−	334	−	7.2	
24日	938	−	19.7	−	1.9	−	0.03	−	341	−	7.2	
25日	978	−	21.2	−	1.8	−	0.03	−	341	−	7.5	
26日	1,152	−	21.9	−	2.3	−	0.04	−	385	−	7.4	
27日	898	−	18.3	−	2.1	−	0.04	−	352	−	7.2	
28日	942	−	19.7	−	2.2	−	0.04	−	349	−	7.3	
29日	971	−	20.2	−	2.2	−	0.04	−	350	−	7.4	
30日	1,056	−	21.4	−	2.2	−	0.04	−	366	−	7.4	
31日	987	−	20.6	−	2.4	−	0.04	−	351	−	7.4	