

東広島浄化センター 放流水質

更新日：令和8年5月1日

令和8年 4月

| | 全窒素 | | | | 全リン | | | | COD | | | |
|-----|------------|-----|---------------------|------|------------|-----|---------------------|------|------------|-----|---------------------|------|
| | 総量 kg/日 | | 濃度 (日平均) mg/L | | 総量 kg/日 | | 濃度 (日平均) mg/L | | 総量 kg/日 | | 濃度 (日平均) mg/L | |
| 基準値 | 1,845 | 超過量 | 60 | 超過濃度 | 167 | 超過量 | 8 | 超過濃度 | 2,017 | 超過量 | 20 | 超過濃度 |
| 1日 | 937 | - | 19.8 | - | 3.7 | - | 0.07 | - | 312 | - | 6.7 | - |
| 2日 | 1,081 | - | 22.4 | - | 4.4 | - | 0.08 | - | 323 | - | 6.7 | - |
| 3日 | 930 | - | 19.3 | - | 4.5 | - | 0.09 | - | 319 | - | 6.8 | - |
| 4日 | 993 | - | 20.1 | - | 4.6 | - | 0.08 | - | 339 | - | 6.9 | - |
| 5日 | 891 | - | 18.6 | - | 3.8 | - | 0.07 | - | 313 | - | 6.6 | - |
| 6日 | 950 | - | 19.8 | - | 4.0 | - | 0.08 | - | 325 | - | 6.8 | - |
| 7日 | 825 | - | 17.6 | - | 4.0 | - | 0.08 | - | 325 | - | 6.9 | - |
| 8日 | 945 | - | 19.1 | - | 4.4 | - | 0.09 | - | 328 | - | 6.8 | - |
| 9日 | 948 | - | 19.9 | - | 4.7 | - | 0.09 | - | 324 | - | 6.8 | - |
| 10日 | 1,074 | - | 20.1 | - | 6.5 | - | 0.12 | - | 368 | - | 6.9 | - |
| 11日 | 756 | - | 15.9 | - | 5.3 | - | 0.10 | - | 334 | - | 7.0 | - |
| 12日 | 727 | - | 15.6 | - | 4.8 | - | 0.09 | - | 323 | - | 6.9 | - |
| 13日 | 860 | - | 18.5 | - | 5.1 | - | 0.10 | - | 335 | - | 7.2 | - |
| 14日 | 948 | - | 20.0 | - | 4.8 | - | 0.09 | - | 336 | - | 7.1 | - |
| 15日 | 1,063 | - | 21.5 | - | 5.7 | - | 0.11 | - | 367 | - | 7.5 | - |
| 16日 | 1,043 | - | 21.2 | - | 5.4 | - | 0.10 | - | 365 | - | 7.5 | - |
| 17日 | 889 | - | 18.7 | - | 4.8 | - | 0.10 | - | 351 | - | 7.4 | - |
| 18日 | 946 | - | 20.2 | - | 4.4 | - | 0.09 | - | 338 | - | 7.3 | - |
| 19日 | 959 | - | 20.5 | - | 4.0 | - | 0.08 | - | 338 | - | 7.3 | - |
| 20日 | 982 | - | 20.9 | - | 4.0 | - | 0.08 | - | 345 | - | 7.4 | - |
| 21日 | 928 | - | 19.5 | - | 3.8 | - | 0.07 | - | 353 | - | 7.5 | - |
| 22日 | 940 | - | 20.1 | - | 3.4 | - | 0.07 | - | 344 | - | 7.4 | - |
| 23日 | 895 | - | 21.0 | - | 3.0 | - | 0.07 | - | 366 | - | 7.4 | - |
| 24日 | 960 | - | 20.0 | - | 5.4 | - | 0.11 | - | 403 | - | 8.4 | - |
| 25日 | 856 | - | 18.2 | - | 3.5 | - | 0.07 | - | 358 | - | 7.7 | - |
| 26日 | 916 | - | 18.9 | - | 3.5 | - | 0.07 | - | 370 | - | 7.8 | - |
| 27日 | 930 | - | 18.3 | - | 4.0 | - | 0.07 | - | 389 | - | 7.8 | - |
| 28日 | 802 | - | 16.7 | - | 3.3 | - | 0.06 | - | 365 | - | 7.7 | - |
| 29日 | 844 | - | 18.4 | - | 3.2 | - | 0.06 | - | 358 | - | 7.8 | - |
| 30日 | 972 | - | 20.4 | - | 2.9 | - | 0.06 | - | 367 | - | 7.7 | - |

東広島浄化センター 放流水質

更新日：令和8年6月1日

令和8年 5月

| | 全窒素 | | | | 全リン | | | | COD | | | |
|-----|------------|-----|---------------------|------|------------|-----|---------------------|------|------------|-----|---------------------|------|
| | 総量 kg/日 | | 濃度 (日平均) mg/L | | 総量 kg/日 | | 濃度 (日平均) mg/L | | 総量 kg/日 | | 濃度 (日平均) mg/L | |
| 基準値 | 1,845 | 超過量 | 60 | 超過濃度 | 167 | 超過量 | 8 | 超過濃度 | 2,017 | 超過量 | 20 | 超過濃度 |
| 1日 | 976 | - | 20.0 | - | 3.0 | - | 0.05 | - | 358 | - | 7.4 | - |
| 2日 | 860 | - | 18.1 | - | 2.6 | - | 0.05 | - | 345 | - | 7.4 | - |
| 3日 | 947 | - | 20.6 | - | 2.3 | - | 0.04 | - | 345 | - | 7.6 | - |
| 4日 | 894 | - | 18.9 | - | 2.4 | - | 0.04 | - | 335 | - | 7.3 | - |
| 5日 | 834 | - | 18.1 | - | 2.2 | - | 0.04 | - | 333 | - | 7.3 | - |
| 6日 | 931 | - | 20.1 | - | 2.4 | - | 0.04 | - | 350 | - | 7.6 | - |
| 7日 | 462 | - | 18.4 | - | 1.7 | - | 0.07 | - | 189 | - | 5.5 | - |
| 8日 | 295 | - | 20.0 | - | 1.1 | - | 0.06 | - | 145 | - | 5.3 | - |
| 9日 | 951 | - | 20.3 | - | 2.0 | - | 0.03 | - | 385 | - | 8.2 | - |
| 10日 | 899 | - | 19.4 | - | 1.8 | - | 0.03 | - | 351 | - | 7.7 | - |
| 11日 | 908 | - | 19.5 | - | 2.0 | - | 0.04 | - | 359 | - | 7.8 | - |
| 12日 | 917 | - | 19.8 | - | 2.2 | - | 0.04 | - | 363 | - | 7.9 | - |
| 13日 | 940 | - | 19.8 | - | 2.3 | - | 0.04 | - | 383 | - | 8.1 | - |
| 14日 | 905 | - | 19.3 | - | 1.9 | - | 0.03 | - | 358 | - | 7.7 | - |
| 15日 | 953 | - | 19.8 | - | 1.8 | - | 0.03 | - | 362 | - | 7.6 | - |
| 16日 | 963 | - | 19.8 | - | 2.3 | - | 0.04 | - | 372 | - | 7.7 | - |
| 17日 | 909 | - | 18.8 | - | 4.3 | - | 0.08 | - | 386 | - | 8.0 | - |
| 18日 | 864 | - | 17.8 | - | 4.7 | - | 0.09 | - | 402 | - | 8.4 | - |
| 19日 | 901 | - | 18.6 | - | 4.2 | - | 0.08 | - | 419 | - | 8.7 | - |
| 20日 | 861 | - | 18.2 | - | 3.6 | - | 0.07 | - | 398 | - | 8.5 | - |
| 21日 | 971 | - | 20.1 | - | 3.1 | - | 0.05 | - | 396 | - | 8.2 | - |
| 22日 | 930 | - | 19.3 | - | 3.2 | - | 0.06 | - | 388 | - | 8.1 | - |
| 23日 | 854 | - | 18.1 | - | 3.5 | - | 0.07 | - | 376 | - | 8.0 | - |
| 24日 | 865 | - | 18.6 | - | 3.5 | - | 0.07 | - | 369 | - | 8.1 | - |
| 25日 | 767 | - | 19.2 | - | 2.7 | - | 0.06 | - | 388 | - | 8.3 | - |
| 26日 | 1,024 | - | 21.6 | - | 2.1 | - | 0.03 | - | 363 | - | 7.8 | - |
| 27日 | 945 | - | 20.0 | - | 2.0 | - | 0.04 | - | 369 | - | 7.8 | - |
| 28日 | 934 | - | 19.5 | - | 2.3 | - | 0.04 | - | 357 | - | 7.6 | - |
| 29日 | 875 | - | 18.3 | - | 2.2 | - | 0.04 | - | 362 | - | 7.7 | - |
| 30日 | 832 | - | 18.5 | - | 2.0 | - | 0.04 | - | 346 | - | 7.7 | - |
| 31日 | 884 | - | 19.8 | - | 1.8 | - | 0.03 | - | 335 | - | 7.6 | - |