東広島浄化センター　放流水質

令和6年 4月

更新日: 令和6年4月19日

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L	
基準値	1,845	超過量	60	超過濃度	167	超過量	8	超過濃度	2,017	超過量	20	超過濃度
1日	892	−	19.9	−	16.8	−	0.37	−	396	−	8.9	
2日	867	−	19.6	−	16.8	−	0.38	−	391	−	8.8	
3日	966	−	19.3	−	19.7	−	0.39	−	437	−	8.7	
4日	852	−	17.7	−	17.4	−	0.36	−	393	−	8.2	
5日	815	−	17.9	−	18.4	−	0.40	−	388	−	8.5	
6日	801	−	17.9	−	18.1	−	0.40	−	383	−	8.6	
7日	800	−	18.1	−	17.9	−	0.40	−	381	−	8.6	
8日	835	−	18.5	−	17.6	−	0.39	−	393	−	8.7	
9日	942	−	20.8	−	19.5	−	0.43	−	401	−	8.5	
10日	886	−	19.3	−	20.9	−	0.45	−	382	−	8.3	
11日	781	−	17.2	−	20.2	−	0.44	−	382	−	8.4	
12日	801	−	17.3	−	19.1	−	0.41	−	391	−	8.5	
13日	760	−	16.7	−	17.7	−	0.39	−	390	−	8.6	
14日	806	−	17.9	−	16.5	−	0.36	−	386	−	8.6	
15日	759	−	17.0	−	17.2	−	0.38	−	389	−	8.7	
16日	754	−	16.6	−	19.5	−	0.43	−	390	−	8.6	
17日	770	−	17.4	−	18.4	−	0.41	−	375	−	8.5	
18日	725	−	16.2	−	18.1	−	0.40	−	378	−	8.5	
19日												
20日												
21日												
22日												
23日												
24日												
25日												
26日												
27日												
28日												
29日												
30日												