東広島浄化センター　放流水質

令和7年 5月

更新日: 令和7年5月23日

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L	
基準値	1,845	超過量	60	超過濃度	167	超過量	8	超過濃度	2,017	超過量	20	超過濃度
1日	576	−	13.2	−	3.0	−	0.06	−	348	−	8.0	
2日	597	−	13.2	−	2.3	−	0.04	−	362	−	8.1	
3日	561	−	13.2	−	2.5	−	0.05	−	340	−	8.1	
4日	524	−	12.5	−	2.0	−	0.04	−	333	−	8.0	
5日	503	−	12.2	−	2.4	−	0.05	−	329	−	8.1	
6日	597	−	13.6	−	2.8	−	0.06	−	354	−	8.2	
7日	559	−	12.6	−	1.9	−	0.04	−	358	−	8.1	
8日	536	−	11.9	−	2.8	−	0.06	−	363	−	8.2	
9日	524	−	11.5	−	4.0	−	0.08	−	374	−	8.2	
10日	503	−	10.9	−	3.0	−	0.05	−	375	−	8.3	
11日	461	−	10.6	−	2.3	−	0.05	−	349	−	8.1	
12日	533	−	12.1	−	2.7	−	0.05	−	359	−	8.2	
13日	542	−	12.1	−	2.5	−	0.05	−	365	−	8.3	
14日	535	−	11.8	−	2.6	−	0.05	−	375	−	8.3	
15日	520	−	11.4	−	3.0	−	0.06	−	378	−	8.3	
16日	504	−	11.4	−	3.1	−	0.06	−	367	−	8.4	
17日	579	−	12.5	−	3.9	−	0.07	−	393	−	8.5	
18日	548	−	12.3	−	4.0	−	0.08	−	375	−	8.4	
19日	602	−	13.5	−	3.2	−	0.07	−	375	−	8.5	
20日	600	−	13.1	−	3.1	−	0.06	−	385	−	8.5	
21日	585	−	12.9	−	3.1	−	0.06	−	385	−	8.5	
22日	585	−	12.3	−	4.4	−	0.09	−	402	−	8.6	
23日												
24日												
25日												
26日												
27日												
28日												
29日												
30日												
31日												