東広島浄化センター　放流水質

令和7年 6月

更新日: 令和7年6月20日

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L	
基準値	1,845	超過量	60	超過濃度	167	超過量	8	超過濃度	2,017	超過量	20	超過濃度
1日	685	−	16.0	−	4.0	−	0.08	−	355	−	8.3	
2日	682	−	15.7	−	3.5	−	0.07	−	365	−	8.4	
3日	744	−	15.8	−	3.1	−	0.06	−	387	−	8.3	
4日	672	−	14.9	−	3.5	−	0.07	−	370	−	8.2	
5日	678	−	15.6	−	3.8	−	0.08	−	355	−	8.2	
6日	713	−	16.6	−	4.1	−	0.09	−	357	−	8.3	
7日	702	−	16.7	−	3.3	−	0.07	−	347	−	8.3	
8日	696	−	16.8	−	2.8	−	0.06	−	341	−	8.3	
9日	757	−	17.9	−	2.8	−	0.06	−	359	−	8.5	
10日	821	−	18.0	−	2.8	−	0.05	−	379	−	8.4	
11日	784	−	17.0	−	3.8	−	0.07	−	372	−	8.1	
12日	575	−	14.3	−	4.5	−	0.11	−	317	−	8.0	
13日	421	−	9.9	−	6.9	−	0.16	−	340	−	8.1	
14日	508	−	12.3	−	4.9	−	0.11	−	344	−	8.3	
15日	670	−	15.9	−	3.0	−	0.07	−	349	−	8.4	
16日	664	−	16.1	−	2.5	−	0.05	−	344	−	8.4	
17日	730	−	16.7	−	2.6	−	0.06	−	375	−	8.6	
18日	783	−	16.9	−	2.6	−	0.05	−	392	−	8.5	
19日	746	−	16.8	−	2.6	−	0.05	−	378	−	8.5	
20日												
21日												
22日												
23日												
24日												
25日												
26日												
27日												
28日												
29日												
30日												