東広島浄化センター 放流水質

更新日: 令和7年10月31日

令和7年 10月

	全窒素				全リン				COD			
	総量		濃度 (日平均)		総量		濃度 (日平均)		総量		濃度 (日平均)	
	kg/日		mg/L		kg/日		mg/L		kg/日		mg/L	
基準値	1,845	超過量	60	超過濃度	167	超過量	8	超過濃度	2,017	超過量	20	超過濃度
1日 2日 3日 4日	918	-	20.3	-	1.1	-	0.01	-	405	-	9.0	
2日	998	-	22.1	-	1.1	_	0.02	_	408	-	9.1	
3日	974	-	21.6	-	0.8	_	0.01	_	408	-	9.2	
4日	958	-	20.1	-	1.7	-	0.03	_	427	-	9.0	
5H	818	-	17.3	-	1.1	-	0.02	-	422	-	9.0	
6日	830	-	18.0	-	1.1	-	0.02	-	431	-	9.4	
7日	1,338	-	29.8	-	3.5	-	0.07	_	435	-	9.5	
8日	1,109	-	26.3	-	2.2	_	0.05	_	428	-	9.7	
9日	861	-	19.4	-	1.3	-	0.02	_	415	-	9.4	
8日 9日 10日	837	-	18.9	-	1.3	-	0.03	<u> </u>	409	-	9.3	
11日	889	-	20.2	-	1.6	-	0.03	-	407	-	9.3	
12日	868	-	19.7	-	1.9 1.5	-	0.04	-	401	-	9.2	
13日	865	-	19.8	-	1.5	-	0.03	_	404	-	9.3	
14日	841	_	19.7 19.8 18.9	-	1.1	-	0.02	-	401 404 425	-	9.6	
15日	897	-	20.3	-	1.9	-	0.04	-	444	-	9.2 9.3 9.6 10.1	
16日	997	-	22.1 22.4	-	2.4	-	0.04	_	476	-	10.6 10.0 9.5 9.3	
1 17FI	1,031	-	22.4	-	2.2	-	0.04	-	457	-	10.0	
18日	935	-	21.0	-	1.8	-	0.03	-	457 422	-	9.5	
18日 19日 20日	918	-	19.9	-	1.5	_	0.04 0.03 0.03	_	420	-	9.3	
20日	1,009	-	21.4	-	8.7	-	0.18	-	608	-	l 12.8	
21日 22日 23日 24日 25日	884 709 531	-	19.1	-	5.4	-	0.10 0.08	-	482	-	10.5 9.7 10.2 9.7	
22日	709	-	17.0	-	3.9	-	0.08	-	402	-	9.7	
23日	531	-	11.3	-	7.5	_	0.16	-	458	-	10.2	
24日	649	-	14.7	-	6.7	_	0.14	_	432	-	9.7	
25日	794	-	18.1	-	6.2	-	0.13	_	438	-	10.0	
26日	846	-	19.0	-	5.4	-	0.11	_	449	-	10.1	
26日 27日 28日	750	-	17.8	-	4.9	-	0.11	-	461	-	10.6	
28日	690	-	18.2	-	3.6	-	0.10	_	423	-	9.9	
29日	790	-	17.2	-	4.6	-	0.09	_	442	-	9.7	
30日	773	-	17.1	-	3.8	-	0.07	-	404	-	8.9	
31日												