東広島浄化センター　放流水質

令和8年 1月

更新日: 令和8年1月23日

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L	
基準値	1,845	超過量	60	超過濃度	167	超過量	8	超過濃度	2,017	超過量	20	超過濃度
1日	1,015	−	24.9	−	7.3	−	0.17	−	411	−	10.0	
2日	1,097	−	26.8	−	6.6	−	0.16	−	402	−	9.9	
3日	1,189	−	27.8	−	7.1	−	0.16	−	429	−	10.1	
4日	1,167	−	26.6	−	8.8	−	0.19	−	507	−	11.6	
5日	1,116	−	23.8	−	8.4	−	0.18	−	516	−	11.2	
6日	1,134	−	23.2	−	13.9	−	0.28	−	624	−	12.8	
7日	973	−	19.5	−	8.5	−	0.16	−	547	−	11.0	
8日	932	−	19.5	−	6.2	−	0.12	−	484	−	10.1	
9日	1,009	−	21.2	−	5.0	−	0.10	−	455	−	9.6	
10日	988	−	21.5	−	5.4	−	0.11	−	440	−	9.5	
11日	1,031	−	23.0	−	4.6	−	0.10	−	396	−	8.9	
12日	1,087	−	23.8	−	4.4	−	0.09	−	403	−	8.8	
13日	1,066	−	22.6	−	4.7	−	0.10	−	413	−	8.9	
14日	1,002	−	21.6	−	4.7	−	0.09	−	403	−	8.7	
15日	928	−	20.5	−	4.5	−	0.09	−	391	−	8.6	
16日	984	−	21.2	−	4.0	−	0.08	−	391	−	8.5	
17日	1,001	−	21.6	−	3.6	−	0.07	−	391	−	8.4	
18日	926	−	19.8	−	3.2	−	0.06	−	371	−	8.1	
19日	1,045	−	22.4	−	3.3	−	0.06	−	382	−	8.2	
20日	981	−	20.9	−	2.1	−	0.04	−	378	−	8.2	
21日	946	−	20.0	−	3.0	−	0.06	−	377	−	8.0	
22日	904	−	19.2	−	2.6	−	0.05	−	366	−	7.8	
23日												
24日												
25日												
26日												
27日												
28日												
29日												
30日												
31日												