東広島浄化センター　放流水質

令和8年 3月

更新日: 令和8年3月27日

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L	
基準値	1,845	超過量	60	超過濃度	167	超過量	8	超過濃度	2,017	超過量	20	超過濃度
1日	861	−	18.9	−	3.8	−	0.08	−	347	−	7.6	
2日	880	−	19.0	−	3.9	−	0.07	−	363	−	7.8	
3日	871	−	18.1	−	3.5	−	0.07	−	366	−	7.6	
4日	918	−	19.0	−	3.7	−	0.07	−	364	−	7.5	
5日	1,036	−	21.3	−	4.1	−	0.08	−	373	−	7.7	
6日	1,026	−	21.8	−	3.8	−	0.07	−	364	−	7.8	
7日	1,047	−	22.0	−	4.0	−	0.08	−	378	−	8.0	
8日	937	−	19.9	−	3.3	−	0.07	−	360	−	7.8	
9日	905	−	19.6	−	3.3	−	0.06	−	356	−	7.7	
10日	799	−	17.3	−	4.5	−	0.09	−	382	−	8.3	
11日	796	−	17.0	−	4.2	−	0.08	−	375	−	8.0	
12日	798	−	16.9	−	4.5	−	0.09	−	380	−	8.1	
13日	848	−	18.4	−	5.1	−	0.10	−	377	−	8.1	
14日	913	−	19.2	−	5.0	−	0.10	−	375	−	8.0	
15日	831	−	18.3	−	4.3	−	0.09	−	357	−	7.9	
16日	813	−	17.6	−	4.0	−	0.08	−	362	−	7.9	
17日	746	−	15.9	−	4.1	−	0.08	−	366	−	7.9	
18日	691	−	15.0	−	3.3	−	0.07	−	365	−	7.9	
19日	793	−	16.2	−	3.1	−	0.06	−	373	−	7.7	
20日	693	−	14.6	−	3.1	−	0.06	−	358	−	7.6	
21日	823	−	18.2	−	2.7	−	0.05	−	346	−	7.6	
22日	808	−	17.6	−	2.7	−	0.05	−	340	−	7.5	
23日	947	−	20.1	−	2.8	−	0.05	−	362	−	7.6	
24日	945	−	20.0	−	3.0	−	0.06	−	355	−	7.6	
25日	961	−	19.9	−	3.0	−	0.05	−	358	−	7.5	
26日	935	−	19.6	−	2.8	−	0.05	−	355	−	7.5	
27日												
28日												
29日												
30日												
31日												