東広島浄化センター　放流水質

令和8年 4月

更新日：令和8年4月17日

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L	
基準値	1,845	超過量	60	超過濃度	167	超過量	8	超過濃度	2,017	超過量	20	超過濃度
1日	937	−	19.8	−	3.7	−	0.07	−	312	−	6.7	
2日	1,081	−	22.4	−	4.4	−	0.08	−	323	−	6.7	
3日	930	−	19.3	−	4.5	−	0.09	−	319	−	6.8	
4日	993	−	20.1	−	4.6	−	0.08	−	339	−	6.9	
5日	891	−	18.6	−	3.8	−	0.07	−	313	−	6.6	
6日	950	−	19.8	−	4.0	−	0.08	−	325	−	6.8	
7日	825	−	17.6	−	4.0	−	0.08	−	325	−	6.9	
8日	945	−	19.1	−	4.4	−	0.09	−	328	−	6.8	
9日	948	−	19.9	−	4.7	−	0.09	−	324	−	6.8	
10日	1,074	−	20.1	−	6.5	−	0.12	−	368	−	6.9	
11日	756	−	15.9	−	5.3	−	0.10	−	334	−	7.0	
12日	727	−	15.6	−	4.8	−	0.09	−	323	−	6.9	
13日	860	−	18.5	−	5.1	−	0.10	−	335	−	7.2	
14日	948	−	20.0	−	4.8	−	0.09	−	336	−	7.1	
15日	1,063	−	21.5	−	5.7	−	0.11	−	367	−	7.5	
16日	1,043	−	21.2	−	5.4	−	0.10	−	365	−	7.5	
17日												
18日												
19日												
20日												
21日												
22日												
23日												
24日												
25日												
26日												
27日												
28日												
29日												
30日												