東広島浄化センター　放流水質

令和8年 5月

更新日：令和8年5月29日

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L	
基準値	1,845	超過量	60	超過濃度	167	超過量	8	超過濃度	2,017	超過量	20	超過濃度
1日	976	−	20.0	−	3.0	−	0.05	−	358	−	7.4	
2日	860	−	18.1	−	2.6	−	0.05	−	345	−	7.4	
3日	947	−	20.6	−	2.3	−	0.04	−	345	−	7.6	
4日	894	−	18.9	−	2.4	−	0.04	−	335	−	7.3	
5日	834	−	18.1	−	2.2	−	0.04	−	333	−	7.3	
6日	931	−	20.1	−	2.4	−	0.04	−	350	−	7.6	
7日	462	−	18.4	−	1.7	−	0.07	−	189	−	5.5	
8日	295	−	20.0	−	1.1	−	0.06	−	145	−	5.3	
9日	951	−	20.3	−	2.0	−	0.03	−	385	−	8.2	
10日	899	−	19.4	−	1.8	−	0.03	−	351	−	7.7	
11日	908	−	19.5	−	2.0	−	0.04	−	359	−	7.8	
12日	917	−	19.8	−	2.2	−	0.04	−	363	−	7.9	
13日	940	−	19.8	−	2.3	−	0.04	−	383	−	8.1	
14日	905	−	19.3	−	1.9	−	0.03	−	358	−	7.7	
15日	953	−	19.8	−	1.8	−	0.03	−	362	−	7.6	
16日	963	−	19.8	−	2.3	−	0.04	−	372	−	7.7	
17日	909	−	18.8	−	4.3	−	0.08	−	386	−	8.0	
18日	864	−	17.8	−	4.7	−	0.09	−	402	−	8.4	
19日	901	−	18.6	−	4.2	−	0.08	−	419	−	8.7	
20日	861	−	18.2	−	3.6	−	0.07	−	398	−	8.5	
21日	971	−	20.1	−	3.1	−	0.05	−	396	−	8.2	
22日	930	−	19.3	−	3.2	−	0.06	−	388	−	8.1	
23日	854	−	18.1	−	3.5	−	0.07	−	376	−	8.0	
24日	865	−	18.6	−	3.5	−	0.07	−	369	−	8.1	
25日	767	−	19.2	−	2.7	−	0.06	−	388	−	8.3	
26日	1,024	−	21.6	−	2.1	−	0.03	−	363	−	7.8	
27日	945	−	20.0	−	2.0	−	0.04	−	369	−	7.8	
28日	934	−	19.5	−	2.3	−	0.04	−	357	−	7.6	
29日												
30日												
31日												