東広島浄化センター　放流水質

令和8年 5月

更新日: 令和8年5月8日

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L	
基準値	1,845	超過量	60	超過濃度	167	超過量	8	超過濃度	2,017	超過量	20	超過濃度
1日	976	−	20.0	−	3.0	−	0.05	−	358	−	7.4	
2日	860	−	18.1	−	2.6	−	0.05	−	345	−	7.4	
3日	947	−	20.6	−	2.3	−	0.04	−	345	−	7.6	
4日	894	−	18.9	−	2.4	−	0.04	−	335	−	7.3	
5日	834	−	18.1	−	2.2	−	0.04	−	333	−	7.3	
6日	931	−	20.1	−	2.4	−	0.04	−	350	−	7.6	
7日	462	−	18.4	−	1.7	−	0.07	−	189	−	5.5	
8日												
9日												
10日												
11日												
12日												
13日												
14日												
15日												
16日												
17日												
18日												
19日												
20日												
21日												
22日												
23日												
24日												
25日												
26日												
27日												
28日												
29日												
30日												
31日												