東広島浄化センター　放流水質

令和8年 6月

更新日：令和8年6月19日

	全窒素				全リン				COD			
	総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L		総量 kg/日		濃度（日平均） mg/L	
基準値	1,845	超過量	60	超過濃度	167	超過量	8	超過濃度	2,017	超過量	20	超過濃度
1日	648	−	18.4	−	1.5	−	0.03	−	344	−	7.7	
2日	975	−	18.3	−	2.1	−	0.03	−	402	−	7.6	
3日	770	−	15.2	−	2.5	−	0.04	−	374	−	7.5	
4日	758	−	16.5	−	2.2	−	0.04	−	345	−	7.6	
5日	885	−	18.4	−	2.5	−	0.04	−	370	−	7.8	
6日	884	−	19.2	−	2.3	−	0.04	−	362	−	7.9	
7日	841	−	18.3	−	2.1	−	0.04	−	364	−	7.9	
8日	1,009	−	20.5	−	2.1	−	0.03	−	383	−	7.9	
9日	896	−	18.0	−	2.0	−	0.03	−	375	−	7.6	
10日	907	−	19.1	−	2.1	−	0.04	−	375	−	7.9	
11日	907	−	19.2	−	1.8	−	0.03	−	363	−	7.8	
12日	846	−	18.4	−	1.8	−	0.03	−	352	−	7.7	
13日	832	−	18.5	−	1.8	−	0.03	−	344	−	7.7	
14日	846	−	19.1	−	1.7	−	0.03	−	337	−	7.7	
15日	893	−	20.0	−	1.8	−	0.03	−	348	−	7.9	
16日	839	−	18.3	−	1.7	−	0.03	−	343	−	7.6	
17日	351	−	18.8	−	0.8	−	0.03	−	148	−	4.2	
18日			21.1	−	0.1	−	0.04	−				
19日												
20日												
21日												
22日												
23日												
24日												
25日												
26日												
27日												
28日												
29日												
30日												