

別記様式第14号（第17条関係）

〔少量危険物〕 〔貯蔵〕 〔開始〕 届出書
 〔指定可燃物〕 〔取扱〕 〔変更〕

令和〇〇年〇〇月〇〇日				
東広島市消防局長（署長）様				
届出者 住所 _____ 氏名 _____ 電話番号（ ） _____				
貯蔵又は取扱いの場所	所在地	東広島市西条町助実〇〇番地		
	名称	〇〇株式会社 〇〇工場		
類、品名及び最大数量	類	品名	最大貯蔵数量	1日最大取扱数量
	第4類	第2石油類 灯油	9000	5000
貯蔵又は取扱方法の概要	屋外タンクにより貯蔵する。			
貯蔵又は取扱場所の位置、構造及び設備の概要	工場敷地内に屋外タンクを設置し、地上配管で工場内のボイラーに供給する。			
消防用設備等又は特殊消防用設備等の概要	10型消火器〇〇本			
貯蔵又は取扱いの開始予定期日又は期間	令和〇〇年〇〇月〇〇日			
その他必要な事項				
※ 受 付 欄			※ 経 過 欄	

- 備考 1 届出者が法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記入すること。
- 2 ※印欄には、記入しないこと。
- 3 別紙少量危険物（指定可燃物）貯蔵（取扱）所構造仕様書、貯蔵又は取扱場所の見取図その他必要な図書を添付すること。
- 4 この届出書は、貯蔵し、若しくは取扱場所を設置し、又はこれらを変更する日の7日前までに2通提出すること。

別紙

少量危険物（指定可燃物）貯蔵（取扱）所構造仕様書		
建築物の仕様書	構造	鉄筋コンクリート造
	壁体	鉄筋コンクリート造
	屋根	スレート
	小屋裏	無し
	天井	無し
	床	コンクリート
	開口部	防火設備
	出入口	特定防火設備
	換気設備	換気設備（防爆）
	電気設備	蛍光灯、換気設備（防爆）
	その他	敷地面積 m ² 建築面積 m ² 取扱所面積 m ²
	タンク設備の仕様書	タンクの容量
形状		縦置円筒型
寸法		直径〇〇 c m、高さ〇〇 c m
材質板厚		SS400 〇〇mm
常圧・加圧の別		常圧
通気管		無弁通気管
安全装置		安全弁
タンク室の構造		鉄筋コンクリート
タンクの外面保護		プライマー、エポキシ樹脂
基礎固定方法		アンカーボルト、固定ベルト
配管		地上配管、溶接有、材質SUS
油量計		フロート液面計
電気設備		無し
その他		