

入札公告

物品調達等及び委託役務

次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6の規定により公告する。

この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項及び同細則による。

令和4年1月21日

東広島市長 高垣 廣徳

1 入札に付する事項

(1) 物品・委託役務の名称	令和4年度東広島市役所本庁舎本館及び北館空気調和設備保守点検業務
(2) 物品・委託役務管理番号	13030056
(3) 物品委託役務内容	市役所本庁舎本館及び北館において、空気調和設備の保守点検を行うもの。
(4) 納入・履行期間	令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
(5) 納入・履行（就業）場所	東広島市役所本庁舎本館及び北館
(6) 予定価格	落札後公表
(7) 最低制限価格	なし
(8) 入札方式	一般競争入札
(9) 入札区分	紙入札
(10) 使用する契約約款	業務委託契約約款（役務の提供を受けるもの）
(11) 契約種別	総価契約
(12) 収入印紙	要

2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

次に掲げる要件を全て満たしていること。

ア	令和3年1月1日～令和6年12月31日までの東広島市物品役務等競争入札参加資格として次の入札参加資格認定区分の認定を受けている者	建築保全>空調ダクト清掃<日常>点検
イ	法令等による登録等	問わないものとする。
ウ	技術者	問わないものとする。
エ	営業所等所在地 ※本店とは、法人にあっては登記されている本店とし、個人事業者にあっては営業活動の本拠を置いている場所とする。 ※営業所とは、法人においてその所在する市（町）の法人市（町）民税の申告のある営業所とする。	東広島市内に本店を有する者。
オ	会社の履行実績	問わないものとする。
カ	その他	令和元年8月26日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項」の2（1）のいずれにも該当しないこと。

3 その他の入札条件

東広島市空気調和設備保守点検業務共通標準事項を適用する。

4 日程等

手続き等	期間・期日等	場所・留意事項
ア 公告日	令和4年1月21日	東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧に供する。 閲覧場所は「6 問い合わせ先（契約担当課）」に記載のとおり。
イ 仕様書及び見本等閲覧期間	令和4年1月21日～ 令和4年2月10日	東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。 見本等の有無：無
ウ 同等品確認期間（物品の買入れ及び借入れに限る）		同等品で応札する場合は、同等品規格確認票（東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得（平成21年東広島市告示第83号。以下「入札心得」という。）別記様式第2号（第4条関係）により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格確認票の提出先は、「オ 質問書提出期間」に記載の発注担当課とする。
エ 同等品確認回答閲覧期間		東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
オ 質問書提出期間	令和4年1月21日～ 令和4年1月28日 (午前8時30分～午後5時15分)	質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得（平成21年東広島市告示第83号）別記様式第1号（第4条関係））により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 財務部 管財課（発注担当課） 東広島市西条栄町8番29号（本庁本館6階） 電話番号 082-420-0908 /ファックス番号 082-422-6850 質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。 質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。
カ 回答書閲覧期間	令和4年2月2日～ 令和4年2月10日	東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
キ 入札期間	令和4年2月8日～ 令和4年2月9日 (午前9時00分～午後5時00分)	入札場所 東広島市総務部契約課（契約担当課） 東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階） 入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。 初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本市に届け出ている印鑑を押印すること。（ただし、入札書に記載した日付以前に作成された委任状の同封・提出がある場合を除く。） 特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるものであること。
ク 開札日時	令和4年2月10日 午後2時00分	開札場所 入札室（東広島市西条栄町8番29号 本庁本館4階） 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、開札日の翌日以降に再度の入札（1回目）を実施するものとする。再度の入札（1回目）は、開札の立ち会いの有無に関わらず初度の入札参加者全員が参加できるものとする。 再度の入札（1回目）を実施する日時、場所等の詳細は初度の入札に参加した者に対してファックスにより通知を行う。 再度の入札（1回目）の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったときは、直ちに入札会場で再度の入札（2回目）を行う。 再度の入札は、2回目まで行う。

5 資格要件確認資料の提出

本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料（以下「資格要件確認資料」という。）の提出を求めない。

(1) 提出書類

書類の区分	提出書類 (○印)	備考
ア 入札参加資格確認申請書		様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。
イ 入札参加資格要件総括表		
ウ 誓約書		
エ 配置予定技術者届出書		
オ 履行実績確認表		
カ 履行実績証明書（物品・委託役務）		
キ 法令等による登録等を確認するための資料		
ク その他		

(2) 提出部数は、1部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。

(3) 提出期限

(4) 提出先 「6 問い合わせ先（契約担当課）」のとおり。

(5) その他

入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。

資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。

資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。

資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。

6 問い合わせ先（契約担当課）

総務部契約課 物品役務係
東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階）
電話番号 082-420-0930
ファックス番号 082-431-0077

令和4年度東広島市役所本庁舎本館及び北館空気調和設備保守点検業務 仕様書

1 業務名

令和4年度東広島市役所本庁舎本館及び北館空気調和設備保守点検業務

2 履行場所

東広島市役所本庁舎本館及び北館

3 履行期間

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

4 業務内容

東広島市役所本庁舎本館及び北館における空気調和設備の保守点検

5 業務目的

空気調和設備について専門的見地から点検又は測定等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を講ずることにより、所定の機能を維持し、事故・故障等の未然の防止に資することを目的とする。

6 業務対象施設の名称

東広島市役所本庁舎本館及び北館

7 業務仕様

- (1) 本仕様書に定めがない事項は、添付の東広島市空気調和設備保守点検業務共通標準事項（以下「標準事項」という。）による。
- (2) 本仕様書及び標準事項に定めがない事項は、発注者と協議するものとする。受注者は業務に支障をきたさないよう、業務に関する事項について前任の受注者から十分引き継ぎを受けること。また、受注者の変更がある場合は、後任の受注者が業務に支障をきたさないよう、業務に関する事項について後任の受注者へ十分に引き継ぎをすること。
- (3) 著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている作業方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者において行うものとする。

8 対象施設の種類、数量等

別紙「機器表（1）～（7）」のとおり

9 業務詳細

(1) 業務内容

別紙「点検表」のとおり。ただし、フロン排出抑制法に関する部分については、

10 項を参照すること。

(2) 点検回数及び時期

年2回（冷房時：6～8月頃、暖房時：11月～翌年2月頃）。ただし、フィルター清掃については年1回とし、1回目の点検作業に併せて実施すること。

(3) 作業日時

閉庁日に実施すること。作業日時は、事前に発注者と協議したうえで決定することとし、決定後は、速やかに作業計画書及び作業従事者名簿を発注者に提出すること。

10 フロン排出抑制法による簡易点検・定期点検の該当

（フロン排出抑制法（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律）の規程による簡易点検・定期点検の義務付けとなる機器の有無等）

項目		当施設・当業務の状況等
対象機器の有無		該当あり
簡易点検	7. 5kW未満のエアコン・冷凍冷蔵機器	65基
定期点検	7. 5kW以上の冷凍冷蔵機器	なし
	50kW以上のエアコン	なし
	7. 5kW以上50kW未満のエアコン	28基
当業務と定期点検との関係		当契約に含む。

11 建築物環境衛生管理について

（建築物における衛生的環境の確保に関する法律の規定による建築物環境衛生管理との関係）

項目	当施設・当業務の状況等
特定建築物の該当	該当なし
建築物環境衛生管理	別契約（当業務に含まない。）
建築物環境衛生管理技術者の選任	別途あり（受注者に求めない。）

※ 発注者が別途選任した建築物環境衛生管理技術者がある場合は、当該者の監督の下で衛生的環境の確保に努めること。

12 委託料の支払い

(1) 本業務は、部分払金を次のとおり請求できるものとする。

履行区分	支払金額	支払種別
令和4年4月から令和4年9月までの履行分	〇〇〇〇円	部分払
令和4年10月から令和5年3月までの履行分	△△△△円	完了払

- (2) 部分払金を請求しようとするときは、当該履行区分の履行報告を行っていないなければならない。
- (3) 部分払の額は、契約金額を2で除した額（当該額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額）とし、完了払の額はその残額とする。

13 特記事項

(1) 故障時の緊急要請

緊急時における連絡先を明確にしておき、故障等の緊急時においては、発注者からの要請に速やかに対応するものとする。

(2) 経費負担

- ア 保守点検作業に必要な水及び電気は履行場所の設備に接続して使用できるものとし、受注者に費用の負担を求めないものとする。
- イ 保守点検作業に使用する機器、工具、消耗品（空調設備の性能を維持するために必要なベルト類等の消耗部品を含む。）は、全て受注者が持参するものとする。
- ウ 受注者の責に帰すべき事由によって修繕、部品交換等が必要となった場合は、受注者の負担において対処すること。

(3) 業務の報告

受注者は、点検毎に点検結果をまとめた作業報告書を作成することとし、作業完了後は速やかに作業報告書を提出するものとする。なお、機器の不良等により取替または修繕を要する箇所が見つかった場合は、併せて書面（様式は問わない。）にて報告することとし、フロン類を使用した製品については、広島県が提供する様式を用いて機器台帳、点検・整備記録簿、簡易点検記録簿を作成のうえ、マイクロソフト社製のエクセル形式によりメールまたは書面で提供するものとする。

(4) 駐車場の利用

駐車場については、他の施設利用者に支障がない範囲で利用できるものとする。

14 問い合わせ先（発注担当課）

東広島市財務部 管財課 庁舎管理係

電 話 (082) 420-0908 (直通)

F A X (082) 422-6850

別紙 点検表

1 対象機器

次の機器について、保守点検及びフィルター清掃を実施すること。

- (1)ビル用マルチエアコン（空冷ヒートポンプエアコン）
- (2)パッケージエアコン（スカイエア・設備用パッケージ）
- (3)全熱交換器
- (4)デシカント外気処理機

※型式、台数、設置場所等の詳細は、別添「機器表」を参照すること。

2 業務内容

- (1)ビル用マルチエアコン（空冷ヒートポンプエアコン）

点検項目	点検方法	基準（目安）
室外機		
主電源電圧（V）	テスター	定格±10%
総合電流（A）	クランプメーター	基準電流値以下
圧縮機運転電流（A）	クランプメーター	定格115%以下
吐出管温度（℃）	温度計	110℃以下
吸入管温度（℃）	温度計	25℃以下
冷媒系統・吐出圧力	圧力計	1.0～3.0MPa
冷媒系統・吸入圧力	圧力計	0.3～1.0MPa
冷媒系統・ガス漏れ	目視・ガス検知器	漏れの無いこと
吸込温度（℃）	温度計	温度差
吹出温度（℃）	温度計	冷房5～15℃ 暖房2～10℃
異音・振動	視感等	異音無きこと
電気系統	目視点検	必要に応じて増締め
クランクケースヒーター	目視点検・手感	温まること
熱交換器	目視点検	目詰まりの無いこと
内外部損傷箇所	目視点検	損傷の無いこと
エアフィルター	目視点検	目詰まりの無いこと
水漏れ	目視点検	漏れの無いこと
リモコン及びスイッチ等	目視点検	作動すること
清掃	目視点検	汚れの無いこと
室内機		
吸込温度（℃）	温度計	温度差
吹出温度（℃）	温度計	冷房8～13℃ 暖房15～20℃
水漏れ	目視点検	漏れの無いこと
異音・振動	目視点検	異音無きこと
エアフィルター	目視点検	目詰まりの無いこと
内外部損傷箇所	目視点検	損傷の無いこと
リモコン及びスイッチ等	目視点検	作動すること
清掃（吸込・吹出口を含む）	目視点検	汚れの無いこと

- (2)パッケージエアコン
ア スカイエア

点検項目	点検方法	基準（目安）
室外機		
主電源電圧（V）	テスター	定格±10%
総合電流（A）	クランプメーター	定格の範囲内

吸込温度 (°C)	温度計	温度差
吹出温度 (°C)	温度計	冷房5~15°C 暖房2~10°C
吐出管温度 (°C)	温度計	110°C以下
吸入管温度 (°C)	温度計	25°C以下
熱交換器	目視点検等	目詰まりの無いこと
異音・振動	目視点検	異音無きこと
冷媒系統	目視・ガス検知器	漏れの無いこと
電気系統	目視点検	必要に応じて増締め
クランクケースヒーター	目視点検・手感	温まること
内外部損傷箇所	目視点検	損傷の無いこと
エアフィルター	目視点検	目詰まりの無いこと
室内機		
吸込温度 (°C)	温度計	温度差
吹出温度 (°C)	温度計	冷房8~13°C 暖房15~20°C
水漏れ	目視点検	漏れの無いこと
異音・振動	目視点検	異音無きこと
エアフィルター	目視点検	目詰まりの無いこと
内外部損傷箇所	目視点検	損傷の無いこと
リモコン及びスイッチ等	目視点検	作動すること
清掃(吸込・吹出口を含む)	目視点検	汚れの無いこと

イ 設備用パッケージ

点検項目	点検方法	基準 (目安)
室外機		
主電源電圧 (V)	テスター	定格±10%
総合電流 (A)	クランプメーター	定格の範囲内
圧縮機運転電流 (A)	クランプメーター	定格の115%以下
吐出管温度 (°C)	温度計	110°C以下
吸入管温度 (°C)	温度計	25°C以下
冷媒系統・吐出圧力	圧力計	1.5~3.5MPa
冷媒系統・吸入圧力	圧力計	0.5~1.3MPa
冷媒系統・ガス漏れ	目視・ガス検知器	漏れの無いこと
吸込温度 (°C)	温度計	温度差
吹出温度 (°C)	温度計	冷房5~15°C 暖房2~10°C
水漏れ	目視点検	漏れの無いこと
熱交換器	目視点検等	目詰まりの無いこと
異音・振動	視感等	異音無きこと
電気系統	目視点検	必要に応じて増締め
クランクケースヒーター	目視点検・手感	温まること
内外部損傷箇所	目視点検	損傷の無いこと
リモコン及びスイッチ等	目視点検	作動すること
エアフィルター	目視点検	目詰まりの無いこと
室内機		
吸込温度 (°C)	温度計	温度差
吹出温度 (°C)	温度計	冷房8~13°C 暖房15~20°C
水漏れ	目視点検	漏れの無いこと
異音・振動	目視点検	異音無きこと

エアフィルター	目視点検	目詰まりの無いこと
内外部損傷箇所	目視点検	損傷の無いこと
リモコン及びスイッチ等	目視点検	作動すること
清掃(吸込・吹出口を含む)	目視点検	汚れの無いこと

(3) 全熱交換器

点検項目	点検方法	基準(目安)
ファン切替 弱	目視点検	切り替わること
ファン切替 強	目視点検	切り替わること
内外部損傷箇所	目視点検	損傷の無いこと
異音・振動	目視点検	異音無きこと
ファン作動	目視点検	風がでていること
エアフィルター	目視点検	目詰まりの無いこと

(4) デシカント外気処理機

点検項目	点検方法	基準(目安)
主電源電圧(V)	テスター	定格±10%
高圧圧力値	リモコン確認	冬1.9~2.2Mpa、夏2.2~3.1Mpa
低圧圧力値	リモコン確認	冬0.7~1.1Mpa、夏1.1~1.5Mpa
吐出管温度	リモコン確認	吐出管温度<90℃
吸入管温度	リモコン確認	吸入管温度<15℃
室内側相対湿度センサー値	リモコン確認	比較絶対湿度相当で誤差10%以内のこと
室外側相対湿度センサー値		
送風機	聴感による	異音無きこと
ハイブリットデシカ素子(熱交換器)	目視点検	破損・汚れの無いこと
ダンパモータ	リモコン確認	異常来歴が無いこと
内外部損傷箇所	目視点検	損傷の無いこと
異音、振動	目視点検	異音無きこと
エアフィルター	目視点検	破損・汚れの無いこと

※フィルターは、掃除機による清掃、または水、中性洗剤を用いて洗浄し、十分に乾燥させてから設置すること。

※保守点検後、正常に運転できることを確認すること。

機器表(1)

機器番号	機名 (系統)	型式	冷却能力 kW	加熱能力 kW	圧縮機 CMH	送風量 Pa	機外静圧 Pa	送風機 kW	φ-V	G回数	台数	設置場所	備考	設置場所		備考	
														設置場所	設置場所		
A.C.M-0-1	送冷ユニットボンプエアコン 冷媒切替型	室外機	69.0	77.5	9.7	4.7	-	-	2.25	3-200	1	R	室外機設置	ダイキン工業株	RXP1930C (RXP450C-RXP224C)		
A.C.M-0-1-D	(1~4階商業会議室等系統)	天井埋込ダクト形	2.2	2.5	-	-	-	540	98	0.05	1-200	1	1	自衛消防用機器	ダイキン工業株	FXYSP22M	
A.C.M-0-1-B		カセット4方向形	2.8	3.2	-	-	-	0.05	1-200	1	1	1	会計事務室等	ダイキン工業株	加温器 FXYFP28MC		
A.C.M-0-1-E		天井埋込ダクト形	5.0	10.0	-	-	-	1740	200	0.35	1-200	2	2	会議室201	ダイキン工業株	加温器 FXYMP90AA	
A.C.M-0-1-C		カセット4方向形	2.8	3.2	-	-	-	0.04	1-200	1	2	2	増設室201	ダイキン工業株	加温器 FXYEP28M		
A.C.M-0-1-D		カセット4方向形	2.8	3.2	-	-	-	0.04	1-200	1	2	2	増設室202	ダイキン工業株	加温器 FXYEP28M		
A.C.M-0-1-C		カセット4方向形	2.8	3.2	-	-	-	0.04	1-200	1	2	2	増設室203	ダイキン工業株	加温器 FXYEP28M		
A.C.M-0-1-D		カセット4方向形	2.2	2.5	-	-	-	0.04	1-200	1	2	2	会議室202	ダイキン工業株	加温器 FXYEP22M		
A.C.M-0-1-G		カセット4方向形	2.2	2.5	-	-	-	0.04	1-200	1	2	2	会議室203	ダイキン工業株	加温器 FXYEP22M		
A.C.M-0-1-H		カセット4方向形	3.6	4.0	-	-	-	0.05	1-200	1	2	2	会議室204	ダイキン工業株	加温器 FXYFP36MC		
A.C.M-0-1-F		カセット4方向形	5.6	6.3	-	-	-	0.05	1-200	2	3	3	会議室202	ダイキン工業株	加温器 FXYFP56MC		
A.C.M-0-1-A		カセット2方向形	2.2	2.5	-	-	-	0.01	1-200	1	3	3	運転手控室	ダイキン工業株	FXYQP22M		
A.C.M-0-1-A		カセット2方向形	2.2	2.5	-	-	-	0.01	1-200	1	3	3	更衣室301	ダイキン工業株	FXYQP22M		
A.C.M-0-1-A		カセット2方向形	2.2	2.5	-	-	-	0.01	1-200	1	3	3	更衣室301	ダイキン工業株	FXYQP22M		
A.C.M-0-1-F		カセット4方向形	5.6	6.3	-	-	-	0.05	1-200	2	4	4	会議室406	ダイキン工業株	加温器 FXYFP56MC		
A.C.M-0-1-I		カセット4方向形	2.2	2.5	-	-	-	0.04	1-200	1	4	4	会議室402	ダイキン工業株	加温器 FXYEP22M		
A.C.M-0-1-B		カセット4方向形	2.8	3.2	-	-	-	0.05	1-200	1	4	4	更衣室401	ダイキン工業株	加温器 FXYFP28MC		
A.C.M-0-2	送冷ユニットボンプエアコン 冷媒切替型	室外機	45.0	45.0	6.5	-	-	0.7	3-200	1	R	室外機設置	ダイキン工業株	RXP400C			
A.C.M-0-2-A	(1~4階商業会議室フレッシュユアー他系統)	カセット2方向形	2.2	2.5	-	-	-	0.04	1-200	1	1	1	会議室101	ダイキン工業株	加温器 FXYQP22M		
A.C.M-0-2-A		カセット2方向形	2.2	2.5	-	-	-	0.04	1-200	1	1	1	会議室102	ダイキン工業株	加温器 FXYQP22M		
A.C.M-0-2-B		カセット2方向形	2.2	2.5	-	-	-	0.01	1-200	1	1	1	会議室103	ダイキン工業株	加温器 FXYQP22M		
A.C.M-0-2-D		カセット4方向形	5.6	6.3	-	-	-	0.05	1-200	1	1	1	職員101(エレベータ)	ダイキン工業株	加温器 FXYFP56MC		
A.C.M-0-2-E		カセット4方向形	2.8	3.2	-	-	-	0.04	1-200	1	2	2	会議室204	ダイキン工業株	加温器 FXYEP28M		
A.C.M-0-2-E		カセット4方向形	2.8	3.2	-	-	-	0.04	1-200	1	2	2	会議室205	ダイキン工業株	加温器 FXYEP28M		
A.C.M-0-2-B		カセット4方向形	5.6	6.3	-	-	-	0.05	1-200	1	2	2	職員101(エレベータ)	ダイキン工業株	加温器 FXYFP56MC		
A.C.M-0-2-C		天井埋込ダクト形	9.0	10.0	-	-	-	1740	200	0.35	1-200	2	4	入札室 (会議室)	ダイキン工業株	加温器 FXYMP90AA	
A.C.M-0-3	送冷ユニットボンプエアコン 冷媒切替型	室外機	45.0	45.0	6.5	-	-	0.7	3-200	1	R	室外機設置	ダイキン工業株	RXP400C			
A.C.M-0-3-A	(3~6階商業会議室等系統)	カセット4方向形	7.1	8.0	-	-	-	0.05	1-200	2	3	3	会議室301	ダイキン工業株	加温器 FXYFP71MC		
A.C.M-0-3-A		カセット4方向形	7.1	8.0	-	-	-	0.05	1-200	2	4	4	会議室401	ダイキン工業株	加温器 FXYFP71MC		
A.C.M-0-3-B		カセット4方向形	5.6	6.3	-	-	-	0.05	1-200	2	5	5	応接室	ダイキン工業株	加温器 FXYFP56MC		
A.C.M-0-4	送冷ユニットボンプエアコン 冷媒切替型	室外機	45.0	45.0	6.5	-	-	0.7	3-200	1	R	室外機設置	ダイキン工業株	RXP400C			
A.C.M-0-4-C	(3~6階商業会議室フレッシュユアー他系統)	カセット4方向形	5.6	6.3	-	-	-	0.05	1-200	2	2	2	行政科長室等	ダイキン工業株	加温器 FXYFP56MC		
A.C.M-0-4-A		天井埋込ダクト形	4.5	5.0	-	-	-	960	160	0.14	1-200	1	3	E.V.ホール301	ダイキン工業株	FXYMP45AA	
A.C.M-0-4-B		カセット4方向形	4.5	5.0	-	-	-	0.05	1-200	2	4	4	職員101(エレベータ)	ダイキン工業株	加温器 FXYFP45MC		
A.C.M-0-4-A		天井埋込ダクト形	4.5	5.0	-	-	-	960	160	0.14	1-200	1	4	E.V.ホール401	ダイキン工業株	FXYMP45AA	
A.C.M-0-4-B		カセット4方向形	4.5	5.0	-	-	-	0.05	1-200	2	5	5	職員101(エレベータ)	ダイキン工業株	加温器 FXYFP45MC		
A.C.M-0-4-A		天井埋込ダクト形	4.5	5.0	-	-	-	960	160	0.14	1-200	1	5	E.V.ホール401	ダイキン工業株	FXYMP45AA	
A.C.M-0-5	送冷ユニットボンプエアコン 冷媒切替型	室外機	69.0	77.5	9.7	4.7	-	-	1.45	3-200	1	R	室外機設置	ダイキン工業株	RXP1930C (RXP450C-RXP224C)		
A.C.M-0-5-E	(5~8階商業会議室等系統)	カセット4方向形	5.6	6.3	-	-	-	0.05	1-200	1	5	5	会議室501	ダイキン工業株	加温器 FXYFP56MC		
A.C.M-0-5-A		カセット2方向形	2.2	2.5	-	-	-	0.01	1-200	1	5	5	会議室503	ダイキン工業株	加温器 FXYQP22M		
A.C.M-0-5-D		天井埋込ダクト形	4.5	5.0	-	-	-	960	160	0.14	1-200	1	5	会議室502	ダイキン工業株	加温器 FXYMP45AA	
A.C.M-0-5-F		カセット4方向形	5.6	6.3	-	-	-	0.05	1-200	2	5	5	会議室501	ダイキン工業株	加温器 FXYFP56MC		
A.C.M-0-5-B		カセット4方向形	2.2	2.5	-	-	-	0.04	1-200	1	5	5	更衣室501	ダイキン工業株	FXYEP22M		
A.C.M-0-5-G		カセット4方向形	2.8	3.2	-	-	-	0.05	1-200	1	5	5	更衣室502	ダイキン工業株	加温器 FXYFP28MC		
A.C.M-0-5-D		天井埋込ダクト形	4.5	5.0	-	-	-	960	160	0.14	1-200	1	7	会議室702	ダイキン工業株	加温器 FXYMP45AA	
A.C.M-0-5-F		カセット4方向形	5.6	6.3	-	-	-	0.05	1-200	2	7	7	会議室703	ダイキン工業株	加温器 FXYFP56MC		
A.C.M-0-5-C		カセット4方向形	2.2	2.5	-	-	-	0.04	1-200	1	7	7	更衣室701	ダイキン工業株	FXYEP22M		
A.C.M-0-5-G		カセット4方向形	2.8	3.2	-	-	-	0.05	1-200	1	7	7	更衣室702	ダイキン工業株	加温器 FXYFP28MC		
A.C.M-0-5-A		カセット2方向形	2.2	2.5	-	-	-	0.01	1-200	1	7	7	会議室703	ダイキン工業株	FXYQP22M		
A.C.M-0-5-F		カセット4方向形	5.6	6.3	-	-	-	0.05	1-200	2	8	8	会議室803	ダイキン工業株	加温器 FXYFP56MC		
A.C.M-0-5-C		カセット4方向形	2.2	2.5	-	-	-	0.04	1-200	1	8	8	更衣室801	ダイキン工業株	加温器 FXYEP22M		
A.C.M-0-5-G		カセット4方向形	2.8	3.2	-	-	-	0.05	1-200	1	8	8	更衣室802	ダイキン工業株	加温器 FXYFP28MC		
A.C.M-0-6	送冷ユニットボンプエアコン 冷媒切替型	室外機	28.0	31.5	5.7	-	-	0.75	3-200	1	R	室外機設置	ダイキン工業株	RXP2280C			
A.C.M-0-6-B	(5階等B系他系統)	カセット4方向形	3.6	4.0	-	-	-	0.06	1-200	1	5	5	S.E.室 (会議室505)	ダイキン工業株	加温器 FXYFP36MC		
A.C.M-0-6-C		カセット4方向形	5.6	6.3	-	-	-	0.05	1-200	1	5	5	作業室	ダイキン工業株	加温器 FXYFP56MC		
A.C.M-0-6-A		カセット4方向形	2.8	3.2	-	-	-	0.06	1-200	1	5	5	S.E.室2	ダイキン工業株	加温器 FXYFP28MC		
A.C.M-0-6-C		カセット4方向形	5.6	6.3	-	-	-	0.06	1-200	2	5	5	印刷室	ダイキン工業株	加温器 FXYFP56MC		
A.C.M-0-7	送冷ユニットボンプエアコン 冷媒切替型	室外機	22.4	25.0	4.5	-	-	0.75	3-200	1	R	室外機設置	ダイキン工業株	RXP224C			
A.C.M-0-7-C	(5~7階商業会議室等系統)	カセット4方向形	5.6	6.3	-	-	-	0.05	1-200	2	5	5	会議室032	ダイキン工業株	加温器 FXYFP56MC		
A.C.M-0-7-A		カセット2方向形	2.2	2.5	-	-	-	0.01	1-200	1	6	6	放送室	ダイキン工業株	FXYQP22M		
A.C.M-0-7-A		カセット2方向形	2.2	2.5	-	-	-	0.01	1-200	1	6	6	電話交換室	ダイキン工業株	FXYQP22M		
A.C.M-0-7-B		天井埋込ダクト形	4.5	5.0	-	-	-	960	160	0.14	1-200	1	7	議事録保管	ダイキン工業株	加温器 FXYMP45AA	

機器番号	機名 (系統)	型式	冷却能力 kW	加熱能力 kW	圧縮機 CMH	送風量 Pa	機外静圧 Pa	送風機 kW	φ-V	G回数	台数	設置場所	備考	設置場所		備考	
														設置場所	設置場所		
A.C.M-0-8	送冷ユニットボンプエアコン 冷媒切替型	室外機	40.0	45.0	6.5	-	-	0.7	3-200	1	R	室外機設置	ダイキン工業株	RXP400C			
A.C.M-0-8-A	(6~8階商業会議室等系統)	カセット4方向形	3.1	3.0	-	-	-	0.05	1-200	2	6	6	会議室801	ダイキン工業株	加温器 FXYFP71MC		
A.C.M-0-8-A		カセット4方向形	7.1	8.0	-	-	-	0.05	1-200	2	7	7	会議室801	ダイキン工業株	加温器 FXYFP71MC		
A.C.M-0-8-A		カセット4方向形	3.1	3.0	-	-	-	0.05	1-200	2	8	8	会議室801	ダイキン工業株	加温器 FXYFP71MC		
A.C.M-0-9	送冷ユニットボンプエアコン 冷媒切替型	室外機	40.0	45.0	6.5	-	-	0.7	3-200	1	R	室外機設置	ダイキン工業株	RXP400C			
A.C.M-0-9-B	(6~8階商業会議室フレッシュユアー他系統)	カセット4方向形	4.5	5.0	-	-	-	0.05	1-200	2	6	6	職員101(エレベータ)	ダイキン工業株	加温器 FXYFP45MC		
A.C.M-0-9-B		天井埋込ダクト形	4.5	5.0	-	-	-	960	160	0.14	1-200	1	6	E.V.ホール601	ダイキン工業株	FXYMP45AA	
A.C.M-0-9-A		カセット4方向形	4.5	5.0	-	-	-	0.05	1-200	2	7	7	職員101(エレベータ)	ダイキン工業株	加温器 FXYFP45MC		
A.C.M-0-9-A		天井埋込ダクト形	4.5	5.0	-	-	-	960	160	0.14	1-200	1	7	E.V.ホール701	ダイキン工業株	FXYMP45AA	
A.C.M-0-9-B		カセット4方向形	4.5	5.0	-	-	-	0.05	1-200	2	8	8	職員101(エレベータ)	ダイキン工業株	加温器 FXYFP45MC		
A.C.M-0-9-A		天井埋込ダクト形	4.5	5.0	-	-	-	960	160	0.14	1-200	1	8	E.V.ホール801	ダイキン工業株	FXYMP45AA	
A.C.M-1-0	送冷ユニットボンプエアコン 冷媒切替型																

機器表(2)

本庁舎本館

機器番号	機名(系統)	型式	冷却能力 kW	加熱能力 kW	圧縮機 kW	送風量 CMH	機外静圧 Pa	送風機 kW	θ-V	θ-目数	台数	設置箇所	備考	
														圧縮機 kW
ACI-0-1	空調ユニットエアコン 床置型	室外機	69.0	69.0	6.1	6.1	-	-	1.5	t-200	1	R	室外機設置 ダイキン工業株 RSXP280P+RSXP280	
ACI-0-1C	(1) 機室長コントロール系統	天井埋込ダクト形	11.2	12.5	-	1920	200	0.35	t-200	2	1		市役所10 ダイキン工業株 FXYP112AA	
ACI-0-1D		天井埋込ダクト形	14.0	16.0	-	2340	200	0.35	t-200	2	1		機室コーナー ダイキン工業株 FXYP140AA	
ACI-0-1G		天井埋込ダクト形	3.6	4.0	-	-	-	0.05	t-200	1	1		機室側機 ダイキン工業株 FXYP363M	
ACI-0-1F		壁掛け型	2.8	3.2	-	-	-	0.04	t-200	1	1		機室側機(1)付1台 ダイキン工業株 FXYP28M	
ACI-0-1B		天井埋込ダクト形	3.6	4.0	-	570	88	0.05	t-200	1	1		ホール(北) 機室側機 ダイキン工業株 FXSP36M	
ACI-0-1A		天井埋込ダクト形	2.2	2.5	-	540	88	0.05	t-200	1	1		E.V.ホール10 ダイキン工業株 FXSP22M	
ACI-0-2	空調ユニットエアコン 床置型	室外機	80.0	71.0	7.3	6.1	-	-	1.5	t-200	1	10	室外機設置 ダイキン工業株 RSXP335P+RSXP280P	
ACI-0-2B	(1) 機室長コントロール系統	壁ビルトイン型	22.4	25.0	-	3780	250	1.5	t-200	2	1		機室側機10 ダイキン工業株 FXYP224M	
ACI-0-2A		壁ビルトイン型	14.0	16.0	-	2400	240	1.5	t-200	2	1		機室側機10 ダイキン工業株 FXYP140M	
ACI-0-3	空調ユニットエアコン 床置型	室外機	60.0	56.0	6.1	5.2	-	-	1.5	t-200	1	10	室外機設置 ダイキン工業株 RSXP280P+RSXP224P	
ACI-0-3B	(1) 機室長コントロール系統	壁ビルトイン型	22.4	25.0	-	3780	250	1.5	t-200	2	1		機室側機10 ダイキン工業株 FXYP224M	
ACI-0-3A		壁ビルトイン型	14.0	16.0	-	2400	230	1.5	t-200	2	1		機室側機10 ダイキン工業株 FXYP140M	
ACI-0-4	空調ユニットエアコン 床置型	室外機	45.0	40.0	7.3	-	-	-	0.75	t-200	1	10	室外機設置 ダイキン工業株 RSYP335P	
ACI-0-4A	(1) 機室長コントロール系統	壁ビルトイン型	22.4	25.0	-	4200	315	1.5	t-200	2	1		機室側機10 ダイキン工業株 FXYP224M	
ACI-0-5	空調ユニットエアコン 床置型	室外機	45.0	40.0	7.3	-	-	-	0.75	t-200	1	10	室外機設置 ダイキン工業株 RSYP335P	
ACI-0-5A	(1) 機室長コントロール系統	壁ビルトイン型	22.4	25.0	-	4200	315	1.5	t-200	2	1		機室側機10 ダイキン工業株 FXYP224M	
ACI-0-6	空調ユニットエアコン 床置型	室外機	56.0	50.0	11.7	-	-	-	0.75	t-200	1	10	室外機設置 ダイキン工業株 RSXP450P	
ACI-0-6C	(2) 機室長コントロール系統	天井埋込ダクト形	28.0	32.0	-	5760	200	0.35	t-200	1	2		機室側機(1)付1台 ダイキン工業株 FXYP280M	
ACI-0-6A		天井埋込ダクト形	3.6	4.0	-	570	88	0.05	t-200	1	2		機室側機10 ダイキン工業株 FXSP36M	
ACI-0-6B		天井埋込ダクト形	4.5	5.0	-	660	100	0.14	t-200	6	2		機室側機20 ダイキン工業株 FXYP45AA	
ACI-0-7	空調ユニットエアコン 床置型	室外機	35.5	31.5	6.1	-	-	-	0.75	t-200	1	10	室外機設置 ダイキン工業株 RSXP280P	
ACI-0-7B	(2) 機室長コントロール系統	天井埋込ダクト形	4.5	5.0	-	660	100	0.14	t-200	6	2		機室側機20 ダイキン工業株 FXYP45AA	
ACI-0-7A		天井埋込ダクト形	4.5	5.0	-	660	100	0.14	t-200	1	2		機室側機20 ダイキン工業株 FXYP45AA	
ACI-0-8	空調ユニットエアコン 床置型	室外機	56.0	50.0	11.7	-	-	-	0.75	t-200	1	10	室外機設置 ダイキン工業株 RSXP450P	
ACI-0-8C	(2) 機室長コントロール系統	天井埋込ダクト形	9.0	10.0	-	1740	200	0.35	t-200	6	2		機室側機20 ダイキン工業株 FXYP90AA	
ACI-0-8B		天井埋込ダクト形	4.5	5.0	-	660	100	0.14	t-200	1	2		E.V.ホール20 ダイキン工業株 FXYP45AA	
ACI-0-9	空調ユニットエアコン 床置型	室外機	60.0	56.0	6.1	5.2	-	-	1.5	t-200	1	10	室外機設置 ダイキン工業株 RSXP280P+RSXP224P	
ACI-0-9C	(2) 機室長コントロール系統	天井埋込ダクト形	9.0	10.0	-	1740	200	0.35	t-200	6	2		機室側機20 ダイキン工業株 FXYP90AA	
ACI-0-9A		天井埋込ダクト形	3.6	4.0	-	570	88	0.05	t-200	1	2		機室側機10 ダイキン工業株 FXSP36M	
ACM-1-6	空調ユニットエアコン 吊钩設置型	室外機	80.0	80.0	9.7	7.2	-	-	1.45	t-200	1	8	室外機設置 ダイキン工業株 RXYP300C(RXMP450C+RXMP335C)	
ACM-1-6B	(3) 機室長コントロール系統	天井埋込ダクト形	5.6	6.3	-	660	100	0.14	t-200	1	3		機室側機10 ダイキン工業株 FXYP56AA	
ACM-1-6A		天井埋込ダクト形	4.5	5.0	-	660	100	0.14	t-200	1	3		機室側機10 ダイキン工業株 FXYP45AA	
ACM-1-6A		天井埋込ダクト形	4.5	5.0	-	660	100	0.14	t-200	1	3		機室側機10 ダイキン工業株 FXYP45AA	
ACM-1-6C		天井埋込ダクト形	9.0	10.0	-	1740	200	0.35	t-200	1	3		機室側機10 ダイキン工業株 FXYP90AA	
ACM-1-7	空調ユニットエアコン 吊钩設置型	室外機	109.0	118.0	12.3	5.4	-	-	2.15	t-200	1	8	室外機設置 ダイキン工業株 RXYP180C(RXMP300C+RXMP280P+RXMP240P)	
ACM-1-7D	(4) 機室長コントロール系統	天井埋込ダクト形	11.2	12.5	-	1920	200	0.35	t-200	1	2		機室側機40 ダイキン工業株 FXYP112AA	
ACM-1-7C		天井埋込ダクト形	9.0	10.0	-	1740	200	0.35	t-200	1	2		機室側機40 ダイキン工業株 FXYP90AA	
ACM-1-7C		天井埋込ダクト形	9.0	10.0	-	1740	200	0.35	t-200	1	2		機室側機40 ダイキン工業株 FXYP90AA	
ACM-1-7C		天井埋込ダクト形	9.0	10.0	-	1740	200	0.35	t-200	1	2		機室側機40 ダイキン工業株 FXYP90AA	
ACM-1-7B		天井埋込ダクト形	9.0	10.0	-	1740	200	0.35	t-200	1	4		機室側機40 ダイキン工業株 FXYP90AA	
ACM-1-7A		天井埋込ダクト形	5.6	6.3	-	660	100	0.14	t-200	1	2		機室側機40 ダイキン工業株 FXYP56AA	
ACI-1-2	空調ユニットエアコン 床置型	室外機	60.0	56.0	6.1	5.2	-	-	1.5	t-200	1	8	室外機設置 ダイキン工業株 RSXP280P+RSXP224P	
ACI-1-2A	(4) 機室長コントロール系統	天井埋込ダクト形	2.2	2.5	-	540	88	0.05	t-200	1	4		機室側機10 ダイキン工業株 FXSP22M	
ACI-1-2A		天井埋込ダクト形	2.2	2.5	-	540	88	0.05	t-200	1	4		機室側機10 ダイキン工業株 FXSP22M	
ACI-1-2C		天井埋込ダクト形	3.6	4.0	-	570	88	0.05	t-200	1	4		機室側機10 ダイキン工業株 FXSP36M	
ACI-1-2D		天井埋込ダクト形	7.1	8.0	-	1170	200	0.35	t-200	4	4		機室側機40(機下40) ダイキン工業株 FXYP71AA	
ACI-1-2D		天井埋込ダクト形	7.1	8.0	-	1170	200	0.35	t-200	2	4		機室側機40 ダイキン工業株 FXYP71AA	
ACI-1-2B		天井埋込ダクト形	2.8	3.2	-	540	88	0.05	t-200	1	4		機室側機10 ダイキン工業株 FXSP28M	
ACI-1-2E		天井埋込ダクト形	11.2	12.5	-	1920	200	0.35	t-200	1	4		機室側機40 ダイキン工業株 FXYP112AA	
ACI-1-3	空調ユニットエアコン 床置型	室外機	65.0	57.0	6.1	6.1	-	-	1.5	t-200	1	8	室外機設置 ダイキン工業株 RSXP400P+RSXP280	
ACI-1-3B	(5) 機室長コントロール系統	天井埋込ダクト形	3.6	4.0	-	570	88	0.05	t-200	1	5		機室側機10 ダイキン工業株 FXSP36M	
ACI-1-3D		天井埋込ダクト形	7.1	8.0	-	1170	200	0.35	t-200	5	5		機室側機10 ダイキン工業株 FXYP71AA	
ACI-1-3A		天井埋込ダクト形	2.8	3.2	-	-	-	-	0.05	t-200	1	5		機室側機10 ダイキン工業株 FXYP28M
ACI-1-3C		天井埋込ダクト形	4.5	5.0	-	660	100	0.14	t-200	1	5		機室側機10 ダイキン工業株 FXYP45AA	
ACI-1-3A		天井埋込ダクト形	2.8	3.2	-	540	88	0.05	t-200	1	5		機室側機10 ダイキン工業株 FXSP28M	
ACI-1-3D		天井埋込ダクト形	7.1	8.0	-	1170	200	0.35	t-200	6	5		機室側機10 ダイキン工業株 FXYP71AA	

機器番号	機名(系統)	型式	冷却能力 kW	加熱能力 kW	圧縮機 kW	送風量 CMH	機外静圧 Pa	送風機 kW	θ-V	θ-目数	台数	設置箇所	設置内容	備考
ACI-1-4	空調ユニットエアコン 床置型	室外機	45.0	40.0	1.3	-	-	-	0.75	t-200	1	8	室外機設置 ダイキン工業株 RSXP335P	
ACI-1-4A	(3) 機室長コントロール系統	天井埋込ダクト形	6.1	8.0	-	1170	200	0.35	t-200	6	5		機室側機10 ダイキン工業株 FXYP71AA	
ACI-1-5	空調ユニットエアコン 床置型	室外機	80.0	71.0	7.3	6.1	-	-	1.5	t-200	1	8	室外機設置 ダイキン工業株 RSXP335P+RSXP280P	
ACI-1-5B	(6) 機室長コントロール系統	天井埋込ダクト形	5.6	6.3	-	960	100	0.14	t-200	1	2		機室側機10 ダイキン工業株 FXYP56AA	
ACI-1-5A		天井埋込ダクト形	3.4	4.0	-	570	88	0.05	t-200	1	6		機室側機10 ダイキン工業株 FXSP36M	
ACI-1-6	空調ユニットエアコン 床置型	室外機	66.0	60.0	6.1	6.1	-	-	1.5	t-200	1	8	室外機設置 ダイキン工業株 RSXP280P+RSXP280P	
ACI-1-6B	(6) 機室長コントロール系統	天井埋込ダクト形	5.6	6.3	-	960	100	0.14	t-200	1	2		機室側機10 ダイキン工業株 FXYP56AA	
ACI-1-6A		天井埋込ダクト形	3.4	4.0	-	570	88	0.05	t-200	1	6		機室側機10 ダイキン工業株 FXSP36M	
ACI-1-7	空調ユニットエアコン 床置型	室外機	66.0	60.0	6.1	6.1	-	-	1.5	t-200	1	8	室外機設置 ダイキン工業株 RSXP280P+RSXP280P	
ACI-1-7B	(6) 機室長コントロール系統	天井埋込ダクト形	5.6	6.3	-	960	100	0.14	t-200	1	2		機室側機10 ダイキン工業株 FXYP56AA	
ACI-1-7A		天井埋込ダクト形	3.4	4.0	-	570	88	0.05	t-200	1	7		下水処理機 ダイキン工業株 FXSP36M	
ACI-1-8	空調ユニットエアコン 床置型	室外機	66.0	60.0	6.1	6.1	-	-	1.5	t-200	1	8	室外機設置 ダイキン工業株 RSXP280P+RSXP280P	
ACI-1-8B	(7) 機室長コントロール系統	天井埋込ダクト形	5.6	6.3	-	960	100	0.14	t-200	1	2		機室側機10 ダイキン工業株 FXYP56AA	
ACI-1-8A		天井埋込ダクト形	3.4	4.0	-	570	88	0.05	t-200	1	7		機室側機10 ダイキン工業株 FXSP36M	
ACI-1-9	空調ユニットエアコン 床置型	室外機	66.0	60.0	11.7	-	-	-	0.75	t-200	1	10	室外機設置 ダイキン工業株 RSXP450P	
ACI-1-9B	(8) 機室長コントロール系統	天井埋込ダクト形	5.6	6.3	-	960	100	0.14	t-200	1	10		機室側機10 ダイキン工業株 FXYP56AA	
ACI-1-9A		天井埋込ダクト形	3.4	4.0	-	570	88	0.05	t-200	1	8		機室側機10 ダイキン工業株 FXSP36M	
ACI-1-10	空調ユニットエアコン 床置型	室外機	66.0	60.0	11.7	-	-	-	0.75	t-200	1	10	室外機設置 ダイキン工業株 RSXP450P	
ACI-1-10A	(8) 機室長コントロール系統	天井埋込ダクト形	5.6	6.3	-	960	100	0.14	t-200	8	8		機室側機10 ダイキン工業株 FXYP56AA	
ACF-0-1	空調ユニットエアコン 吊钩フリーマウント型	室外機	61.5	60.0	5.9	7.8	-	-	1.5	t-200	1	8	室外機設置 ダイキン工業株 REMP335AA+REMP280AA	
ACF-0-1C	(3) 機室長コントロール系統	天井埋込ダクト形	5.6	6.3	-	960	100	0.14	t-200	1	3		機室側機10 ダイキン工業株 FXYP56AA	
ACF-0-1D		天井埋込ダクト形	9.0	10.0	-	1740	200	0.35	t-200	1	3		機室側機10 ダイキン工業株 FXYP90AA	
ACF-0-1E		天井埋込ダクト形	9.0	10.0										

機器表(4)

機器番号	機器名称	型式	備考	定格電圧 CMH	額定容量 P _a	消費電力 kW	0-V	G回路	台数	設置場所	備考	
HEU-1-01	全熱交換器	膜素(マイコン型)		300	120	0.22	I-100	-	1	市庁舎101	VAM350GBS	
HEU-1-02	全熱交換器	膜素(マイコン型)		660	120	0.5	I-100	-	1	検査コーナー	VAM800GBS	
HEU-1-03	全熱交換器	カセット(マイコン型)		120	80	0.18	I-100	Q	1	防災センター	VAC250GBS	
HEU-1-04	全熱交換器	カセット(マイコン型)		90	120	0.18	I-100	-	1	会計課事務室	VAM250GBS	
HEU-1-05	全熱交換器	カセット(マイコン型)		150	110	0.18	I-100	-	1	会議室101	VAC150GBS	
HEU-1-06	全熱交換器	カセット(マイコン型)		240	120	0.18	I-100	-	4	会議室102	VAC150GBS	
HEU-1-07	全熱交換器	膜素(マイコン型)		240	110	0.22	I-100	-	1	職員701(2)~701	VAM250GBS	
HEU-2-01	全熱交換器	膜素(デシカント外気処理機)		470	150	1.7	I-200	-	5	事務室201	HDMP50C	
HEU-2-02	全熱交換器	膜素(マイコン型)		630	120	0.74	I-100	-	1	社会福祉課	VAM1000GBS	
HEU-2-03	全熱交換器	カセット(マイコン型)		60	80	0.18	I-100	-	2	秘書室201	VAC150GBS	
HEU-2-04	全熱交換器	カセット(マイコン型)		60	120	0.18	I-100	-	2	事務室202	VAC150GBS	
HEU-2-05	全熱交換器	カセット(マイコン型)		150	80	0.18	I-100	-	2	事務室203	VAC250GBS	
HEU-2-06	全熱交換器	カセット(マイコン型)		150	110	0.18	I-100	-	2	会議室202	VAC250GBS	
HEU-2-07	全熱交換器	カセット(マイコン型)		150	120	0.18	I-100	-	2	会議室203	VAC250GBS	
HEU-2-08	全熱交換器	膜素(デシカント外気処理機)		500	150	1.7	I-200	-	6	事務室202	HDMP50C	
HEU-2-09	全熱交換器	カセット(マイコン型)		150	120	0.18	I-100	-	2	会議室204	VAC250GBS	
HEU-2-10	全熱交換器	カセット(マイコン型)		150	120	0.18	I-100	-	2	会議室205	VAC250GBS	
HEU-2-11	全熱交換器	膜素(マイコン型)		240	110	0.22	I-100	-	2	職員701(2)~701	VAM250GBS	
HEU-2-12	全熱交換器	カセット(マイコン型)		240	120	0.22	I-100	-	2	女子更衣室	VAC500GBS	
HEU-3-01	全熱交換器	膜素(マイコン型)		540	120	0.42	I-100	-	3	会議室301	VAM650GBS	
HEU-3-02	全熱交換器	膜素(マイコン型)		420	120	0.3	I-100	Q	4	3F	VAM500GBS	
HEU-3-03	全熱交換器	膜素(マイコン型)		330	110	0.3	I-100	Q	3	収容室2	VAM500GBS	
HEU-3-04	全熱交換器	膜素(マイコン型)		330	120	0.3	I-100	Q	3	収容室1	VAM500GBS	
HEU-3-05	全熱交換器	膜素(マイコン型)		180	120	0.17	I-100	Q	3	集合・相談室301	VAM350GBS	
HEU-3-06	全熱交換器	膜素(マイコン型)		330	110	0.3	I-100	Q	3	検査室	VAM500GBS	
HEU-3-07	全熱交換器	膜素(マイコン型)		270	120	0.25	I-100	Q	3	市長室	VAM500GBS	
HEU-3-08	全熱交換器	膜素(マイコン型)		600	120	0.12	I-100	Q	3	市長室(応接室系統)	VAM150GBS	
HEU-3-09	全熱交換器	膜素(マイコン型)		570	120	0.42	I-100	-	3	市長室(会議室302系統)	VAM650GBS	
HEU-3-10	全熱交換器	カセット(マイコン型)		90	120	0.36	I-100	-	3	議事準備室	VAC150GBS	
HEU-3-11	全熱交換器	膜素(マイコン型)		500	120	0.31	I-100	-	3	行政総務課	VAM500GBS	
HEU-3-13	全熱交換器	膜素(マイコン型)		630	140	0.54	I-100	Q	4	3F会議室・収容対話棟事務室	VAM800GBS	
HEU-4-11	全熱交換器	膜素(デシカント外気処理機)		460	150	1.7	I-200	-	4	3F事務室301	HDMP50C	
HEU-4-01	全熱交換器	膜素(マイコン型)		540	120	0.42	I-100	-	4	会議室402(会議室401系統)	VAM650GBS	
HEU-4-02	全熱交換器	膜素(マイコン型)		710	120	0.54	I-100	Q	2	4	会議室402	VAM800GBS
HEU-4-03	全熱交換器	膜素(マイコン型)		630	120	0.54	I-100	Q	2	4	会議室403	VAM800GBS
HEU-4-04	全熱交換器	膜素(マイコン型)		630	120	0.54	I-100	Q	2	4	会議室404	VAM800GBS
HEU-4-05	全熱交換器	膜素(マイコン型)		630	120	0.54	I-100	Q	2	4	会議室405	VAM800GBS
HEU-4-06	全熱交換器	膜素(マイコン型)		630	120	0.54	I-100	Q	2	4	警察会議室	VAM800GBS
HEU-4-07	全熱交換器	膜素(マイコン型)		420	110	0.3	I-100	Q	1	4	警察委員会	VAM500GBS
HEU-4-08	全熱交換器	膜素(マイコン型)		570	120	0.42	I-100	-	1	4	会議室407	VAM650GBS
HEU-4-09	全熱交換器	カセット(マイコン型)		230	80	0.25	I-100	-	1	4	警察室401	VAC350GBS
HEU-4-10	全熱交換器	膜素(マイコン型)		330	110	0.32	I-100	-	1	4	職員701(2)~701	VAM500GBS
HEU-4-12	全熱交換器	膜素(マイコン型)		710	140	0.54	I-100	-	2	4	入札室(会議室)	VAM800GBS
HEU-4-13	全熱交換器	カセット(マイコン型)		180	80	0.25	I-100	-	2	4	警察室402	VAC250GBS
HEU-3-12	全熱交換器	膜素(デシカント外気処理機)		370	150	1.7	I-200	-	2	3	事務室301・相談係事務室	HDMP50C
HEU-3-14	全熱交換器	膜素(マイコン型)		150	120	0.13	I-100	Q	1	4	会議室407	VAM250GBS
HEU-3-15	全熱交換器	膜素(マイコン型)		630	110	0.54	I-100	Q	1	4	健康増進室	VAM800GBS
HEU-3-16	全熱交換器	膜素(デシカント外気処理機)		420	150	1.7	I-200	-	1	4	事務室401	HDMP50C
HEU-5-01	全熱交換器	膜素(マイコン型)		330	120	0.3	I-100	-	1	5	記者室	VAM500GBS
HEU-5-02	全熱交換器	膜素(デシカント外気処理機)		420	150	1.7	I-200	-	5	5	事務室501	HDMP50C
HEU-5-03	全熱交換器	膜素(デシカント外気処理機)		500	150	1.7	I-200	-	5	5	事務室502	HDMP50C
HEU-5-04	全熱交換器	膜素(マイコン型)		570	120	0.42	I-100	-	1	5	会議室501	VAM650GBS
HEU-5-05	全熱交換器	膜素(マイコン型)		600	110	0.42	I-100	-	1	5	会議室502	VAM650GBS
HEU-5-06	全熱交換器	膜素(マイコン型)		330	110	0.22	I-100	-	1	5	職員701(2)~701	VAM500GBS
HEU-5-07	全熱交換器	膜素(デシカント外気処理機)		500	150	1.7	I-200	-	5	5	事務室503	HDMP50C
HEU-5-08	全熱交換器	カセット(マイコン型)		180	80	0.18	I-100	-	1	5	S E 1	VAC250GBS
HEU-5-09	全熱交換器	カセット(マイコン型)		120	80	0.18	I-100	-	1	5	S E 2	VAC250GBS
HEU-5-10	全熱交換器	カセット(マイコン型)		420	80	0.31	I-100	-	1	5	作業室	VAC500GBS
HEU-5-11	全熱交換器	カセット(マイコン型)	特種車	460	80	0.25	I-100	-	1	5	作業室	VAC500GBS

機器番号	機器名称	型式	備考	定格電圧 CMH	額定容量 P _a	消費電力 kW	0-V	G回路	台数	設置場所	備考	
HEU-6-01	全熱交換器	膜素(マイコン型)		540	120	0.42	I-100	-	1	6	会議室601	VAM650GBS
HEU-6-02	全熱交換器	膜素(デシカント外気処理機)		300	150	1.7	I-200	-	5	6	事務室601	HDMP50C
HEU-6-03	全熱交換器	膜素(マイコン型)		360	120	0.3	I-100	-	1	6	会議室602	VAM500GBS
HEU-6-04	全熱交換器	膜素(マイコン型)		570	150	0.42	I-100	-	1	6	会議室603	VAM800GBS
HEU-6-05	全熱交換器	カセット(マイコン型)		180	90	0.25	I-100	-	1	6	警察室601	VAC250GBS
HEU-6-06	全熱交換器	膜素(マイコン型)		330	110	0.22	I-100	-	1	6	職員701(2)~701	VAM500GBS
HEU-6-07	全熱交換器	膜素(デシカント外気処理機)		470	150	1.7	I-200	-	5	6	事務室602	HDMP50C
HEU-6-08	全熱交換器	カセット(マイコン型)		180	90	0.25	I-100	-	1	6	警察室602	VAC250GBS
HEU-7-01	全熱交換器	膜素(マイコン型)		540	120	0.42	I-100	-	1	7	会議室701	VAM650GBS
HEU-7-02	全熱交換器	膜素(デシカント外気処理機)		450	150	1.7	I-200	-	5	7	事務室701	VAM500GBS
HEU-7-03	全熱交換器	膜素(マイコン型)		330	120	0.3	I-100	-	1	7	会議室702	VAM500GBS
HEU-7-04	全熱交換器	膜素(マイコン型)		570	150	0.42	I-100	-	1	7	会議室703	VAM800GBS
HEU-7-05	全熱交換器	カセット(マイコン型)		180	90	0.25	I-100	-	1	7	警察室701	VAC250GBS
HEU-7-06	全熱交換器	膜素(マイコン型)		330	110	0.22	I-100	-	1	7	職員701(2)~701	VAM500GBS
HEU-7-07	全熱交換器	膜素(デシカント外気処理機)		450	150	1.7	I-200	-	5	7	事務室702	HDMP50C
HEU-7-08	全熱交換器	膜素(マイコン型)		330	120	0.3	I-100	-	1	7	会議室704	VAM500GBS
HEU-7-09	全熱交換器	カセット(マイコン型)		180	90	0.25	I-100	-	1	7	警察室702	VAC250GBS
HEU-8-01	全熱交換器	膜素(マイコン型)		540	120	0.42	I-100	-	1	8	会議室801	VAM650GBS
HEU-8-02	全熱交換器	膜素(デシカント外気処理機)		470	150	1.7	I-200	-	4	8	事務室801	HDMP50C
HEU-8-03	全熱交換器	膜素(マイコン型)		300	120	0.25	I-100	-	1	8	会議室802	VAM500GBS
HEU-8-04	全熱交換器	膜素(マイコン型)		270	120	0.25	I-100	-	1	8	議事録書庫	VAM500GBS
HEU-8-05	全熱交換器	膜素(マイコン型)		570	150	0.42	I-100	-	1	8	会議室803	VAM650GBS
HEU-8-06	全熱交換器	カセット(マイコン型)		180	100	0.25	I-100	-	1	8	警察室801	VAC250GBS
HEU-8-07	全熱交換器	膜素(マイコン型)		330	110	0.22	I-100	-	1	8	職員701(2)~701	VAM500GBS
HEU-8-08	全熱交換器	膜素(デシカント外気処理機)		380	150	1.7	I-200	-	4	8	事務室802	HDMP50C
HEU-8-09	全熱交換器	膜素(マイコン型)		630	140	0.54	I-100	-	2	8	議会会議室301	VAM800GBS
HEU-8-10	全熱交換器	膜素(マイコン型)		690	140	0.84	I-100	-	2	8	議会会議室302	VAM800GBS
HEU-8-11	全熱交換器	カセット(マイコン型)		180	100	0.25	I-100	-	1	8	警察室802	VAC250GBS
HEU-9-01	全熱交換器	膜素(マイコン型)		150	120	0.17	I-100	-	1	9	議事録書庫	VAM250GBS
HEU-9-02	全熱交換器	膜素(マイコン型)		270	120	0.25	I-100	-	1	9	議事録書庫	VAM350GBS
HEU-9-03	全熱交換器	膜素(マイコン型)		240	110	0.25	I-100	-	1	9	議事録・副議事録	VAM350GBS
HEU-9-04	全熱交換器	膜素(マイコン型)		90	110	0.17	I-100	-	1	9	収容室1	VAM150GBS
HEU-9-05	全熱交換器	膜素(マイコン型)		200	140	0.3	I-100	-	1	9	廊下303(議員控室101,102,103,110系統)	VAM500GBS
HEU-9-06	全熱交換器	膜素(マイコン型)		200	140	0.3	I-100	-	1	9	廊下306(議員控室103,104,111,112系統)	VAM500GBS
HEU-9-07	全熱交換器	膜素(マイコン型)		380	140	0.3	I-100	-	1	9	廊下305(議員控室105,106,113,114系統)	VAM500GBS
HEU-9-08	全熱交換器	膜素(マイコン型)		270	170	0.3	I-100	-	1	9	廊下301(議員控室107,108,115系統)	VAM500GBS
HEU-9-09	全熱交換器	膜素(マイコン型)		480	150	0.42	I-100	-	2	9	第2議員会室	VAM650GBS
HEU-9-10	全熱交換器	膜素(マイコン型)		720	150	0.84	I-100	-	4	9	第1議員会室	VAM800GBS
HEU-9-11	全熱交換器	膜素(マイコン型)		120	110	0.17	I-100	-	1	9	収容室2	VAM150GBS
HEU-X-01	全熱交換器	カセット(マイコン型)		180	90	0.15	I-100	-	1	10	ラウンジ101	VAC250GBS
HEU-X-02	全熱交換器	膜素(マイコン型)		630	120	0.6	I-100	-	2	10	倉庫	VAM1000GBS
HEU-X-03	全熱交換器	カセット(マイコン型)		220	70	0.15	I-100	-	1	10	ラウンジ102	VAC350GBS
HEU-X-04	全熱交換器	カセット(マイコン型)		200	100	0.15	I-100	-	1	10	ラウンジ103	VAC350GBS
HEU-X-05	全熱交換器	カセット(マイコン型)		150	90	0.15	I-100	-	1	10	清掃管理室	VAC250GBS
H-8	リモコンスイッチ	壁形(液晶表示)							87	各所	1層×7, 2層×5, 3層×15, 4層×11, 5層×9, 6層×5, 7層×6, 8層×8 9層×11, 10層×6	
DHS	リモコンスイッチ	壁形(液晶表示)							55	各所	2層×11, 3層×8, 4層×4, 5層×9, 6層×10, 7層×10, 8層×9	

全熱交換機類 共通事項

1. 設置位置はフラットとする。但し、デシカント外気処理機は除く。
2. 全熱交換機は60分休止とする。(O.A. 4時間

機器表(5)

空調仕様 22℃前後 共通事項
 1. 能力はJIS条件（夏季：室温27℃DB・19℃WB、外気温35℃DB、冬季：室温20℃DB、外気温5℃DB・6℃WB）による。
 2. コンクリート基礎は既設系利用とする。
 3. 冷暖配管は既設系利用とし、新冷媒（R410A）を使用する。
 4. 室内外機間配管は既設系利用とする。
 5. 10MP以上の室外機は基礎設置対策とする。
 6. 予備材率は100%と見込む。

機器番号	機器名称	機器仕様	台数	電 源			設置場所	備考
				φ	V	kW		
PAC-1	空調機147200式(100V) (2.5用100V室内機)	型 式 更新用 冷暖切替 冷 房 能 力 45.0 (kW) 暖 房 能 力 50.0 (kW) 圧 縮 機 送 風 機 付 属 品 防振架台、分岐管	1	3	200	5.0+4.6 0.040 x 2	屋上	製造メーカー：ダイキン工業㈱ 型番：RQYFP450C
PAC-1-1	空調機147200式(100V) (2.5用100V室内機)	型 式 天井付 4方向吹出形 冷 房 能 力 3.6 (kW) 暖 房 能 力 4.0 (kW) 送 風 機 付 属 品 F5224付、R297274付	1	1	200	0.056	1階 西条地区事務所	製造メーカー：ダイキン工業㈱ 型番：FXYFP36MC
PAC-1-2	空調機147200式(100V) (2.5用100V室内機)	型 式 天井付 4方向吹出形 冷 房 能 力 5.6 (kW) 暖 房 能 力 6.3 (kW) 送 風 機 付 属 品 F5224付、R297274付	2	1	200	0.056	1階 会議室1、会議室2	製造メーカー：ダイキン工業㈱ 型番：FXYFP56MC
PAC-1-3	空調機147200式(100V) (2.5用100V室内機)	型 式 天井付 4方向吹出形 冷 房 能 力 5.6 (kW) 暖 房 能 力 6.3 (kW) 送 風 機 付 属 品 F5224付、R297274付	1	1	200	0.056	1階 作業室	製造メーカー：ダイキン工業㈱ 型番：FXYFP56MC
PAC-1-4	空調機147200式(100V) (2.5用100V室内機)	型 式 天井付 4方向吹出形 冷 房 能 力 9.0 (kW) 暖 房 能 力 10.0 (kW) 送 風 機 付 属 品 F5224付x1、R297274付	2	1	200	0.056	1階 市民接聴ゾーン	製造メーカー：ダイキン工業㈱ 型番：FXYFP90MC
PAC-1-5	空調機147200式(100V) (2.5用100V室内機)	型 式 天井付 4方向吹出形 冷 房 能 力 3.6 (kW) 暖 房 能 力 4.0 (kW) 送 風 機 付 属 品 F5224付x1、R297274付	1	1	200	0.056	1階 8-101	製造メーカー：ダイキン工業㈱ 型番：FXYFP36MC
PAC-1-6	空調機147200式(100V) (2.5用100V室内機)	型 式 天井付 4方向吹出形 冷 房 能 力 3.6 (kW) 暖 房 能 力 4.0 (kW) 送 風 機 (強) S700M (弱) 4200M 付 属 品 F5224付x1、R297274付	1	1	200	0.05	1階 8-101	製造メーカー：ダイキン工業㈱ 型番：FXYFP36M
PAC-2	空調機147200式(100V) (2.5用100V室内機)	型 式 更新用 冷暖切替 冷 房 能 力 45.0 (kW) 暖 房 能 力 50.0 (kW) 圧 縮 機 送 風 機 付 属 品 防振架台、分岐管	1	3	200	5.0+4.6 0.040 x 2	屋上	製造メーカー：ダイキン工業㈱ 型番：RQYFP450C
PAC-2-1	空調機147200式(100V) (2.5用100V室内機)	型 式 天井付 4方向吹出形 冷 房 能 力 7.1 (kW) 暖 房 能 力 8.0 (kW) 送 風 機 付 属 品 F5224付x1、R297274付	2	1	200	0.056	1階 市職労	製造メーカー：ダイキン工業㈱ 型番：FXYFP71MC
PAC-2-2	空調機147200式(100V) (2.5用100V室内機)	型 式 天井付 4方向吹出形 冷 房 能 力 2.8 (kW) 暖 房 能 力 3.2 (kW) 送 風 機 付 属 品 R297274付	1	1	200	0.056	1階 西条地区事務所	製造メーカー：ダイキン工業㈱ 型番：FXYFP28MC
PAC-2-3	空調機147200式(100V) (2.5用100V室内機)	型 式 天井付 4方向吹出形 冷 房 能 力 7.1 (kW) 暖 房 能 力 8.0 (kW) 送 風 機 付 属 品 F5224付x1、R297274付	1	1	200	0.056	1階 管理スペース	製造メーカー：ダイキン工業㈱ 型番：FXYFP71MC

機器番号	機器名称	機器仕様	台数	電 源			設置場所	備考
				φ	V	kW		
PAC-2-4	空調機147200式(100V) (2.5用100V室内機)	型 式 天井付 4方向吹出形 冷 房 能 力 2.8 (kW) 暖 房 能 力 3.2 (kW) 送 風 機 付 属 品 R297274付	1	1	200	0.056	1階 管理スペース	製造メーカー：ダイキン工業㈱ 型番：FXYFP28MC
PAC-2-5	空調機147200式(100V) (2.5用100V室内機)	型 式 天井付 4方向吹出形 冷 房 能 力 4.5 (kW) 暖 房 能 力 5.0 (kW) 送 風 機 付 属 品 F5224付、R297274付	2	1	200	0.056	1階 生活環境部兼 機動労分室	製造メーカー：ダイキン工業㈱ 型番：FXYFP45MC
PAC-2-6	空調機147200式(100V) (2.5用100V室内機)	型 式 天井付 4方向吹出形 冷 房 能 力 3.6 (kW) 暖 房 能 力 4.0 (kW) 送 風 機 付 属 品 F5224付、R297274付	2	1	200	0.056	1階 南長生活棟	製造メーカー：ダイキン工業㈱ 型番：FXYFP36MC
PAC-7	空調機147200式(100V) 2720	型 式 天井付 4方向吹出形 冷 房 能 力 3.6 (kW) 暖 房 能 力 4.0 (kW) 送 風 機 圧 縮 機 付 属 品 F5224付、R297274付、防振架台	1	1	200	(内) 0.048 (外) 0.06 0.84	3階 学校教育部長室	製造メーカー：ダイキン工業㈱ 型番：SZYG40CAV
PAC-8	空調機147200式(100V) 2720	型 式 天井付 2方向吹出形 冷 房 能 力 2.2 (kW) 暖 房 能 力 2.5 (kW) 送 風 機 圧 縮 機 付 属 品 F5224付、R297274付、防振架台	1	1	200	(内) 0.046 (外) 0.06 0.84	3階 教育総務課	製造メーカー：ダイキン工業㈱ 型番：SZYG40CAV
PAC-9	空調機147200式(100V) 2720	型 式 壁掛型 冷 房 能 力 3.6 (kW) 暖 房 能 力 4.0 (kW) 送 風 機 圧 縮 機 付 属 品 F5224付共	1	1	200	0.045	2階 地域政策推進会議室	製造メーカー：ダイキン工業㈱ 型番：室内機F4940DB 室外機RSPR40BT
PAC-10	空調機147200式(100V) 2720	型 式 壁掛型 冷 房 能 力 5.6 (kW) 暖 房 能 力 6.7 (kW) 送 風 機 圧 縮 機 付 属 品 F5224付共	1	1	200	1.93	2階 地域振興部長室	製造メーカー：ダイキン工業㈱ 型番：室内機F56702P-4 室外機R56KGP
PAC-11	空調機147200式(100V) 2720	型 式 壁掛型 冷 房 能 力 2.2 (kW) 暖 房 能 力 2.2 (kW) 送 風 機 圧 縮 機 付 属 品 F5224付共	2	1	100	0.56	1階 相談室1 相談室2	製造メーカー：ダイキン工業㈱ 型番：室内機F22S1E3-4 室外機R22SE3

竣工年月日			
監理者印			
竣工者印			

機器表(6)

空調機(パナソニック)共通事項
 1. コンクリート基礎は既存再利用とする。
 2. 消音対策は既存再利用とし、新消音(R410A)を使用する。
 3. 室内機吸音材は既存再利用とする。
 4. 予備パワは100%取込む。
 5. 室内機の手すり金物は防錆金物を用いること。
 6. 防火区画貫通部(原形部分)は、建築基準法施行令129の2の5及び告示1422号に準拠して施工する。

機器番号	機器名称	機器仕様	台数	【参考】電源・消費電力・電動機出力			設置場所	備考
				φ	V	kW		
PAC-3	空調機(パナソニック) (11用114室外機)	型式 更新用 冷暖切替 冷房能力 45.0 (kW) 暖房能力 50.0 (kW) 圧縮機 送風機 付属品 防振架台、アクティブフィルター	1	3	200	送風機: 0.66×2 圧縮機: 12.5×1 冷房: 13.7 暖房: 15.2	屋上	
PAC-3-1	空調機(パナソニック) (11用114室内機)	型式 天井付 4方向吹出形 冷房能力 3.6 (kW) 暖房能力 4.0 (kW) 送風機 付属品 ロング3472(48)・ドクトップ	1	1	200	送風機: 0.053 冷房: 0.033 暖房: 0.027	地域防災課	
PAC-3-2	空調機(パナソニック) (11用114室内機)	型式 天井付 4方向吹出形 冷房能力 4.5 (kW) 暖房能力 5.0 (kW) 送風機 付属品 ロング3472(48)・ドクトップ	1	1	200	送風機: 0.053 冷房: 0.047 暖房: 0.054	ロビー	
PAC-3-3	空調機(パナソニック) (11用114室内機)	型式 天井付 4方向吹出形 冷房能力 7.1 (kW) 暖房能力 8.0 (kW) 送風機 付属品 ロング3472(48)・ドクトップ	4	1	200	送風機: 0.053 冷房: 0.072 暖房: 0.068	会議室×2、地域防災課、連携	
PAC-3-4	空調機(パナソニック) (11用114室内機)	型式 天井付 4方向吹出形 冷房能力 8.0 (kW) 暖房能力 9.0 (kW) 送風機 付属品 ロング3472(48)・ドクトップ	2	1	200	送風機: 0.053 冷房: 0.086 暖房: 0.081	文化課、生涯学習課	
PAC-4	空調機(パナソニック) (11用114室外機)	型式 更新用 冷暖切替 冷房能力 45.0 (kW) 暖房能力 50.0 (kW) 圧縮機 送風機 付属品 防振架台、アクティブフィルター	1	3	200	送風機: 0.66×2 圧縮機: 12.5×1 冷房: 13.7 暖房: 15.2	屋上	
PAC-4-1	空調機(パナソニック) (11用114室内機)	型式 天井付 1方向吹出形 冷房能力 4.5 (kW) 暖房能力 5.0 (kW) 送風機 付属品 1832(24)・ロング3472(48)・ドクトップ	1	1	200	送風機: 0.078 冷房: 0.075 暖房: 0.069	更衣室	
PAC-4-2	空調機(パナソニック) (11用114室内機)	型式 天井付 4方向吹出形 冷房能力 5.6 (kW) 暖房能力 6.3 (kW) 送風機 付属品 ロング3472(48)・ドクトップ	1	1	200	送風機: 0.053 冷房: 0.052 暖房: 0.058	会議室	
PAC-4-3	空調機(パナソニック) (11用114室内機)	型式 天井付 4方向吹出形 冷房能力 9.0 (kW) 暖房能力 10.0 (kW) 送風機 付属品 ロング3472(48)・ドクトップ	1	1	200	送風機: 0.053 冷房: 0.128 暖房: 0.110	生涯学習課	
PAC-4-4	空調機(パナソニック) (11用114室内機)	型式 天井付 4方向吹出形 冷房能力 8.0 (kW) 暖房能力 9.0 (kW) 送風機 付属品 ロング3472(48)・ドクトップ	3	1	200	送風機: 0.053 冷房: 0.086 暖房: 0.081	文化課、スポーツ振興課 生涯学習課	
PAC-4-5	空調機(パナソニック) (11用114室内機)	型式 天井付 2方向吹出形 冷房能力 4.5 (kW) 暖房能力 5.0 (kW) 送風機 付属品 ロング3472(48)・ドクトップ	1	1	200	送風機: 0.046 冷房: 0.041 暖房: 0.037	生涯学習部長室	

機器番号	機器名称	機器仕様	台数	【参考】電源・消費電力・電動機出力			設置場所	備考
				φ	V	kW		
PAC-5	空調機(パナソニック) (11用114室外機)	型式 更新用 冷暖切替 冷房能力 56.0 (kW) 暖房能力 63.0 (kW) 圧縮機 送風機 付属品 防振架台、アクティブフィルター	1	3	200	送風機: 0.72×2 圧縮機: (10.1×1)+(4.69×1) 冷房: 11.5 暖房: 21.5	屋上	
PAC-5-1	空調機(パナソニック) (11用114室内機)	型式 天井付 2方向吹出形 冷房能力 4.5 (kW) 暖房能力 5.0 (kW) 送風機 付属品 ロング3472(48)・ドクトップ	1	1	200	送風機: 0.046 冷房: 0.041 暖房: 0.037	相談室1	
PAC-5-2	空調機(パナソニック) (11用114室内機)	型式 天井付 4方向吹出形 冷房能力 7.1 (kW) 暖房能力 8.0 (kW) 送風機 付属品 ロング3472(48)・ドクトップ	2	1	200	送風機: 0.053 冷房: 0.072 暖房: 0.068	指導課×3、ロビー 青少年育成課×2 相談室2	
PAC-5-3	空調機(パナソニック) (11用114室内機)	型式 天井付 1方向吹出形 冷房能力 2.2 (kW) 暖房能力 2.5 (kW) 送風機 付属品 ロング3472(48)・ドクトップ	1	1	200	送風機: 0.046 冷房: 0.031 暖房: 0.028	リフレッシュルーム	
PAC-6	空調機(パナソニック) (11用114室外機)	型式 更新用 冷暖切替 冷房能力 56.0 (kW) 暖房能力 63.0 (kW) 圧縮機 送風機 付属品 防振架台、アクティブフィルター	1	3	200	送風機: 0.72×2 圧縮機: (10.1×1)+(4.69×1) 冷房: 11.5 暖房: 21.5	屋上	
PAC-6-1	空調機(パナソニック) (11用114室内機)	型式 天井付 4方向吹出形 冷房能力 14.0 (kW) 暖房能力 16.0 (kW) 送風機 付属品 ロング3472(48)・ドクトップ	2	1	200	送風機: 0.106 冷房: 0.209 暖房: 0.200	教育長室、教育総務課	
PAC-6-2	空調機(パナソニック) (11用114室内機)	型式 天井付 4方向吹出形 冷房能力 9.0 (kW) 暖房能力 10.0 (kW) 送風機 付属品 ロング3472(48)・ドクトップ	1	1	200	送風機: 0.053 冷房: 0.128 暖房: 0.110	学事課	
PAC-6-3	空調機(パナソニック) (11用114室内機)	型式 天井付 4方向吹出形 冷房能力 11.2 (kW) 暖房能力 12.5 (kW) 送風機 付属品 ロング3472(48)・ドクトップ	1	1	200	送風機: 0.106 冷房: 0.187 暖房: 0.174	学事課	
PAC-6-4	空調機(パナソニック) (11用114室内機)	型式 天井付 4方向吹出形 冷房能力 5.6 (kW) 暖房能力 6.3 (kW) 送風機 付属品 ロング3472(48)・ドクトップ	1	1	200	送風機: 0.053 冷房: 0.052 暖房: 0.058	会議室	
R	リモコンスイッチ	型式 室内機用リモコン	38					
GS	集中制御	仕様 壁掛型、タッチパネル式、手元操作禁止/許可 グループ毎運転/停止、一括運転/停止 スケジュール管理、室温設定	1	1	100		本館 中央監視室	

機器表(7)

機器番号	機器名称	機器仕様	台数	電源			設置場所	備考
				φ	V	W		
1. 電気容量は参考値とする。 2. 冠鎖の恐れのある部分の給気口、排気口には、防火フタを設置する。 3. 換気機は不燃材料とする。 4. 全熱交換機のCOPは交換効率85%以上とする。 5. 1～3階 男子・女子便所、身障者便所、湯浴室の天井層は既存のままとする。								
HEX-1-1 (新設)	全熱交換器 (24時間換気機能付)	型式 天井吊込型 仕様 200φ×400h/φ×150Pa 付属品 (既設) 2145-R41F 消音形給排気機 1台×2個	2	1	100	610	1階 会議室1,2 2階 会議室	製造メーカー: ダイキン工業株式会社: V A M E S O O G C E S
HEX-1-2 (新設)	全熱交換器 (24時間換気機能付)	型式 天井吊込型 仕様 150φ×200h/φ×100Pa 付属品 2145-R41F	2	1	100	156	1階 作業室 3階 教育総務課	製造メーカー: ダイキン工業株式会社: V A C 3 S O O G C E S
HEX-1-3 (新設)	全熱交換器 (24時間換気機能付)	型式 天井吊込型 仕様 200φ×300h/φ×150Pa 付属品 2145-R41F 消音形給排気機 1台×1個 (他1種は既設再使用)	1	1	100	349	1階 市民接聴窓口	製造メーカー: ダイキン工業株式会社: V A M S O O G C E S
HEX-1 (既設)	全熱交換器 (24時間換気機種運転)	型式 天井吊込型 仕様 150φ×160h/φ×7mmAq 付属品 (既設) 2145-R41F 消音形給排気機 1台×2個	(2)	1	100	138	3階 生涯学習課	
HEX-2 (既設)	全熱交換器 (24時間換気機種運転)	型式 天井吊込型 仕様 200φ×180h/φ×6mmAq 付属品 (既設) 2145-R41F 消音形給排気機 1台×2個	(1)	1	100	138	3階 相談室1・2	
HEX-3 (既設)	全熱交換器 (24時間換気機種運転)	型式 天井吊込型 仕様 200φ×240h/φ×7mmAq 付属品 (既設) 2145-R41F 消音形給排気機 1台×2個	(2)	1	100	200	1階 市職労 2階 地域政策課	
HEX-5 (既設)	全熱交換器 (24時間換気機種運転)	型式 天井吊込型 仕様 200φ×200h/φ×7mmAq 付属品 (既設) 2145-R41F 消音形給排気機 1台×2個	(1)	1	100	200	1階 市民生活課	
HEX-6 (既設)	全熱交換器 (24時間換気機種運転)	型式 天井吊込型 仕様 200φ×250h/φ×7mmAq 付属品 (既設) 2145-R41F 消音形給排気機 1台×2個	(2)	1	100	200	3階 指導課 教育総務課	

機器番号	機器名称	機器仕様	台数	電源			設置場所	備考
				φ	V	W		
HEX-7 (既設)	全熱交換器 (24時間換気機種運転)	型式 天井吊込型 仕様 200φ×440h/φ×7mmAq 付属品 (既設) 2145-R41F 消音形給排気機 1台×2個	(2)	1	100	200	2階 スポーツ推進課 会議室	
HEX-8 (既設)	全熱交換器 (24時間換気機種運転)	型式 天井吊込型 仕様 200φ×300h/φ×7mmAq 付属品 (既設) 2145-R41F (新設) 消音形給排気機 1台×2個	(1)	1	100	200	1階 西条地区事務所	
HEX-9 (既設)	全熱交換器 (24時間換気機種運転)	型式 天井吊込型 仕様 200φ×320h/φ×7mmAq 付属品 (既設) 2145-R41F 消音形給排気機 1台×1個 (新設) 消音形給排気機 1台×1個	(1)	1	100	200	1階 管理スペース	
R	リモコンスイッチ	型式 リモコン (室内用)	12				1階 (4台) 2階 (5台) 2階 (3台)	製造メーカー: 三菱電機株式会社: P 2 - 0 5 S L B 3
BF-1 (既設)	天井扇	型式 低騒音形 仕様 100φ×110h/φ×4mmAq	(2)	1	100	18	2階 倉庫 (既設) 3階 教育総務課倉庫 (既設)	
BF-2 (移設)	天井扇	型式 低騒音形 仕様 100φ×150h/φ×5mmAq	(1)	1	100	24	1階 相談室 (移設)	
BF-3 (既設)	天井扇	型式 低騒音形 仕様 150φ×200h/φ×5mmAq	(2)	1	100	46	3階 指導課倉庫、リフレッシュルーム (既設)	
BF-3 (移設)	天井扇	型式 低騒音形 仕様 150φ×200h/φ×5mmAq	(3)	1	100	46	2階 生涯学習部長室、廊下 (既設) 3階 青少年育成課 (移設)	
BF-4 (既設・移設)	天井扇	型式 低騒音形 仕様 150φ×250h/φ×4mmAq	(5)	1	100	28	1階 職員労働組合 (既設)、倉庫 (移設) 2階 会議室 (既設) 3階 会議室、教育指導課倉庫 (既設)	
BF-5 (既設)	天井扇	型式 低騒音形 仕様 150φ×300h/φ×5mmAq	(2)	1	100	46	2階 スポーツ推進課 (移設) 1階 倉庫 (既設)	
BF-6 (既設)	天井扇	型式 低騒音形 仕様 150φ×400h/φ×5mmAq	(3)	1	100	83	3階 青少年育成課、学事課 (既設)	

竣工年月日	-	-	-
監理者印			
施工者印			