

# 入札公告

物品調達等及び委託役務

次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定により公告する。  
この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項及び同細則による。

令和４年４月２７日

東広島市長 高垣 廣徳

## １ 入札に付する事項

（１）物品・委託役務の名称	令和４年度東広島市役所消防用設備等点検及び防火対象物定期点検業務
（２）物品・委託役務管理番号	13040003
（３）物品委託役務内容	東広島市役所等において、消防法に基づき消防用設備等の点検及び防火対象物定期点検を実施するもの。
（４）納入・履行期間	契約締結日の翌日から令和５年３月１７日まで
（５）納入・履行（就業）場所	東広島市役所本庁舎ほか８施設
（６）予定価格	落札後公表
（７）最低制限価格	なし
（８）入札方式	一般競争入札
（９）入札区分	紙入札
（１０）使用する契約約款	業務委託契約約款（役務の提供を受けるもの）
（１１）契約種別	総価契約
（１２）収入印紙	要

## ２ 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

次に掲げる要件を全て満たしていること。

ア	令和３年１月１日～令和６年１２月３１日までの東広島市物品役務等競争入札参加資格として次の入札参加資格認定区分の認定を受けている者	建築保全＞消防設備点検
イ	法令等による登録等	問わないものとする。
ウ	技術者	問わないものとする。
エ	営業所等所在地 ※本店とは、法人にあっては登記されている本店とし、個人事業者にあっては営業活動の本拠を置いている場所とする。 ※営業所とは、法人においてその所在する市（町）の法人市（町）民税の申告のある営業所とする。	東広島市内に本店を有する者。
オ	会社の履行実績	問わないものとする。
カ	その他	令和元年８月２６日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項」の２（１）のいずれにも該当しないこと。

## ３ その他の入札条件

東広島市消防設備等点検業務共通標準事項を適用する。

4 日程等

手 続 き 等	期 間・期 日 等	場 所 ・ 留 意 事 項
ア 公告日	令和4年4月27日	東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧に供する。 閲覧場所は「6 問い合わせ先（契約担当課）」に記載のとおり。
イ 仕様書及び見本等閲覧期間	令和4年4月27日～ 令和4年5月23日	東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。 見本等の有無 ： 無
ウ 同等品確認期間 （物品の買入れ及び借入れに限る）		同等品で応札する場合は、同等品規格確認票（東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得（平成21年東広島市告示第83号。以下「入札心得」という。）別記様式第2号（第4条関係））により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格確認票の提出先は、「オ 質問書提出期間」に記載の発注担当課とする。
エ 同等品確認回答閲覧期間		東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
オ 質問書提出期間	令和4年4月27日～ 令和4年5月10日 （午前8時30分～午後5時15分）	質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得（平成21年東広島市告示第83号）別記様式第1号（第4条関係））により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 財務部 管財課（発注担当課） 広島市西条栄町8番29号（本庁本館6階） 電話番号 082-420-0908 /ファックス番号 082-422-6850 質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。 質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。
カ 回答書閲覧期間	令和4年5月13日～ 令和4年5月23日	東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
キ 入札期間	令和4年5月19日～ 令和4年5月20日 （午前9時00分～午後5時00分）	入札場所 東広島市総務部契約課（契約担当課） 東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階） 入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。 初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本市に届け出ている印鑑を押印すること。（ただし、入札書に記載した日付以前に作成された委任状の同封・提出がある場合を除く。） 特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるものであること。
ク 開札日時	令和4年5月23日 午後1時40分	開札場所 入札室（東広島市西条栄町8番29号 本庁本館4階） 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、開札日の翌日以降に再度の入札（1回目）を実施するものとする。再度の入札（1回目）は、開札の立ち合いの有無に関わらず初度の入札参加者全員が参加できるものとする。 再度の入札（1回目）を実施する日時、場所等の詳細は初度の入札に参加した者に対してファックスにより通知を行う。 再度の入札（1回目）の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったときは、直ちに入札会場で再度の入札（2回目）を行う。 再度の入札は、2回目まで行う。

5 資格要件確認資料の提出

本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料（以下「資格要件確認資料」という。）の提出を求めない。

（1）提出書類

書類の区分	提出書類 （○印）	備考
ア 入札参加資格確認申請書		様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。
イ 入札参加資格要件総括表		
ウ 誓約書		
エ 配置予定技術者届出書		
オ 履行実績確認表		
カ 履行実績証明書（物品・委託役務）		
キ 法令等による登録等を確認するための資料		
ク その他		

（2）提出部数は、1部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。

（3）提出期限

（4）提出先 「6 問い合わせ先（契約担当課）」のとおり。

（5）その他

入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。

資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。

資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。

資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。

6 問い合わせ先（契約担当課）

総務部契約課 物品役務係

東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階）

電話番号 082-420-0930

ファックス番号 082-431-0077

令和 4 年度東広島市役所消防用設備等点検及び防火対象物定期点検業務  
仕様書

1 業務名

令和 4 度東広島市役所消防用設備等点検及び防火対象物定期点検業務

2 履行場所

東広島市役所本庁舎ほか 8 施設

3 履行期間

契約締結日の翌日から令和 5 月 3 月 1 7 日まで

4 業務対象施設の名称

東広島市役所本庁舎、東広島市黒瀬支所、東広島市福富支所、東広島市豊栄支所  
東広島市河内支所、東広島市安芸津支所、東広島市八本松出張所、東広島市志和出張所  
東広島市高屋出張所

5 業務内容

施 設 名	位置等	業務内容	
		(1) 消防設備等 点検	(2) 防火対象物 定期点検
東広島市役所本庁舎	東広島市西条栄町 8 番 29 号	○	×
東広島市黒瀬支所	東広島市黒瀬町丸山 1333 番地	○	×
東広島市福富支所	東広島市福富町久芳 1545 番地 1	○	○
東広島市豊栄支所	東広島市豊栄町鍛冶屋 963 番地 2	○	×
東広島市河内支所	東広島市河内町中河内 1166 番地	○	○
東広島市安芸津支所	東広島市安芸津町三津 5556 番地 1	○	○
東広島市八本松出張所	東広島市八本松町原 10128 番地 200	○	×
東広島市志和出張所	東広島市志和町志和堀 4123 番地 6	○	×
東広島市高屋出張所	東広島市高屋町杵原 1334 番地 2	○	×

(1) 別に記載する防火対象物における消防用設備等の点検及び報告（消防法第 17 条の 3 の 3）

(2) 別に記載する防火対象物における定期点検（消防法第 8 条の 2 の 2）

## 6 業務目的

### (1) 消防用設備等点検

消防設備等について専門的見地から点検等により劣化及び不具合の状況を把握し、故障・不具合を防止し、災害時における機能発揮に支障がない状態の維持に資すること。

### (2) 防火対象物定期点検

防火管理者の業務内容若しくは防火対象物の防火管理状況等について、専門的見地から消防法第8条の2の2に規定する防火対象物の定期点検により、施設の防火管理の徹底を行うこと。

## 7 業務仕様

(1) 本仕様書に定めがない事項は、添付の東広島市消防設備等点検業務共通標準事項（以下「標準事項」という。）による。

(2) 本仕様書及び標準事項に定めがない事項は、施設管理担当者と協議するものとする。  
受注者は業務に支障をきたさないよう、業務に関する事項について前任の受注者から十分引き継ぎを受けること。また、受注者の変更がある場合は、後任の受注者が業務に支障をきたさないよう、業務に関する事項について後任の受注者へ十分に引き継ぎをすること。

(3) 著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている作業方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者において行うものとする。

## 8 業務対象施設の概要

名 称	階層・構造・面積等			
東広島市役所本庁舎	本館 10階建	P C造建	17,429 m <sup>2</sup>	
	北館 4階建	S造建	2,398 m <sup>2</sup>	他※
東広島市黒瀬支所	本館 1階建	S造建	748 m <sup>2</sup>	
	南館 5階建	R C造建	1,834 m <sup>2</sup>	他※
東広島市福富支所	本館 2階建	R C造建	2,050 m <sup>2</sup>	他※
東広島市豊栄支所	本館 3階建	R C造建	3,284 m <sup>2</sup>	
東広島市河内支所	本館 3階建	R C造建	2,789 m <sup>2</sup>	他※
東広島市安芸津支所	本館 4階建	R C造建	2,377 m <sup>2</sup>	
東広島市八本松出張所	本館 2階建	S造建	349 m <sup>2</sup>	
東広島市志和出張所	本館 2階建	S造建	367 m <sup>2</sup>	
東広島市高屋出張所	本館 2階建	S造建	531 m <sup>2</sup>	

※詳細は「点検明細一覧表」のとおり。

## 9 機器点検及び総合点検等を行う消防設備の名称、数量等

点検の区分と実施時期は次のとおりとする。なお、安芸津支所については、実施月の土曜日の午前中に実施すること。また、点検項目等については別紙「点検明細一覧表」のとおりとする。

施 設 名	点検の実施時期、内容及び方法	
	機器点検（８月～９月）	総合点検（２月～３月）
東広島市役所本庁舎	１回	１回
東広島市黒瀬支所	１回	１回
東広島市福富支所	１回	１回
東広島市豊栄支所	１回	１回
東広島市河内支所	１回	１回
東広島市八本松出張所	１回	１回
東広島市志和出張所	１回	１回
東広島市高屋出張所	１回	１回

施 設 名	点検の実施時期、内容及び方法	
	機器点検（７月）	総合点検（２月）
東広島市安芸津支所	１回	１回

## 10 業務詳細

（１）各設備等の点検方法等は、次に基づき実施すること。

①消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件（昭和 50 年消防庁告示第 14 号）に基づき実施すること。

②消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件（平成 16 年消防庁告示第 9 号）

③消防用設備等の点検要領の全部改正について（平成 14 年消防予第 172 号）

（２）非常用電源として設置されている非常用電源専用受電設備、蓄電池設備及び燃料電池設備は、電気事業法による自家用電気工作物としての適用を受けるので、当該設備を有する施設にあつては、その施設に選任された電気主任技術者と防火管理者の立会いのもとに点検を行うよう努めること。また、電気事業法による保安規定に基づく維持管理が必要であるため、この点検と同時に行うよう計画するよう努めること。

（３）消防用設備等点検表示制度の運用の有無について

消防用設備点検表示制度の運用	当業務においては <input checked="" type="checkbox"/> 該当する・しない
----------------	---

※「該当する」と記載した業務については、次に基づき実施するものとする。

①消防用設備等点検済表示制度について（平成 8 年消防予第 61 号）

②消防用設備等点検済表示制度推進要綱（平成 3 年消安セ規程第 11 号）

11 防火対象物定期点検

（１）点検内容

消防法及び同法施行規則第 4 条の 2 の 6 に定める点検基準に適合しているかについて、関係法令に基づき点検を実施するものとする。

（２）報告書の提出

消防法施行規則第 4 条の 2 の 4 第 3 項の規定による様式（防火対象物点検結果報告書及び防火対象物点検票等）によること。

12 その他

（１）本業務は、部分払金を次のとおり請求できるものとする。

履行区分	支払金額	支払種別
機器点検（７～９月）	〇〇〇〇〇〇円	部分払
機器点検及び総合点検（１年点検） 防火対象物定期点検	△△△△△△円	完了払

（２）部分払金を請求しようとするときは、当該履行区分の履行報告を行っていないなければならない。

（３）部分払の額は、契約金額を 2 で除した額（当該額に 1 円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額）とし、完了払の額はその残額とする。

13 特記事項

（１）受注者は、発注者と事前に協議し、日時及び作業方法等を決定し、委託業務実施計画書（工程表）を作成し、提出するものとする。

（２）消防用設備等の点検は、消防設備士又は消防設備点検資格免許を保有する者が、それぞれ免許に記入されている種類の点検を行うものとする。

（３）点検日時は、音声等が発生するなど、通行に支障が出る作業は施設閉庁日に実施するものとする。また、建物外に音声を発する作業の実施に当たっては、午前 10 時から午後 4 時までの間に実施するものとする。

（４）業務実施の際には、必要に応じて市の担当者又は施設の防火管理者を立ち合わせるものとする。

（５）駐車場については、施設利用者等に支障のない範囲で利用できるものとする。

（６）本仕様書に関する事項、又は本仕様書に記載のない事項で疑義が生じた場合は、発注者と協議のうえ、決定するものとする。

14 問い合わせ先（発注担当課）

東広島市 財務部 管財課 庁舎管理係

電 話：(082) 420－0908 F A X：(082) 422－6850

点検明細一覧表（別紙）

1 本庁舎

○防火対象物棟別一覧表

	建物名称	用途	構造	階数		延面積 (㎡)	消防用設備等												
				地上	地下		消	屋	ス	不	ハ	粉	自	非	誘	連	家	蓄	防
1	本館	15 項	PC 一部S	10	1	17,429.22	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
2	水槽・ポンプ室	15 項	RC			105.26	○						○	○	○				
3	公用車駐車場	13 項	S	2		2,226.74	○					○	○						
4	北館	15 項	S	4		2,398.66	○						○		○				○
5	屋外デッキ	15 項		2		0													
6	倉庫	14 項	S			131.25	○								○				
7	指定喫煙所		S			5.7	○												
8	車寄せ 車椅子駐車場屋根		S			131.31													
9	駐輪場		S			29.00													
10	バス停		S			19.39													
11	手洗場・足洗場		S			0													

消：消火器具      屋：屋内消火栓設備      ス：スプリンクラー設備      不：不活性ガス消火設備  
 ハ：ハロゲン化物消火設備      粉：粉末消火設備      自：自動火災報知設備      非：非常警報器具  
 誘：誘導灯及び誘導標識      連：連結送水管      家：自家発電設備      蓄：蓄電池設備  
 防：防排煙設備

①本館

	用途	消火設備	警報設備	避難設備	その他
1 階	事務所	スプリンクラー設備 消火器	自火報 非常放送	誘導灯	
2 階	事務所	スプリンクラー設備 消火器	自火報 非常放送	誘導灯	
3 階	事務所	消火器 屋内消火栓	自火報 非常放送	誘導標識	連結送水管
4 階	事務所	消火器 ガス消火設備 屋内消火栓	自火報 非常放送	誘導標識	連結送水管
5 階	事務所	消火器 ガス消火設備 屋内消火栓	自火報 非常放送	誘導標識	連結送水管
6 階	事務所	消火器 ガス消火設備 屋内消火栓	自火報 非常放送	誘導標識	連結送水管
7 階	事務所	消火器 屋内消火設備	自火報 非常放送	誘導標識	連結送水管
8 階	事務所	スプリンクラー設備 消火器 ガス消火設備	自火報 非常放送	誘導標識	連結送水管
9 階	事務所、議会	スプリンクラー設備 消火器	自火報 非常放送	誘導標識	連結送水管
10 階	厨房、電気室、発電機室	スプリンクラー設備 消火器 ガス消火設備	自火報 非常放送	誘導標識	連結送水管
PH 階		消火器	自火報 非常放送		



点検明細一覧表（別紙）

②水槽・ポンプ室

	用途	消火設備	警報設備	避難設備	その他
B1階	水槽ポンプ室	消火器	自火報 非常放送	誘導灯	
1階	水槽ポンプ室	消火器	自火報	誘導灯	

③公用車駐車場

	用途	消火設備	警報設備	避難設備	その他
駐車場 1階	駐車場	移動式粉末消火設備 消火器	自火報 非常放送		
駐車場 2階	駐車場	移動式粉末消火設備 消火器	自火報 非常放送		

④北館

	用途	消火設備	警報設備	避難設備	その他
1階	事務所	消火器	自火報	誘導標識	
2階	事務所	消火器	自火報	誘導標識	
3階	事務所	消火器	自火報	誘導標識	
4階	事務所	消火器	自火報		

⑤屋外デッキ

	用途	消火設備	警報設備	避難設備	その他
1階	屋外デッキ		自火報		
2階	屋外デッキ		非常放送設備	誘導灯	

⑥倉庫

	用途	消火設備	警報設備	避難設備	その他
1階	倉庫	消火器		誘導灯	

⑦指定喫煙所

	用途	消火設備	警報設備	避難設備	その他
1階	休憩所	消火器			

（１）消火器具（粉末消火器）

①本館

	数量
1階	15本
2階	10本
3階	10本
4階	9本
5階	9本
6階	9本
7階	8本
8階	7本
9階	9本
10階	電気室3本、設備機械室2本、自家発電室5本 その他（展望ロビー等）7本
PH階	3本

点検明細一覧表（別紙）

②公用車駐車場

	数量
1 階	6 本
2 階	6 本
R 階	8 本
屋外（地下タンク表記）	2 本

③ポンプ室

	数量
ピット	2 本

④北館

	数量
1 階	3 本
2 階	4 本
3 階	3 本
PH 階	1 本
R 階	1 本
屋外（発電機）	1 本

⑤倉庫

	数量
1 階	1 本

⑥指定喫煙所

	数量
屋外	1 本

（2）屋内消火栓設備

①本館

	型式等
加圧送水装置一式	ポンプ（製造者名：川本製作所、型式：KTY1256HA4M55） 電動機（製造者名：SATAKE、型式：GFB-213）
配管・バルブ類	—
電源	非常電源の種別：自家発電
消火栓等	消火栓、屋内消火栓箱、ホース・ノズル

（3）スプリンクラー設備

①本館

	仕様等
流水検知装置の方式	湿式
スプリンクラーヘッド	閉鎖型 1 種
加圧送水装置一式	ポンプ（製造者名：川本製作所、型式：KTY1256HA4M55） 電動機（製造者名：SATAKE、型式：GFB-213）
消火栓等	消火栓、屋内消火栓箱、ホース・ノズル
配管・バルブ類	—
電源	非常電源の種別：自家発電

点検明細一覧表（別紙）

補助散水栓等	1階：3個、2階：3個、8階：2個、9階：3個
	10階：3個、R階：2個
	散水栓箱、ホース・ノズル

（４）不活性ガス消火設備

①本館

	仕様等
10階（電気室）	貯蔵消火剤等：窒素（量：574.76立米） 放出方式：全域放出方式 非常電源の種別：蓄電池設備

（５）ハロゲン化物消火設備

①本館

	諸室名	貯蔵消火剤等
4階	書庫・倉庫	ハロン 1301（量：77 k g）
5階	電気室	ハロン 1301（量：36 k g）
5階	サーバー室	ハロン 1301（量：52 k g）
6階	書庫・倉庫	ハロン 1301（量：77 k g）
8階	書庫・倉庫	ハロン 1301（量：77 k g）

ア 放出方式：全域放出方式

イ 非常電源の種別：蓄電池設備（内蔵型）

（６）粉末消火設備

①公用車駐車場

	消火薬剤の種別及び薬剤貯蔵量			加圧用ガス及びガス量	
1階	第3種	33 k g		CO2	0.66 k g
2階	第3種	33 k g		CO2	0.66 k g
R階	第3種	33 k g		CO2	0.66 k g

（７）自動火災報知設備

①本館等

警戒区域	感 知 器													地区音響装置	発信機	
名 称	差動式			スポット型	感知線型	煙式										
	分布型					スポット型						分離型				
						イオン化式		光電式		イオン化アナログ式	光電アナログ式	光電式				光電アナログ式
												非蓄積	蓄積			
1 階				3				39							3	
2 階				1				28							2	
3 階				30	11			4							2	
4 階				29	8			1							2	
5 階				15	8			16							2	

点検明細一覧表 (別紙)

6 階				10	8				16							2
7 階				12	12				16							2
8 階				13	8				12							2
9 階				32	8				3							2
10 階				30	11				3							2
R 階																2
合 計				171	78				138							23

②北館

警戒区域	感 知 器														地区音響装置	発信機
名 称	差動式			定温式		熱 ア ナ ロ グ 式 ス ポ ット 型	煙式									
	分布型			ス ポ ット 型	感 知 線 型		スポット型				分離型					
							イ オ ン 化 式		光 電 式		イ オ ン 化 ア ナ ロ グ 式	光 電 式		光 電 ア ナ ロ グ 式		
空 気 管 式	熱 電 対 式	熱 半 導 体 式				非 蓄 積	蓄 積	非 蓄 積	蓄 積			非 蓄 積	蓄 積			
1 階				17	4				4						2	2
2 階				18	4				4						2	2
3 階				16	4				3						2	2
4 階				3											1	1
西階段									2							
東階段									1							
ELV 機械室									1							
合 計				54	12				15						7	7

## ③公用車駐車場

[illegible]

点検明細一覧表（別紙）

（８）非常警報器具

	仕様等
本館	放送設備 型式：FS－971（階別等選択可能） 増幅器・操作部・遠隔操作器の設置場所：1階防災センター
ポンプ室	放送設備 型式：FS－971（一斉放送） 増幅器・操作部・遠隔操作器の設置場所：本館1階防災センター
屋外デッキ	放送設備 型式：FS－971（階別等選択可能） 増幅器・操作部・遠隔操作器の設置場所：本館1階防災センター

（９）誘導灯及び誘導標識

名 称	避難口誘導灯			通路誘導灯						客席	誘導標識	
	避難口			室内			廊下				避難口	通路
	大形	中形	小形	大形	中形	小形	大形	中形	小形			
本館 B 1 階		1			1							
本館 1 階		7			7						2	
本館 2 階		6			5							
本館 3 階											2	1
本館 4 階											2	1
本館 5 階											2	1
本館 6 階											2	1
本館 7 階											2	1
本館 8 階											5	1
本館 9 階											8	5
本館 10 階											4	1
北館 1 階											7	
北館 2 階											3	4
北館 3 階											2	4
倉庫棟		1										
合 計		15			13						41	20

（10）連結送水管

	仕様等	
本館	送水口設置位置	建物北側
	種類	双口自立
	設置個数	2 個
	放水口の設置個数	3～7 階単口形各階 2 個 8～R 階双口形各階 2 個

（11）自家発電設備及び蓄電池設備

	型式等
設置状況	本館 10 階発電機室
自家発電設備	原動機：（株）東京電機、SA6D170-AX700KVA 発電機：（株）東京電機、HS-TKB
蓄電池設備	蓄電池：古川電池（株）、MSE-300 充電装置：本多電機（株）、NFH127-15S

点検明細一覧表（別紙）

(12) 防排煙設備

①本館

設備内容	連動制御盤	感知器			防火戸自閉装置		可動式 防煙 垂壁	防火 ダンパー
		煙式		熱式	シャッター	扉		
		イオン式	光電式					
数量	3				8	44	54	

②北館

設備内容	連動制御盤	感知器			防火戸自閉装置		可動式 防煙 垂壁	防火 ダンパー
		煙式		熱式	シャッター	扉		
		イオン式	光電式					
数量	1		5			5		

点検明細一覧表（別紙）

2 黒瀬支所

○防火対象物棟別一覧表

	建物名称	用途	構造	階数		延面積 (㎡)	消防用設備等				
				地上	地下		消	自	非	誘	防
1	本館	15 項	S	1		748.00	○		○	○	
2	南館	15 項	RC	5		1,834.91	○	○		○	○
3	防災資材備蓄倉庫	14 項	S	2							
4	維持分室倉庫	14 項		1			○				
5	キュービクル						○				
6	プロパン庫			1			○				

消：消火器具      自：自動火災報知設備      非：非常警報器具      誘：誘導灯及び誘導標識  
防：防排煙設備

(1) 消火器具（粉末消火器）

	数量
粉末 ABC 加圧式 10 型	19 本

(2) 自動火災報知設備

警戒区域				感 知 器												地区音響装置	発信機
名 称	差動式			定温式		炎感知器	煙式										
	分布型			スポット型	感知線型		スポット型				分離型						
							イオン化式		光電式		イオン化アナログ式	光電式		光電アナログ式			
空気管式	熱電対式	熱半導体式	スポット型	感知線型	非蓄積	蓄積	非蓄積	蓄積	イオン化アナログ式	非蓄積		蓄積	光電アナログ式				
南館 1 階				8	2					1						1	1
2 階				9	1					2						1	1
3 階				6	1					1						1	1
4 階				5	2					2						1	1
5 階				5	2					2						1	1
階段										2							
ELV										1							
R 階				1													
合 計				34	8					11						5	5

(3) 非常警報器具

	型式等
操作部・ 複合装置	製造者名：ホーチキ(株) 型式等：BHC-4111
放送設備	一式

点検明細一覧表（別紙）

（４）誘導灯及び誘導標識

名 称	避難口誘導灯			通路誘導灯						客席	誘導標識	
	避難口			室内			廊下				避難口	通路
	大形	中形	小形	大形	中形	小形	大形	中形	小形			
本館 1階											3	
南館 1階		1	4		1							
南館 2階			6									
南館 3階			5									
南館 4階			6									
南館 5階			6									
合 計		1	27		1						3	

（５）防排煙設備

設備内容	連動制御盤	感知器			防火戸自閉装置		可動式 防煙 垂壁	防火 ダンパー
		煙式		熱式	シャッター	扉		
		イオン式	光電式					
数量	1		5			5		



点検明細一覧表（別紙）

3 福富支所

○防火対象物棟別一覧表

	建物名称	用途	構造	階数		延面積 (㎡)	消防用設備等							
				地上	地下		消	屋	自	非	誘	家	蓄	防
1	本館	15 項	RC	2	1	2,050.85	○	○	○	○	○	○	○	○
2	車庫（北側）	13 項（イ）	RC	1			○							
3	車庫（東側）	13 項（イ）	RC	1			○							
4	消防団分室	15 項	RC	2			○							

消：消火器具 屋：屋内消火栓設備 自：自動火災報知設備 非：非常警報器具  
 誘：誘導灯及び誘導標識 家：自家発電設備 蓄：蓄電池設備 防：防排煙設備

（1）消火器具（粉末消火器）

	数量
粉末 ABC 加圧式 10 型	27 本

（2）屋内消火栓設備

	数量
加圧送水装置	1 組
制御盤	1 面
消火栓（屋内型）	7 基
呼水装置	1 台
表示灯	7 個
警報装置（ベル・サイレン）	7 個
自家発電設備	1 式

（3）自動火災報知設備

警戒区域	感 知 器														地区音響装置	発信機
名 称	差動式			定温式		熱アナログ式スポット型	煙式									
	分布型			スポット型	感知線型		スポット型				分離型					
							イオン化式		光電式		イオン化アナログ式	光電式		光電アナログ式		
															非蓄積	蓄積
地階西					1				7						1	1
地階東					4				6							
1 階北				15	4				3						1	1
1 階南西				10	1				4							
1 階南中				13	3				4						1	1
1 階東				9					1						1	1
2 階北				11	1				3						1	1

点検明細一覧表（別紙）

2階南西				4						2							
2階南中				6	1					3						1	1
2階東				9												1	1
中央階段										1							
EVシャフト										1							
エントランス吹抜										3							
合 計				77	15					38						7	7

## (4) 非常警報器具

	型式等
操作部・ 複合装置	製造者名：TOA(株) 型式等：FS-971
放送設備	一式（スピーカー 74 個）

## (5) 誘導灯及び誘導標識

名 称	避難口誘導灯			通路誘導灯						客 席	誘導標識	
	避難口			室内			廊下				避難口	通路
	大形	中形	小形	大形	中形	小形	大形	中形	小形			
地階		2	5		1	1					1	
1 階			11		1	4						
2 階		1	9			8					1	
合 計		3	25		2	13					2	

## (6) 自家発電設備及び蓄電池設備

	型式等
専用受電設備	設置場所：北駐車場 機器区画
自家発電設備	原動機：(株) ヤンマーディーゼル製、4NT100 TL-GM
蓄電池設備	蓄電池：ユアサコーポレーション製、HSE-100-6 充電装置：西芝電機（株）製、CH-18

## (7) 防排煙設備

設備内容	連動制御盤	感知器			防火戸自閉装置		可動式 防煙 垂壁	防火 ダンパー
		煙式		熱式	シャッター	扉		
		イオン式	光電式					
数量	4		24		5	13	12	2

点検明細一覧表（別紙）

4 豊栄支所

○防火対象物棟別一覧表

	建物名称	用途	構造	階数		延面積 (㎡)	消防用設備等									
				地上	地下		消	屋	粉	自	非	避	誘	家	蓄	防
1	本館	15 項	RC	3		3,284.55	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

消：消火器具      屋：屋内消火栓設備      粉：粉末消火設備      自：自動火災報知設備  
 非：非常警報器具      避：避難器具      誘：誘導灯及び誘導標識      家：自家発電設備  
 蓄：蓄電池設備      防：防排煙設備

(1) 消火器具（粉末消火器）

	数量
粉末 ABC 加圧式 10 型	20 本

(2) 屋内消火栓設備

	数量
加圧送水装置	1 組
制御盤	1 面
消火栓（屋内型）	1 基
呼水装置	1 台
表示灯	1 個
警報装置（ベル・サイレン）	1 個
自家発電設備	1 式

(3) 粉末消火設備

消火薬剤の種別及び薬剤貯蔵量		加圧用ガス及びガス量	
第 3 種	33 k g	CO2	0.82 k g

(4) 自動火災報知設備

警戒区域				感 知 器											地区音響装置	発信機	
名 称	差動式			スポット型	スポット型	感知線型	熱アナログ式スポット型	煙式									
	分布型							スポット型				分離型					
								イオン化式		光電式		イオン化アナログ式	光電式				光電アナログ式
1 階組合事務所他					4					8						1	1
1 階駐車場車庫					7												
1 階駐車場機械室					7	1				4						1	1
受付ビル・小会議室					3					10						1	1
書庫・職員食堂・廊下					2					3						1	1

点検明細一覧表（別紙）

住民課・企画課・町長室他										9							
正副議長室・議員控室他				8	2					1						1	1
議場				4						1							
教育委員会・大会議室他				4	3					4						1	1
ELV 側階段室										1							
教育委員会側会議室										1							
ELV シャフト										1							
合 計				35	10					43						6	6

## (5) 非常警報器具

	型式等
操作部・ 複合装置	製造者名：TOA(株) 型式等：FS-604
放送設備	一式

## (6) 避難器具

	避難器具
設置場所	3 階会議室内屋外専用バルコニー
避難空地	2 階駐車場
その他	松本機工（株）、降第 6-6 号、ロープ長 4 m、製造年 1994 年

## (7) 誘導灯及び誘導標識

名 称	避難口誘導灯			通路誘導灯						客 席	誘導標識	
	避難口			室内			廊下				避難口	通路
	大形	中形	小形	大形	中形	小形	大形	中形	小形			
1 階			5				2					
2 階		2	2		1	4	2		1			
3 階		2	1		2	2	2				2	
合 計		4	8		3	6	6		1		2	

## (8) 非常電源（自家発電設備）

	型式等
原動機	製造者名：三菱重工業 型式等：ディーゼルエンジン
発電機	製造者名：三菱電機 型式等：PG-87L
設置状況	キュービクル式

## (9) 非常電源（蓄電池設備）

	型式等
蓄電池	製造者名：日本電池 型式等：HS-80E
充電装置	製造者名：三菱電機 型式等：U-BTC-1P
設置状況	自家発内据置      キュービクル内

点検明細一覧表（別紙）

(10) 防排煙設備

①防火扉・シャッター設備

設備内容	連動制御盤	感知器			防火戸自閉装置		可動式 防煙 垂壁	防火 ダンパー
		煙式		熱式	排煙口	扉		
		イオン式	光電式					
数量	2		5		1	5		4

②排煙設備

	仕様等
電動機の制御装置	制御盤：壁掛型 周囲の状況：1階オフトーク通信室内
防煙区画壁	固定壁
排煙口・給気口	1階通路
排煙機・給気機	外形：排煙軸流ファン 9200 m <sup>3</sup> /H・20mmAq 排煙出口：1階屋外

点検明細一覧表（別紙）

5 河内支所

○防火対象物棟別一覧表

	建物名称	用途	構造	階数		延面積 (㎡)	消防用設備等								
				地上	地下		消	屋	自	非	避	誘	家	蓄	防
1	事務所	16 項（イ）	RC	3		2,789	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	書庫	15 項	S	2		351	○								

消：消火器具 屋：屋内消火栓設備 自：自動火災報知設備 非：非常警報器具 避：避難器具  
 誘：誘導灯及び誘導標識 家：自家発電設備 蓄：蓄電池設備 防：防排煙設備

(1) 消火器具（粉末消火器）

	数量
粉末 ABC 加圧式 10 型	27 本

(2) 屋内消火栓設備

	数量
加圧送水装置	1 組
制御盤	1 面
消火栓（屋内型）	6 基
呼水装置	1 台
表示灯	6 個
警報装置（ベル・サイレン）	6 個
自家発電設備	1 式

(3) 自動火災報知設備

警戒区域	感 知 器														地区音響装置	発信機		
名 称	差動式			定温式		炎感知器	煙式											
	分布型			スポット型	スポット型		感知線型	スポット型				分離型						
								イオン化式		光電式		イオン化アナログ式	光電式				光電アナログ式	
																		非蓄積
1階 北				15	2					1						1	1	
1階 南				15	4		2			4						1	1	
2階 北				6	1					1						1	1	
2階 南				6	2					3						1	1	
3階 西				6	4					2						1	1	
3階 議場							2			2								
3階 東				6	2					2						1	1	
東階段										1								

点検明細一覧表（別紙）

西階段										1							
E Vシャフト										1							
合 計				54	15		4			18						6	6

## (4) 非常警報器具

	型式等
操作部・ 複合装置	製造者名：パナソニック（株） 型式等：WK-EK120
放送設備	一式（スピーカー 23 個）

## (5) 避難器具

	明細
設置場所	西・東側ベランダ
器具	松本機工（株）、降第 10-2 号、ロープ長 9 m、製造年 2008 年
数量	2 台

## (6) 誘導灯及び誘導標識

名 称	避難口誘導灯			通路誘導灯						客 席	誘導標識	
	避難口			室内			廊下				避難口	通路
	大形	中形	小形	大形	中形	小形	大形	中形	小形			
1 階		4				2	2					
2 階		2	1				2					
3 階		2	5		2	5	1					
合 計		8	6		2	7	5					

## (7) 自家発電設備及び蓄電池設備

	型式等
自家発電設備	原動機：いすゞ自動車（株）（4BG1T） 発電機：ニシハツ（株）（PX-65ESR(BB)）
蓄電池設備	蓄電池型式：REH-24-12V 充電装置型式：K92-122S04-04

## (8) 防排煙設備

設備内容	連動制御盤	感知器			防火戸自閉装置		可動式 防煙 垂壁	防火 ダンパー
		煙式		熱式	シャッター	扉		
		イオン式	光電式					
数量	3		11		9	2	8	

[illegible]



点検明細一覧表（別紙）

ELV										1						
合 計				39	20					26						10

（４）非常警報器具

	型式等
操作部・ 複合装置	製造者名：松下電信工業（株） 型式等：WK-7550A 120W

（５）避難器具

	明細			
設置場所	3 階研修室 302	3 階研修室 303	4 階和室	4 階研修室 402
器具	松本機工（株） 降第 22- 1 号 ロープ長 8 m 製造年 2014 年	松本機工（株） 降第 22- 1 号 ロープ長 8 m 製造年 2014 年	松本機工（株） 降第 22- 1 号 ロープ長 12m 製造年 2014 年	松本機工（株） 降第 22- 1 号 ロープ長 12m 製造年 2014 年
数量	1 台	1 台	1 台	1 台

（６）誘導灯及び誘導標識

名 称	避難口誘導灯			通路誘導灯						客席	階段通路	
	避難口			室内			廊下				中型	小型
	大形	中形	小形	大形	中形	小形	大形	中形	小形			
1 階		5							4		3	
2 階		5						2			2	
3 階		8							2		2	
4 階		7							1			
渡り廊下		2										
合 計		27						2	7		7	

（７）防排煙設備

設備内容	連動制御盤	感知器			防火戸自閉装置		可動式 防煙 垂壁	防火 ダンパー
		煙式		熱式	シャッター	扉		
		イオン式	光電式					
数量	3		14	4	3	10		4

点検明細一覧表（別紙）

7 出張所

1 東広島市八本松出張所

○防火対象物棟別一覧表

	建物名称	用途	構造	階数		延面積 (㎡)	消防用設備等	
				地上	地下		消	誘
1	本館	15 項	S	2		349.98	○	○

消：消火器具      誘：誘導灯及び誘導標識

(1) 消火器具（粉末消火器）

	数量
粉末 ABC 加圧式 10 型	2 本

(2) 誘導灯及び誘導標識

名 称	避難口誘導灯			通路誘導灯						客席	誘導標識	
	避難口			室内			廊下				避難口	通路
	大形	中形	小形	大形	中形	小形	大形	中形	小形			
1 階		1										
2 階			1						1			
合 計		1	1						1			

2 東広島市志和出張所

○防火対象物棟別一覧表

	建物名称	用途	構造	階数		延面積 (㎡)	消防用設備等		
				地上	地下		消	非	誘
1	本館	15 項	S	2		367.90	○	○	○

消：消火器具      非：非常警報器具      誘：誘導灯及び誘導標識

(1) 消火器具（粉末消火器）

	数量
粉末 ABC 加圧式 10 型	8 本

(2) 非常警報器具

	型式等
操作部・ 複合装置	製造者名：能美防災（株） 型式等：EYA054-LMB
放送設備	一式

点検明細一覧表（別紙）

（3）誘導灯及び誘導標識

名 称	避難口誘導灯			通路誘導灯						客席	誘導標識	
	避難口			室内			廊下				避難口	通路
	大形	中形	小形	大形	中形	小形	大形	中形	小形			
1 階		1	2									
2 階			1						1			
合 計		1	3						1			

3 東広島市高屋出張所

○防火対象物棟別一覧表

	建物名称	用途	構造	階数		延面積 (㎡)	消防用設備等
				地上	地下		消
1	本館	15 項	S	2		531.56	○

消：消火器具

（1）消火器具（粉末消火器）

	数量
粉末 ABC 加圧式 10 型	10 本