

# 入札公告

## 物品調達等及び委託役務

次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6の規定により公告する。

この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項による。

平成29年1月25日

東広島市長 藏田 義雄

### 1 入札に付する事項

- |                 |   |
|-----------------|---|
| (1) 物品・委託役務の名称  | 東広島市安芸津支所自家用電気工作物保安管理業務                           |
| (2) 物品・委託役務管理番号 | 13-28-0029  |
| (3) 物品・委託役務内容   | 東広島市安芸津支所について、電気主任技術者による自家用電気工作物の保安管理業務を外部委託するもの。 |
| (4) 納入・履行期間     | 平成29年4月1日から平成32年3月31日まで                           |
| (5) 納入・履行(就業)場所 | 東広島市安芸津支所   |
| (6) 予定価格        | 非公表   |
| (7) 最低制限価格      | なし  |
| (8) 入札方式        | 一般競争入札  |
| (9) 入札区分        | 紙入札   |
| (10) 契約種別       | 総価契約  |

### 2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

次に掲げる要件を全て満たしていること。

ア 平成29年1月1日～平成32年12月31日までの東広島市物品役務等競争入札参加資格として次の入札参加資格認定区分の認定を受けている者	建築保全>自家用電気工作物保安管理<外部委託承認>
イ 法令等による登録等	問わないものとする。
ウ 技術者	次のいずれかを満たす者を配置できる者 (ア) 電気事業法施行規則（平成7年通産省令第77号）第52条第2項及び同規則第52条の2第2号、かつ、電気事業法施行規則第52条の2第1号ロの要件、第1号ハ及び第2号ロの機械器具並びに第1号ニ及び第2号ハの算定方法等並びに第53条第2項第5号の頻度に関する告示（平成15年経済産業省告示第249号）に規定する要件に該当する電気保安法人の従業員であること。 なお、開札日の前日までに直接的な雇用関係を有する者であること。 (イ) 電気事業法施行規則第52条第2項及び同規則第52条の2第1号、かつ、電気事業法施行規則第52条の2第1号ロの要件、第1号ハ及び第2号ロの機械器具並びに第1号ニ及び第2号ハの算定方法等並びに第53条第2項第5号の頻度に関する告示（平成15年経済産業省告示第249号）に規定する要件に該当する者であること。
エ 営業所等所在地 ※本店とは、法人にあつては登記されている本店とし、個人事業者にあつては営業活動の本拠を置いている場所とする。 ※営業所とは、法人においてその所在する市（町）の法人市（町）民税の申告のある営業所とする。	東広島市内に本店を有する者
オ 会社の履行実績	平成13年4月1日以降に、広島県内において、電気事業法施行規則第52条第2項に基づく保安管理業務外部委託契約を締結し、経済産業省中国四国産業保安監督部長の承認を受けて保安管理業務を行った実績があること。
カ その他	平成26年4月1日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項」の2（1）のいずれにも該当しないこと。

### 3 その他の入札条件

- 使用する契約約款は、東広島市の業務委託契約約款（電気保安管理）（東広島市ホームページ掲載）とする。
- 本業務の契約は地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約として行うものであり、この契約に係る発注者の平成29年度歳入歳出予算が成立した時をもって効力を生ずるものとする。

4 日程等

手 続 き 等	期 間 ・ 期 日 等	場 所 ・ 留 意 事 項
ア 公告日	平成29年1月25日	東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧に供する。 総務部 契約課 物品役務係（契約担当課） 東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階） 電話番号 082-420-0930 ファックス番号 082-431-0077
イ 仕様書及び見本等閲覧期間	平成29年1月25日～ 平成29年2月14日	東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。 見本等の有無 : 無
ウ 質問書提出期間	平成29年1月25日～ 平成29年2月1日 (午前8時30分～午後5時15分)	質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得（平成21年東広島市告示第83号）別記様式第1号（第4条関係））により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 財務部 管財課（発注担当課） 東広島市西条栄町8番29号（本庁本館6階） 電話番号 082-420-0908 ファックス番号 082-422-6850  質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。 質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。
エ 回答書閲覧期間	平成29年2月6日～ 平成29年2月14日	東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
オ 入札期間	平成29年2月10日～ 平成29年2月13日 (午前8時30分～午後5時15分)	入札場所 東広島市総務部契約課（契約担当課） 東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階） 入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。 初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本市に届けている印鑑を押印すること。（ただし、入札書に記載した日付以前に作成された委任状の同封・提出がある場合を除く。）
カ 開札日時	平成29年2月14日 午前10時00分	開札場所 入札室（東広島市西条栄町8番29号 本庁本館4階） 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、直ちに開札会場で再度の入札を2回を限度として行う。この場合、開札に立ち会わなかった者、入札に参加しなかった者並びに無効の入札をした者は再度の入札に参加できない。 なお、入札者が立会いできない場合は、委任状の提出により代理人での立会いができる。 委任状の様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。
キ 事後審査	開札後、落札を保留し、落札候補者となったものについて入札参加資格要件を審査する。	入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料の提出を求める。

5 資格要件確認資料の提出

落札候補者となった者は、資格要件確認資料を持参により提出しなければならない。  
なお、資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。

(1) 提出書類

ア 入札参加資格確認申請書	申請書の様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。
イ 誓約書	誓約書の様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。
ウ 技術者の資格を確認するための資料	(イ)電気主任技術者免状の写し (ロ)電気事業法施行規則第52条の2第1号ニ及び第2号のハで算定する値を確認することができる書類（複写可） (ハ)本公告2のウ(ア)に該当する場合（電気保安法人の従業員の場合）には、直接的な雇用関係を有する者であることが確認できる書類（社員証、雇用証明書又は健康保険証等）の写し
エ 会社の履行実績を確認するための資料	履行実績確認表及び履行実績証明書 履行実績証明書は、本市以外の者を相手方とする履行実績の場合に限る。 履行実績確認表及び履行実績証明書の様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。

(2) 提出部数は、1部とする。

なお、提出した資格要件確認資料は、返却しない。

(3) 提出期限

平成29年2月15日 午後5時15分

(4) 提出先

東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階）  
総務部契約課物品役務係

(5) その他

入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。  
資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。

6 問い合わせ先（契約担当課）

総務部契約課 物品役務係  
東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階）  
電話番号 082-420-0930  
ファックス番号 082-431-0077

# 東広島市安芸津支所自家用電気工作物保安管理業務 仕様書

## 第 1 (契約対象電気工作物の概要)

契約対象電気工作物の概要は次のとおりとする。

- (1) 事業場の名称 東広島市安芸津支所
- (2) 事業場の所在地 東広島市安芸津町三津 5 5 5 6 番地 1
- (3) 需要設備
  - ア 設備容量 8 0 0 キロボルトアンペア
  - イ 受電電力 4 7 4 キロワット
  - ウ 受電電圧 6, 6 0 0 ボルト
- (4) 非常用予備発電装置
  - ア 発電機定格出力 8 8 キロワット
  - イ 発電機定格電圧 2 2 0 ボルト
  - ウ 原動機の種類 ディーゼル
- (5) 発電所
  - ア 発電機定格容量 該当なし
  - イ 発電機定格電圧 該当なし
  - ウ 原動機の種類 該当なし
- (6) 配電線路
  - ア 電圧 該当なし
  - イ 互長 該当なし

## 第 1 の 2 (保安規程の修正)

- 1 受注者は、第 1 の契約対象電気工作物の保安規程を確認し、必要に応じ、発注者に保安規程の修正に係る提案等を行うものとする。
- 2 発注者は、受注者から 1 の提案等があった場合は、第 1 の契約対象電気工作物の保安規程を修正するものとする。

## 第 2 (委託業務の内容)

- 1 前条に掲げる電気工作物について、受注者は発注者の定める保安規程に基づき、保安管理業務を自ら実施するものとする。受注者が実施する保安管理業務の内容は、次の各号によるものとする。
  - (1) 第 3 及び第 3 の 2 に定める点検を行い、その結果経済産業省令で定める技術基準の規定に適合しない事項又は適合しないおそれがあると判断したときは、修理、改造等を発注者に指示又は助言する。

- (2) 電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合において、第3の3に定める措置を行う。
  - (3) 電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立ち会いを行う。
  - (4) 保安管理に必要な行政機関への提出書類及び図面について、その作成及び手続きの助言を行う。
  - (5) 設置又は変更の工事について、設計の審査及び竣工検査を行い、必要に応じそのとるべき措置について発注者に報告する。
- 2 前項の保安管理業務において、次の電気工作物については、発注者が専門業者等に点検を実施させることができるものとする。ただし、専門業者等による点検は、受注者の監督の下で行われるものとし、受注者はその記録を確認するものとする。
- (1) 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な自家用電気工作物
    - ア 建築基準法（昭和25年法律第201号）第12条第3項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備
    - イ 消防法（昭和23年法律第186号）第17条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等
    - ウ 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械
    - エ 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器（医療用機器、オートメーション化された工作機械群等）
    - オ 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器（密閉型防爆構造機器等）
  - (2) 設置場所の特殊性のため、受注者が点検を行うことが困難な自家用電気工作物
    - ア 立入に危険を伴う場所（酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、放射線管理区域等）
    - イ 情報管理のため立入が制限される場所（機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室等）
    - ウ 衛生管理のため立入が制限される場所（手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等）
    - エ 機密管理のため立入が制限される場所（独居房等）
    - オ 立入に専門家による特殊な作業を要する場所（密閉場所等）
  - (3) 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物
  - (4) 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物
- 3 使用機器及びそれに付随する配線器具等については、第2、1によるほか、発注者が確

認を行うものとする。

### 第3（点検の頻度）

受注者が実施する点検の頻度は次のとおりとする。

- (1) 月次点検（設備が運転中の状態において実施する点検）  
1か月に1回以上
- (2) 年次点検（設備が停電の状態を実施する点検）  
年1回
- (3) 臨時点検（電気事故その他異常が発生したとき又は異常の発生のおそれがあると判断したときに実施する点検）  
必要の都度
- (4) 工事期間中  
毎週1回以上（実施費用については、別途協議するものとする。）
- (5) 精密点検（主要機器の経年劣化による事故を未然に防止するため、3年の周期で、停電により設備を停止状態にして実施する点検）  
※精密点検は、年次点検時に異常が発見されたときその他必要と認められる場合において、契約金額の範囲内で協議により実施を決定するものとする。（修繕費用等が発生する場合を除く。）

### 第3の2（点検の内容）

1 受注者が実施する月次点検の内容は次のとおりとする。

- (1) 外観点検
  - ア 点検項目
    - (ア) 電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無
    - (イ) 電線と他物との離隔距離の適否
    - (ウ) 機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無
    - (エ) 接地線等の保安装置の取付け状態
  - イ 対象設備等
    - (ア) 引込設備（区分開閉器、引込線、支持物、ケーブル等）
    - (イ) 受電設備（断路器、電力用ヒューズ、遮断器、高圧負荷開閉器、変圧器、コンデンサ及びリアクトル、避雷器、計器用変成器、母線等）
    - (ウ) 受・配電盤
    - (エ) 接地工事（接地線、保護管等）

- (オ) 構造物（受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等）・配電設備
  - (カ) 発電設備（原動機、発電機、始動装置等）
  - (キ) 蓄電池設備
  - (ク) 負荷設備（配線、配線器具、低圧機器等）
- (2) 測定等
- ア 電圧値の適否及び過負荷等  
電圧、負荷電流測定
  - イ 低圧回路の絶縁状態  
B種接地工事の接地線に流れる漏えい電流測定
- (3) (1) 及び (2) に定める内容のほか、受注者は発注者及びその従事者に、日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常があった場合には必要な点検を行うものとする。
- 2 受注者が実施する年次点検は、1 で定める月次点検の内容に加え、次の項目の確認及びその他必要な確認を行うための測定・試験を行うものとする。
- (1) 低圧電路の絶縁抵抗が電気設備に関する技術基準を定める省令第58条に規定された値以上であること並びに高圧電路が大地及び他の電路と絶縁されていること。
  - (2) 接地抵抗値が電気設備の技術基準の解釈第19条に規定された値以下であること。
  - (3) 保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断器の連動動作試験の結果が正常であること。
  - (4) 非常用予備発電装置が商用電源停電時に自動的に起動し、送電後停止すること並びに非常用予備発電装置の発電電圧及び発電電圧周波数（回転数）が正常であること。
  - (5) 蓄電池設備のセルの電圧、電解液の比重、温度等が正常であること。
- 3 受注者が実施する臨時点検の内容は、保安規程によるものとする。
- 4 受注者が実施する工事期間中の点検は、工事期間中において、1 (1) に定める外観点検を週1回行い、自家用電気工作物の設置又は変更の工事が計画どおりに施工されていること及び経済産業省令で定める技術基準への適合状況の確認を行うものとする。
- 5 受注者が実施する精密点検の内容は、保安規程によるものとする。

### 第3の3（警報発生時及び事故・故障発生時の処置）

- 1 事故・故障発生時には次の処置を行うこととする。
- (1) 受注者が事故・故障の発生や発生するおそれの連絡を設置者又はその従業者から受けた場合は、現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行う。
  - (2) 受注者は、事故・故障の状況に応じて、臨時点検を行う。
  - (3) 事故・故障の原因が判明した場合、受注者は同様の事故・故障を再発させないため

の対策について、発注者に指示又は助言を行う。

(4) 電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合は、受注者が発注者に対し、事故報告を行うよう指示を行う。

2 低圧電路の絶縁状況の適確な監視が可能な装置を有する需要設備については、警報発生時（警報動作電流（設定の上限値は50ミリアンペアとする。）以上の漏えい電流が発生している旨の警報（以下「漏えい警報」という。）を連続して5分以上受信した場合又は5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合をいう。以下同じ。）に、次のア及びイに掲げる処置を行うこと。

ア 電気管理技術者等が、警報発生の原因を調査し、適切な措置を行う。

イ 電気管理技術者等が、警報発生時の受信の記録を3年間保持する。

#### 第4（連絡責任者等）

1 発注者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視を行う者を定めるとともに、この契約の履行に関して受注者と連絡する連絡責任者を定めて、その氏名、連絡方法等を受注者に通知するものとする。

2 発注者は、前項の連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代務者を定め、ただちにその氏名、連絡方法等を受注者に通知するものとする。

3 発注者は、前各項に変更が生じた場合は、ただちに受注者に通知するものとする。

4 発注者は、連絡責任者又はその代務者を、受注者の行う保安管理業務に立ち合わせるものとする。

5 発注者は、需要設備の設備容量が6,000キロボルトアンペア以上の場合、連絡責任者として第1種電気工事士又はそれと同等以上の資格を有するものをあてるものとする。

#### 第5（発注者及び受注者の協力及び義務）

1 発注者は、受注者が保安管理業務の実施にあたり、受注者が報告、助言した事項又は受注者と協議決定した事項については、すみやかに必要な措置をとり、その意見を尊重するものとする。

2 受注者は、保安管理業務を誠実にを行うものとする。

#### 第6（受注者の確認）

1 発注者は、受注者と委託契約を締結する際に面接等を行い本人確認を行うものとする。

2 発注者は、受注者が点検等を行う際に受注者が提示する身分証明書により本人であることを確認するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りではない。

#### 第7（記録の保存）

発注者は、受注者が行う点検等の終了時に受注者から報告を受けるとともにその内容を確認し、実施者及び点検結果等に係る記録を5年間保存するものとする。

## 第 8 (通知義務)

発注者は電気事故、その他災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、直ちに受注者に連絡するものとする。

## 第 9 (委託業務の内容の変更等)

次の各号のいずれかに該当する場合は、発注者及び受注者が協議して、委託業務の内容を変更し、又は契約を解除することができるものとする。

- (1) 設備容量が変更された場合
- (2) 受電電圧が変更された場合
- (3) 発電装置の発電機定格容量、定格電圧又は原動機の種類が変更された場合
- (4) 発電所の発電機定格容量、定格電圧又は原動機の種類が変更された場合
- (5) 配電線路の亘長、電源供給器数又は配電線路電圧が変更された場合
- (6) 発注者が保安規程を変更する場合

## 第 10 (契約の解除等)

第 1 に掲げる自家用電気工作物が、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除する。

- (1) 廃止された場合
- (2) 外部委託先承認申請の承認を取り消された場合
- (3) 一般用電気工作物となった場合
- (4) 受電電圧が7,000ボルトをこえた場合
- (5) 発電所の出力が1,000キロワットをこえた場合
- (6) 構外にわたる配電線路の電圧が600ボルトをこえた場合

## 第 11 (適用特例)

受注者は、電気事業法施行規則第 5 2 条の 2 第 2 号の要件に該当する法人の場合は、次の特例を適用するものとする。

- (1) 保安管理業務は、受注者が当該事業場の担当者として発注者に通知する受注者の保安業務従事者（以下保安業務担当者といいます）が行うものとする。ただし、受注者は必要に応じ、受注者の他の保安業務従事者に保安管理業務の一部を実施させることができるものとする。また、保安業務担当者または保安業務従事者は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務の実施を補助させることができるものとする。
- (2) 受注者は契約締結時に、保安業務担当者の氏名を発注者に通知することとする。また、発注者は受注者の保安業務担当者と面接を行い本人確認を行うこととする。受注者が保安業務担当者を変更する場合も同様とする。
- (3) 発注者は、受注者の保安業務担当者が点検等を行う際に、保安業務担当者が提示する

身分証明書により本人であることを確認することとする。受注者の他の保安業務従事者によって点検等が行われる場合も同様とする。

(4) 第6は適用除外条項とする。

#### **第12（委託業務実施報告書）**

受注者は、委託業務実施報告書を点検月の翌月10日までに（ただし、3月分については3月31日に）提出するものとする。ただし、通常の点検中に異常を発見したとき及び臨時点検を行ったときは、直ちにその点検結果を報告するものとする。

#### **第13（申請・届出等）**

- 1 契約が締結された場合は、契約期間の開始の日から速やかに受注者の責任において手続き書類を作成し、中国四国産業保安監督部長宛に保安管理業務外部委託承認申請書並びに保安規程届出書を提出するものとする。（電気事業法第42条第2項、電気事業法施行規則第52条第2項）
- 2 1の申請が電気主任技術者の外部委託の承認に関する審査基準「主任技術者制度の解釈及び運用（内規）20130107商局第2号平成25年1月28日」に適合しない等の理由により、承認を得られなかった場合、又は取り消しになった場合において、発注者はこの契約を一方的に解除できるものとする。

#### **第14（点検基準等）**

受注者が実施する点検等の保安管理業務は、保安規程等により、計画的に実施することとする。

#### **第15（履行期間）**

- (1) 契約期間（保安規程の修正に係る提案等及び申請・届出等の履行前準備を含む期間）  
契約締結日の翌日から平成32年3月31日までとする。
- (2) 履行期間（保安管理業務外部委託履行期間）  
平成29年4月1日から平成32年3月31日までとする。  
(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)

#### **第16（支払区分）**

支払区分は履行開始後1か月単位とする。