

入札公告

物品調達等及び委託役務

次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6の規定により公告する。

この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項及び同細則による。

平成31年 2月12日

東広島市長 高垣 廣徳

1 入札に付する事項

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| (1) 物品・委託役務の名称 | 平成31年度東広島市役所本庁舎本館空気調和設備保守点検業務 |
| (2) 物品・委託役務管理番号 | 13300043 |
| (3) 物品委託役務内容 | 東広島市役所本庁舎本館の空気調和設備の保守点検を行うもの。 |
| (4) 納入・履行期間 | 平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで |
| (5) 納入・履行（就業）場所 | 東広島市役所本庁舎本館 |
| (6) 予定価格 | 非公表 |
| (7) 最低制限価格 | なし |
| (8) 入札方式 | 一般競争入札 |
| (9) 入札区分 | 紙入札 |
| (10) 使用する契約約款 | 業務委託契約約款（役務の提供を受けるもの） |
| (11) 契約種別 | 総価契約 |
| (12) 収入印紙 | 要 |

2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

次に掲げる要件を全て満たしていること。

ア	平成29年1月1日～平成32年12月31日までの東広島市物品役務等競争入札参加資格として次の入札参加資格認定区分の認定を受けている者	建築保全>空調ダクト清掃<日常>点検
イ	法令等による登録等	問わないものとする。
ウ	技術者	問わないものとする。
エ	営業所等所在地 本店とは、法人にあっては登記されている本店とし、個人事業者にあっては営業活動の本拠を置いている場所とする。 営業所とは、法人においてその所在する市（町）の法人市（町）民税の申告のある営業所とする。	東広島市内に本店を有する者。
オ	会社の履行実績	問わないものとする。
カ	その他	平成31年1月25日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項」の2（1）のいずれにも該当しないこと。

3 その他の入札条件

- 入札書に記載された金額のうち、平成31年9月30日までの資産の譲渡等については8パーセントに相当する額を加算した額（当該額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。）とし、平成31年10月1日以降の資産の譲渡等については10パーセントに相当する額を加算した額（当該額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とし、その合計額をもって落札価格とする。
- 東広島市空気調和設備保守点検業務共通標準事項を適用する。

4 日程等

手続等	期間・期日等	場所・留意事項
ア 公告日	平成31年 2月12日	東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧に供する。 閲覧場所は「6 問い合わせ先（契約担当課）」に記載のとおり。
イ 仕様書及び見本等閲覧期間	平成31年 2月12日～ 平成31年 3月4日	東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。 見本等の有無： 無
ウ 同等品確認期間（物品の買入れ及び借入れに限る）		同等品で応札する場合は、同等品規格確認票（東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得（平成21年東広島市告示第83号。以下「入札心得」という。）別記様式第2号（第4条関係））により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格確認票の提出先は、「オ 質問書提出期間」に記載の発注担当課とする。
エ 同等品確認回答閲覧期間		東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
オ 質問書提出期間	平成31年 2月12日～ 平成31年 2月19日 (午前 8時30分～午後 5時15分)	質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得（平成21年東広島市告示第83号）別記様式第1号（第4条関係））により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 財務部 管財課 東広島市西条栄町8番29号（本庁本館6階） 電話番号 082-420-0908 / ファックス番号 082-422-6850 質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。 質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。
カ 回答書閲覧期間	平成31年 2月22日～ 平成31年 3月4日	東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
キ 入札期間	平成31年 2月28日～ 平成31年 3月1日 (午前 8時30分～午後 5時15分)	入札場所 東広島市総務部契約課（契約担当課） 東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階） 入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。 初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本市に届け出ている印鑑を押印すること。（ただし、入札書に記載した日付以前に作成された委任状の同封・提出がある場合を除く。） 特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるものであること。
ク 開札日時	平成31年 3月4日 午前 11時00分	開札場所 入札室（東広島市西条栄町8番29号 本庁本館4階） 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、開札日の翌日以降に再度の入札（1回目）を実施するものとする。再度の入札（1回目）は、開札の立ち会いの有無に関わらず初度の入札参加者全員が参加できるものとする。 再度の入札（1回目）を実施する日時、場所等の詳細は初度の入札に参加した者に対してファックスにより通知を行う。 再度の入札（1回目）の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったときは、直ちに入札会場で再度の入札（2回目）を行う。 再度の入札は、2回目まで行う。

5 資格要件確認資料の提出

本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料（以下「資格要件確認資料」という。）の提出を求めない。

(1) 提出書類

書類の区分	提出書類 (印)	備考
ア 入札参加資格要件確認申請書		様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。
イ 入札参加資格要件総括表		
ウ 誓約書		
エ 配置予定技術者届出書		
オ 履行実績確認表		
カ 履行実績証明書（物品・委託役務）		
キ 法令等による登録等を確認するための資料		
ク その他		

(2) 提出部数は、1部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。

(3) 提出期限

(4) 提出先 「6 問い合わせ先（契約担当課）」のとおり。

(5) その他

入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。

資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。

資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。

資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。

6 問い合わせ先（契約担当課）

総務部契約課 物品役務係
東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階）
電話番号 082-420-0930
ファックス番号 082-431-0077

平成31年度東広島市役所本庁舎本館空気調和設備保守点検業務仕様書

1 業務名

平成31年度東広島市役所本庁舎本館空気調和設備保守点検業務

2 履行場所

東広島市役所本庁舎本館

3 履行期間

平成31年4月1日から平成32年（2020年）3月31日まで

4 業務対象施設の名称

東広島市役所本庁舎本館

5 業務内容

東広島市役所本庁舎本館における空気調和設備の保守点検

6 業務目的

空気調和設備について専門的見地から点検又は測定等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を講ずることにより、所定の機能を維持し、事故・故障等の未然の防止に資することを目的とする。

7 業務仕様

- (1) 本仕様書に定めがない事項は、添付の空気調和設備保守点検業務共通標準事項（以下、「標準事項」という。）による。
- (2) 本仕様書及び標準事項に定めがない事項は、施設管理担当者と協議するものとする。
受注者は業務に支障をきたさないよう、業務に関する事項について前任の受注者から十分引き継ぎを受けること。また、受注者の変更がある場合は、後任の受注者が業務に支障をきたさないよう、業務に関する事項について後任の受注へ十分に引き継ぎをすること。
- (3) 著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている作業方法等の使用に関しては、その費用負担及び仕様交渉の一切を受注者において行うものとする。

8 対象機器の種類、数量等

別紙「機器表（1）～（4）」のとおり。

9 業務詳細

(1) 業務内容

別紙「点検表」のとおり。ただし、フロン排出抑制法に関する部分については、

10項を参照すること。

(2) 点検回数及び時期

年2回（冷房時：6～8月頃、暖房時：11～翌年2月頃）。ただし、フィルター清掃については年1回とし、1回目の点検作業に併せて実施すること。

(3) 作業日時

閉庁日に実施すること。作業日時は、事前に発注者と協議したうえで決定することとし、決定後は、速やかに作業計画書及び作業従事者名簿を発注者に提出すること。

10 フロン排出抑制法による簡易点検・定期点検の該当

(フロン排出抑制法(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)の規程による簡易点検・定期点検の義務付けとなる機器の有無等)

項目		当施設・当業務の状況等
対象機器の有無		該当あり
簡易点検	7. 5kW未満のエアコン・冷凍冷蔵機器	59基
定期点検	7. 5kW以上の冷凍冷蔵機器	なし
	50kW以上のエアコン	なし
	7. 5kW以上50kW未満のエアコン	22基
当業務と定期点検との関係		当契約に含む。

11 建築物環境衛生管理について

(建築物における衛生的環境の確保に関する法律の規定による建築物環境衛生管理との関係)

項目	当施設・当業務の状況等
特定建築物の該当	該当なし。
建築物環境衛生管理	別契約（当業務に含まない。）
建築物環境衛生管理技術者の選任	別途あり（受注者に求めない。）

※ 発注者が別途選任した建築物環境衛生管理技術者がある場合は、当該者の監督の下で衛生的環境の確保に努めること。

12 その他

(1) 部分払い

① 本委託は、部分払金を次のとおり請求できるものとする。

履行区分	支払金額	支払種別
4月から9月までの履行分	円	部分払
10月から3月まで履行分	円	完了払

② 部分払金を請求しようとするときは、当該履行区分の履行報告を行っていない限りならない。

③ 部分払及び完了払の額

消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約金額のうち、平成31年9月30日までの資産の譲渡等に係る契約金額の108分の100に相当する額と、平成31年10月1日以降の資産の譲渡等に係る契約金額の110分の100に相当する額を合計した額を2で除した額（当該額に円単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。）を単位金額とする。

部分払の額は、単位金額の8%に相当する額（その額に円単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。）を加算して計算した額とし、完了払いの額は契約金額から部分払金額を差し引いた額とする。

1.3 特記事項

(1) 故障時の緊急要請

緊急時における連絡先を明確にしておき、故障等の緊急時においては、発注者からの要請に速やかに対応するものとする。

(2) 経費負担

ア 保守点検作業に必要な水及び電気は履行場所の設備に接続して使用できるものとし、受注者に費用の負担を求めないものとする。

イ 保守点検作業に使用する機器、工具、消耗品（空調設備の性能を維持するために必要なベルト類等の消耗部品を含む）は、全て受注者が持参するものとする。

ウ 受注者の責に帰すべき事由によって修繕、部品交換等が必要となった場合は、受注者の負担において対処すること。

(3) 業務の報告

受注者は、点検毎に点検結果をまとめた作業報告書を作成することとし、作業完了後は速やかに作業報告書を提出するものとする。なお、機器の不良等により取替または修繕を要する箇所が見つかった場合は、併せて書面（様式は問わない）にて報告することとし、フロン類を使用した製品については、広島県が提供する様式を用いて機器台帳、点検・整備記録簿、簡易点検記録簿を作成のうえ、マイクロソフト社製のエクセル形式によりメールまたは書面で提供するものとする。

別紙 点検表

1 対象機器

次の機器について、保守点検及びフィルター清掃を実施すること。

- (1)ビル用マルチエアコン（空冷ヒートポンプエアコン）
- (2)パッケージエアコン（スカイエア・設備用パッケージ）
- (3)全熱交換器
- (4)デシカント外気処理機

※型式、台数、設置場所等の詳細は、別添「機器表」を参照すること。

2 業務内容

(1)ビル用マルチエアコン（空冷ヒートポンプエアコン）

点検項目	点検方法	基準（目安）
室外機		
主電源電圧（V）	テスター	定格±10%
総合電流（A）	クランプメーター	基準電流値以下
圧縮機運転電流（A）	クランプメーター	定格115%以下
吐出管温度（℃）	温度計	110℃以下
吸入管温度（℃）	温度計	25℃以下
冷媒系統・吐出圧力	圧力計	1.0～3.0MPa
冷媒系統・吸入圧力	圧力計	0.3～1.0MPa
冷媒系統・ガス漏れ	目視・ガス検知器	漏れの無いこと
吸込温度（℃）	温度計	温度差
吹出温度（℃）	温度計	冷房5～15℃ 暖房2～10℃
異音・振動	視感等	異音無きこと
電気系統	目視点検	必要に応じて増締め
クランクケースヒーター	目視点検・手感	温まること
熱交換器	目視点検	目詰まりの無いこと
内外部損傷箇所	目視点検	損傷の無いこと
エアフィルター	目視点検	目詰まりの無いこと
水漏れ	目視点検	漏れの無いこと
リモコン及びスイッチ等	目視点検	作動すること
清掃	目視点検	汚れの無いこと
室内機		
吸込温度（℃）	温度計	温度差
吹出温度（℃）	温度計	冷房8～13℃ 暖房15～20℃
水漏れ	目視点検	漏れの無いこと
異音・振動	目視点検	異音無きこと
エアフィルター	目視点検	目詰まりの無いこと
内外部損傷箇所	目視点検	損傷の無いこと
リモコン及びスイッチ等	目視点検	作動すること
清掃（吸込・吹出口を含む）	目視点検	汚れの無いこと

(2)パッケージエアコン

ア スカイエア

点検項目	点検方法	基準（目安）
室外機		
主電源電圧（V）	テスター	定格±10%
総合電流（A）	クランプメーター	定格の範囲内

吸込温度 (°C)	温度計	温度差
吹出温度 (°C)	温度計	冷房5~15°C 暖房2~10°C
吐出管温度 (°C)	温度計	110°C以下
吸入管温度 (°C)	温度計	25°C以下
熱交換器	目視点検等	目詰まりの無いこと
異音・振動	目視点検	異音無きこと
冷媒系統	目視・ガス検知器	漏れの無いこと
電気系統	目視点検	必要に応じて増締め
クランクケースヒーター	目視点検・手感	温まること
内外部損傷箇所	目視点検	損傷の無いこと
エアフィルター	目視点検	目詰まりの無いこと
室内機		
吸込温度 (°C)	温度計	温度差
吹出温度 (°C)	温度計	冷房8~13°C 暖房15~20°C
水漏れ	目視点検	漏れの無いこと
異音・振動	目視点検	異音無きこと
エアフィルター	目視点検	目詰まりの無いこと
内外部損傷箇所	目視点検	損傷の無いこと
リモコン及びスイッチ等	目視点検	作動すること
清掃(吸込・吹出口を含む)	目視点検	汚れの無いこと

イ 設備用パッケージ

点検項目	点検方法	基準 (目安)
室外機		
主電源電圧 (V)	テスター	定格±10%
総合電流 (A)	クランプメーター	定格の範囲内
圧縮機運転電流 (A)	クランプメーター	定格の115%以下
吐出管温度 (°C)	温度計	110°C以下
吸入管温度 (°C)	温度計	25°C以下
冷媒系統・吐出圧力	圧力計	1.5~3.5MPa
冷媒系統・吸入圧力	圧力計	0.5~1.3MPa
冷媒系統・ガス漏れ	目視・ガス検知器	漏れの無いこと
吸込温度 (°C)	温度計	温度差
吹出温度 (°C)	温度計	冷房5~15°C 暖房2~10°C
水漏れ	目視点検	漏れの無いこと
熱交換器	目視点検等	目詰まりの無いこと
異音・振動	視感等	異音無きこと
電気系統	目視点検	必要に応じて増締め
クランクケースヒーター	目視点検・手感	温まること
内外部損傷箇所	目視点検	損傷の無いこと
リモコン及びスイッチ等	目視点検	作動すること
エアフィルター	目視点検	目詰まりの無いこと
室内機		
吸込温度 (°C)	温度計	温度差
吹出温度 (°C)	温度計	冷房8~13°C 暖房15~20°C
水漏れ	目視点検	漏れの無いこと
異音・振動	目視点検	異音無きこと

エアフィルター	目視点検	目詰まりの無いこと
内外部損傷箇所	目視点検	損傷の無いこと
リモコン及びスイッチ等	目視点検	作動すること
清掃(吸込・吹出口を含む)	目視点検	汚れの無いこと

(3) 全熱交換器

点検項目	点検方法	基準(目安)
ファン切替 弱	目視点検	切り替わること
ファン切替 強	目視点検	切り替わること
内外部損傷箇所	目視点検	損傷の無いこと
異音・振動	目視点検	異音無きこと
ファン作動	目視点検	風がでていること
エアフィルター	目視点検	目詰まりの無いこと

(4) デシカント外気処理機

点検項目	点検方法	基準(目安)
主電源電圧(V)	テスター	定格±10%
高圧圧力値	リモコン確認	冬1.9~2.2Mpa、夏2.2~3.1Mpa
低圧圧力値	リモコン確認	冬0.7~1.1Mpa、夏1.1~1.5Mpa
吐出管温度	リモコン確認	吐出管温度<90℃
吸入管温度	リモコン確認	吸入管温度<15℃
室内側相対湿度センサー値	リモコン確認	比較絶対湿度相当で誤差10%以内のこと
室外側相対湿度センサー値		
送風機	聴感による	異音無きこと
ハイブリットデシカ素子(熱交換器)	目視点検	破損・汚れの無いこと
ダンパモータ	リモコン確認	異常来歴が無いこと
内外部損傷箇所	目視点検	損傷の無いこと
異音、振動	目視点検	異音無きこと
エアフィルター	目視点検	破損・汚れの無いこと

※フィルターは、掃除機による清掃、または水、中性洗剤を用いて洗浄し、十分に乾燥させてから設置すること。

※保守点検後、正常に運転できることを確認すること。

機器表 (1) - /

機器番号	機器名称 (系統)	型式	冷却能力	加熱能力	圧縮機	送風量	機外静圧	送風機	φ-V	G回路	台数	設置階	設置場所	備考
			kW	kW	kW	CMH	Pa	kW						
ACM-01	空冷ヒートポンプエアコン 冷暖切替型	室外機	69.0	77.5	8.7/4.7	-	-	2.25	3-200		1	R	室外機置場	ダイキン工業株式会社 RXP690C (RXMP450C+RXMP224C)
ACM-01D	(1~4階北東金庫室他系統)	天井埋込四面ダクト形	2.2	2.5	-	540	98	0.05	1-200		1	1	自動交付機コーナー	ダイキン工業株式会社 FXYS22M
ACM-01B		カセット4方向形	2.8	3.2	-	-	-	0.06	1-200		1	1	会計管理書室	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYFP28MC
ACM-01E		天井埋込ダクト形	9.0	10.0	-	1740	200	0.35	1-200		2	2	会議室201	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYMP90AA
ACM-01C		カセット1方向形	2.8	3.2	-	-	-	0.04	1-200		1	2	相談室201	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYEP28M
ACM-01C		カセット1方向形	2.8	3.2	-	-	-	0.04	1-200		1	2	相談室202	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYEP28M
ACM-01C		カセット1方向形	2.8	3.2	-	-	-	0.04	1-200		1	2	相談室203	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYEP28M
ACM-01G		カセット1方向形	2.2	2.5	-	-	-	0.04	1-200		1	2	会議室202	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYEP22M
ACM-01G		カセット1方向形	2.2	2.5	-	-	-	0.04	1-200		1	2	会議室203	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYEP22M
ACM-01H		カセット4方向形	3.6	4.0	-	-	-	0.05	1-200		1	2	会議室204	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYFP36MC
ACM-01F		カセット4方向形	5.6	6.3	-	-	-	0.035	1-200		2	3	会議室302	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYFP56MC
ACM-01A		カセット2方向形	2.2	2.5	-	-	-	0.01	1-200		1	3	運転手控室	ダイキン工業株式会社 FXYCP22M
ACM-01A		カセット2方向形	2.2	2.5	-	-	-	0.01	1-200		1	3	更衣室301	ダイキン工業株式会社 FXYCP22M
ACM-01A		カセット2方向形	2.2	2.5	-	-	-	0.01	1-200		1	3	喫煙室301	ダイキン工業株式会社 FXYCP22M
ACM-01F		カセット4方向形	5.6	6.3	-	-	-	0.035	1-200		2	4	会議室406	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYFP56MC
ACM-01I		カセット1方向形	2.2	2.5	-	-	-	0.04	1-200		1	4	更衣室402	ダイキン工業株式会社 FXYEP22M
ACM-01B		カセット4方向形	2.8	3.2	-	-	-	0.05	1-200		1	4	更衣室401	ダイキン工業株式会社 FXYFP28MC
ACM-02	空冷ヒートポンプエアコン 冷暖切替型	室外機	40.0	45.0	8.5	-	-	0.7	3-200		1	R	室外機置場	ダイキン工業株式会社 RXP400C
ACM-02A	(1~4階南東職員リフレッシュコーナー他系統)	カセット2方向形	2.2	2.5	-	-	-	0.04	1-200		1	1	会議室101	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYCP22M
ACM-02A		カセット2方向形	2.2	2.5	-	-	-	0.04	1-200		1	1	会議室102	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYCP22M
ACM-02D		カセット2方向形	2.2	2.5	-	-	-	0.01	1-200		1	1	会議室103	ダイキン工業株式会社 FXYCP22M
ACM-02B		カセット4方向形	5.6	6.3	-	-	-	0.05	1-200		1	1	職員リフレッシュコーナー101	ダイキン工業株式会社 FXYFP56MC
ACM-02E		カセット1方向形	2.8	3.2	-	-	-	0.04	1-200		1	2	会議室204	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYEP28M
ACM-02E		カセット1方向形	2.8	3.2	-	-	-	0.04	1-200		1	2	会議室205	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYEP28M
ACM-02B		カセット4方向形	5.6	6.3	-	-	-	0.05	1-200		1	2	職員リフレッシュコーナー201	ダイキン工業株式会社 FXYFP56MC
ACM-02C		天井埋込ダクト形	9.0	10.0	-	1740	200	0.35	1-200		2	4	入札室 (会議室)	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYMP90AA
ACM-03	空冷ヒートポンプエアコン 冷暖切替型	室外機	40.0	45.0	8.5	-	-	0.7	3-200		1	R	室外機置場	ダイキン工業株式会社 RXP400C
ACM-03A	(3~5階北西金庫室他系統)	カセット4方向形	7.1	8.0	-	-	-	0.05	1-200		2	3	会議室301	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYFP71MC
ACM-03A		カセット4方向形	7.1	8.0	-	-	-	0.05	1-200		2	4	会議室401	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYFP71MC
ACM-03B		カセット4方向形	5.6	6.3	-	-	-	0.05	1-200		2	5	記者室	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYFP56MC
ACM-04	空冷ヒートポンプエアコン 冷暖切替型	室外機	40.0	45.0	8.5	-	-	0.7	3-200		1	R	室外機置場	ダイキン工業株式会社 RXP400C
ACM-04C	(3~5階南西職員リフレッシュコーナー他系統)	カセット4方向形	5.6	6.3	-	-	-	0.05	1-200		2	3	行政資料閲覧室	ダイキン工業株式会社 FXYFP56MC
ACM-04A		天井埋込ダクト形	4.5	5.0	-	960	160	0.14	1-200		1	3	E Vホール301	ダイキン工業株式会社 FXYMP45AA
ACM-04B		カセット4方向形	4.5	5.0	-	-	-	0.05	1-200		2	4	職員リフレッシュコーナー401	ダイキン工業株式会社 FXYFP45MC
ACM-04A		天井埋込ダクト形	4.5	5.0	-	960	160	0.14	1-200		1	4	E Vホール401	ダイキン工業株式会社 FXYMP45AA
ACM-04B		カセット4方向形	4.5	5.0	-	-	-	0.05	1-200		2	5	職員リフレッシュコーナー501	ダイキン工業株式会社 FXYFP45MC
ACM-04A		天井埋込ダクト形	4.5	5.0	-	960	160	0.14	1-200		1	5	E Vホール501	ダイキン工業株式会社 FXYMP45AA
ACM-05	空冷ヒートポンプエアコン 冷暖切替型	室外機	69.0	77.5	8.7/4.7	-	-	1.45	3-200		1	R	室外機置場	ダイキン工業株式会社 RXP690C (RXMP450C+RXMP224C)
ACM-05E	(5~8階北東金庫室他系統)	カセット4方向形	5.6	6.3	-	-	-	0.05	1-200		1	5	会議室501	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYFP56MC
ACM-05A		カセット2方向形	2.2	2.5	-	-	-	0.01	1-200		1	5	会議室503	ダイキン工業株式会社 FXYCP22M
ACM-05D		天井埋込ダクト形	4.5	5.0	-	960	160	0.14	1-200		1	6	会議室602	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYMP45AA
ACM-05F		カセット4方向形	5.6	6.3	-	-	-	0.05	1-200		2	6	会議室603	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYFP56MC
ACM-05B		カセット1方向形	2.2	2.5	-	-	-	0.04	1-200		1	6	更衣室601	ダイキン工業株式会社 FXYEP22M
ACM-05G		カセット4方向形	2.8	3.2	-	-	-	0.05	1-200		1	6	更衣室602	ダイキン工業株式会社 FXYFP28MC
ACM-05D		天井埋込ダクト形	4.5	5.0	-	960	160	0.14	1-200		1	7	会議室702	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYMP45AA
ACM-05F		カセット4方向形	5.6	6.3	-	-	-	0.05	1-200		2	7	会議室703	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYFP56MC
ACM-05C		カセット1方向形	2.2	2.5	-	-	-	0.04	1-200		1	7	更衣室701	ダイキン工業株式会社 FXYEP22M
ACM-05G		カセット4方向形	2.8	3.2	-	-	-	0.05	1-200		1	7	更衣室702	ダイキン工業株式会社 FXYFP28MC
ACM-05A		カセット2方向形	2.2	2.5	-	-	-	0.01	1-200		1	7	会議室703	ダイキン工業株式会社 FXYCP22M
ACM-05F		カセット4方向形	5.6	6.3	-	-	-	0.05	1-200		2	8	会議室803	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYFP56MC
ACM-05C		カセット1方向形	2.2	2.5	-	-	-	0.04	1-200		1	8	更衣室801	ダイキン工業株式会社 FXYEP22M
ACM-05G		カセット4方向形	2.8	3.2	-	-	-	0.05	1-200		1	8	更衣室802	ダイキン工業株式会社 FXYFP28MC
ACM-06	空冷ヒートポンプエアコン 冷暖切替型	室外機	28.0	31.5	5.7	-	-	0.75	3-200		1	R	室外機置場	ダイキン工業株式会社 RXP280C
ACM-06B	(5階南6E室他系統)	カセット4方向形	3.6	4.0	-	-	-	0.06	1-200		1	5	SE室1 (会議室503)	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYFP36MC
ACM-06C		カセット4方向形	5.6	6.3	-	-	-	0.06	1-200		1	5	作業室	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYFP56MC
ACM-06A		カセット4方向形	2.8	3.2	-	-	-	0.06	1-200		1	5	SE室2	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYFP28MC
ACM-06C		カセット4方向形	5.6	6.3	-	-	-	0.06	1-200		2	5	印刷室	ダイキン工業株式会社 FXYFP56MC
ACM-07	空冷ヒートポンプエアコン 冷暖切替型	室外機	22.4	25.0	4.5	-	-	0.75	3-200		1	R	室外機置場	ダイキン工業株式会社 RXP224C
ACM-07C	(5~7階南東金庫室他系統)	カセット4方向形	5.6	6.3	-	-	-	0.05	1-200		2	5	会議室502	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYFP56MC
ACM-07A		カセット2方向形	2.2	2.5	-	-	-	0.01	1-200		1	6	放送室	ダイキン工業株式会社 FXYCP22M
ACM-07A		カセット2方向形	2.2	2.5	-	-	-	0.01	1-200		1	6	電話交換室	ダイキン工業株式会社 FXYCP22M
ACM-07B		天井埋込ダクト形	4.5	5.0	-	960	160	0.14	1-200		1	7	連絡統括室	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYMP45AA

機器表(1)-2

機器番号	機器名称 (系統)	型式	冷却能力	加熱能力	圧縮機	送風量	機外静圧	送風機	φ-V	G回路	台数	設置階	設置場所	備考
			kW	kW	kW	CMH	Pa	kW						
ACM-08	空冷ヒートポンプエアコン 冷暖切替型	室外機	40.0	45.0	8.5	-	-	0.7	3-200		1	R	室外機置場	ダイキン工業株式会社 RXYP400C
ACM-08A	(6~8階北西会議室他系統)	カセット4方向形	7.1	8.0	-	-	-	0.05	1-200		2	6	会議室601	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYFP71MC
ACM-08A		カセット4方向形	7.1	8.0	-	-	-	0.05	1-200		2	7	会議室701	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYFP71MC
ACM-08A		カセット4方向形	7.1	8.0	-	-	-	0.05	1-200		2	8	会議室801	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYFP71MC
ACM-09	空冷ヒートポンプエアコン 冷暖切替型	室外機	40.0	45.0	8.5	-	-	0.7	3-200		1	R	室外機置場	ダイキン工業株式会社 RXYP400C
ACM-09B	(6~8階南西職員リフレッシュコーナー他系統)	カセット4方向形	4.5	5.0	-	-	-	0.05	1-200		2	6	職員リフレッシュコーナー801	ダイキン工業株式会社 FXYFP45MC
ACM-09A		天井埋込ダクト形	4.5	5.0	-	960	160	0.14	1-200		1	6	E Vホール601	ダイキン工業株式会社 FXYMP45AA
ACM-09B		カセット4方向形	4.5	5.0	-	-	-	0.05	1-200		2	7	職員リフレッシュコーナー701	ダイキン工業株式会社 FXYFP45MC
ACM-09A		天井埋込ダクト形	4.5	5.0	-	960	160	0.14	1-200		1	7	E Vホール701	ダイキン工業株式会社 FXYMP45AA
ACM-09B		カセット4方向形	4.5	5.0	-	-	-	0.05	1-200		2	8	職員リフレッシュコーナー801	ダイキン工業株式会社 FXYFP45MC
ACM-09A		天井埋込ダクト形	4.5	5.0	-	960	160	0.14	1-200		1	8	E Vホール801	ダイキン工業株式会社 FXYMP45AA
ACM-10	空冷ヒートポンプエアコン 冷暖切替型	室外機	61.5	69.0	6.9/5.7	-	-	1.45	3-200		1	R	室外機置場	ダイキン工業株式会社 RXYP615C (RXMP335C+RXMP280C)
ACM-10D	(8, 9階北東職員控室他系統)	天井埋込ダクト形	4.5	5.0	-	960	160	0.14	1-200		1	8	会議室802	ダイキン工業株式会社 FXYMP45AA
ACM-10E		天井埋込ダクト形	7.1	8.0	-	1170	200	0.35	1-200		2	8	議会議事室	ダイキン工業株式会社 FXYMP71AA
ACM-10B		カセット2方向形	2.8	3.2	-	-	-	0.04	1-200		2	9	議員控室101	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYCP28M
ACM-10B		カセット2方向形	2.8	3.2	-	-	-	0.04	1-200		2	9	議員控室102	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYCP28M
ACM-10B		カセット2方向形	2.8	3.2	-	-	-	0.04	1-200		1	9	議員控室103(西)	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYCP28M
ACM-10C		カセット2方向形	3.6	4.0	-	-	-	0.04	1-200		1	9	議員控室103(東)	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYCP36M
ACM-10C		カセット2方向形	3.6	4.0	-	-	-	0.04	1-200		1	9	議員控室104	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYCP36M
ACM-10B		カセット2方向形	2.8	3.2	-	-	-	0.04	1-200		1	9	議員控室105	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYCP28M
ACM-10B		カセット2方向形	2.8	3.2	-	-	-	0.04	1-200		1	9	議員控室106	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYCP28M
ACM-10B		カセット2方向形	2.8	3.2	-	-	-	0.04	1-200		1	9	議員控室107	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYCP28M
ACM-10F		カセット2方向形	3.6	4.0	-	-	-	0.04	1-200		1	9	会議室	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYCP36M
ACM-10B		カセット2方向形	2.8	3.2	-	-	-	0.04	1-200		1	9	議員控室108	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYCP28M
ACM-10B		カセット2方向形	2.8	3.2	-	-	-	0.04	1-200		1	9	議員控室109	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYCP28M
ACM-10B		カセット2方向形	2.8	3.2	-	-	-	0.04	1-200		1	9	議員控室110	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYCP28M
ACM-10A		カセット2方向形	2.2	2.5	-	-	-	0.01	1-200		1	9	喫煙室901	ダイキン工業株式会社 FXYCP22M
ACM-10A		カセット2方向形	2.2	2.5	-	-	-	0.01	1-200		2	9	廊下903	ダイキン工業株式会社 FXYCP22M
ACM-11	空冷ヒートポンプエアコン 冷暖切替型	室外機	90.0	100.0	9.6/9.6	-	-	1.4	3-200		1	R	室外機置場	ダイキン工業株式会社 RXYP900C (RXMP450C+RXMP450C)
ACM-11A	(8, 9階南東委員室他系統)	天井埋込ダクト形	9.0	10.0	-	1740	200	0.06	1-200		2	8	議会議事室801	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYMP90AA
ACM-11C		天井埋込ダクト形	11.2	12.5	-	1920	200	0.35	1-200		2	8	議会議事室802	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYMP112AA
ACM-11B		天井埋込ダクト形	9.0	10.0	-	1740	200	0.35	1-200		2	9	第2委員室	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYMP90AA
ACM-11C		天井埋込ダクト形	11.2	12.5	-	1920	200	0.35	1-200		4	9	第1委員室	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYMP112AA
ACM-12	空冷ヒートポンプエアコン 冷暖切替型	室外機	33.5	37.5	6.9	-	-	0.75	3-200		1	R	室外機置場	ダイキン工業株式会社 RXYP335C
ACM-12D	(9階北西応接室他系統)	カセット4方向形	11.2	12.5	-	-	-	0.05	1-200		1	9	議会議事局長室	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYFP112MC
ACM-12C		天井埋込ダクト形	9.0	10.0	-	1740	200	0.35	1-200		1	9	議会議事局	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYMP90AA
ACM-12C		天井埋込ダクト形	9.0	10.0	-	1740	200	0.35	1-200		1	9	議長・副議長室	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYMP90AA
ACM-12B		天井ビルトイン有面埋込形	3.6	4.0	-	570	98	0.05	1-200		1	9	応接室1	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYSP36M
ACM-12A		カセット2方向形	2.2	2.5	-	-	-	0.01	1-200		1	9	廊下902	ダイキン工業株式会社 FXYCP22M
ACM-12E		天井ビルトイン有面埋込形	2.2	2.5	-	540	98	0.05	1-200		1	9	応接室2	加湿器 ダイキン工業株式会社 FXYSP22M
ACM-13	空冷ヒートポンプエアコン 冷暖切替型	室外機	28.0	31.5	5.7	-	-	0.75	3-200		1	R	室外機置場	ダイキン工業株式会社 RXYP280C
ACM-13E	(9, 10階南西待合ロビー他系統)	カセット4方向形	2.8	3.2	-	-	-	0.05	1-200		2	9	待合ロビー902	ダイキン工業株式会社 FXYFP28MC
ACM-13C		天井埋込ダクト形	4.5	5.0	-	960	160	0.14	1-200		1	9	E Vホール901	ダイキン工業株式会社 FXYMP45AA
ACM-13B		天井ビルトイン有面埋込形	2.8	3.2	-	540	98	0.05	1-200		2	9	待合ロビー901	ダイキン工業株式会社 FXYSP28M
ACM-13A		天井埋込ダクト形	9.0	10.0	-	1740	200	0.35	1-200		1	10	ラウンジ1003	ダイキン工業株式会社 FXYMP90AA
ACM-13D		天井埋込ダクト形	5.6	6.3	-	960	160	0.14	1-200		1	10	E Vホール1001	ダイキン工業株式会社 FXYMP56AA
ACM-14	空冷ヒートポンプエアコン 冷暖切替型	室外機	61.5	69.0	6.9/5.7	-	-	1.45	3-200		1	R	室外機置場	ダイキン工業株式会社 RXYP615C (RXMP335C+RXMP280C)
ACM-14A	(10階東側ロビー他系統)	天井埋込ダクト形	9.0	10.0	-	1740	200	0.35	1-200		1	10	ラウンジ1001	ダイキン工業株式会社 FXYMP90AA
ACM-14B		天井埋込ダクト形	11.2	12.5	-	1920	200	0.35	1-200		3	10	展望ロビー	ダイキン工業株式会社 FXYMP112AA
ACM-14A		天井埋込ダクト形	9.0	10.0	-	1740	200	0.35	1-200		1	10	ラウンジ1002	ダイキン工業株式会社 FXYMP90AA
ACM-15	空冷ヒートポンプエアコン 冷暖切替型	室外機	40.0	45.0	8.5	-	-	0.7	3-200		1	R	室外機置場	ダイキン工業株式会社 RXYP400C
ACM-15A	(10階食堂系統)	カセット4方向形	7.1	8.0	-	-	-	0.06	1-200		5	10	食堂	ダイキン工業株式会社 FXYFP71MC

機器表 (2)-1

機器番号	機器名称 (系統)	型式	冷却能力	加熱能力	圧縮機	送風量	機外静圧	送風機	φ-V	G回路	台数	設置階	設置場所	備考
			kW	kW	kW	CMH	Pa	kW						
ACI-01	空冷ヒートポンプエアコン 水蓄熱型	室外機	69.0	63.0	6.1/6.1	-	-	1.5	1-200		1	R	室外機置場	ダイキン工業㈱ RSXYP280P+RSXYP280P
ACI-01C	(1階市民サロン他系統)	天井埋込ダクト形	11.2	12.5	-	1920	200	0.35	1-200		2	1	市民サロン	ダイキン工業㈱ FXYP112AA
ACI-01D		天井埋込ダクト形	14.0	16.0	-	2340	200	0.35	1-200		2	1	喫茶コーナー	ダイキン工業㈱ FXYP140AA
ACI-01G		カセット4方向形	3.6	4.0	-	-	-	0.05	1-200		1	1	喫茶部屋	ダイキン工業㈱ FXYFP36MC
ACI-01F		壁掛け型	2.8	3.2	-	-	-	0.04	1-200		1	1	喫茶部屋(カセット)	ダイキン工業㈱ FXYAP28M
ACI-01B		天井ビルトイン背面吸込形	3.6	4.0	-	570	88	0.05	1-200		1	1	ホール(北)、総合受付	ダイキン工業㈱ FXYSP36M
ACI-01A		天井ビルトイン背面吸込形	2.2	2.5	-	540	98	0.05	1-200		1	1	E Vホール101	ダイキン工業㈱ FXYSP22M
ACI-02	空冷ヒートポンプエアコン 水蓄熱型	室外機	80.0	71.0	7.3/6.1	-	-	1.5	1-200		1	10	室外機置場	ダイキン工業㈱ RSXYP335P+RSXYP280P
ACI-02B	(1階市民ロビー・西他系統)	壁ビルトイン形	22.4	25.0	-	3780	250	1.5	3-200		2	1	機械室101	加湿器(3.9kg/h)、運転番号発行用基板、OA750CMH ダイキン工業㈱ FXYWP224M
ACI-02A		壁ビルトイン形	14.0	16.0	-	2400	240	1.5	3-200		2	1	機械室101	運転番号発行用基板、OA750CMH ダイキン工業㈱ FXYWP140M
ACI-03	空冷ヒートポンプエアコン 水蓄熱型	室外機	63.0	56.0	6.1/5.2	-	-	1.5	1-200		1	10	室外機置場	ダイキン工業㈱ RSXYP280P+RSXYP224P
ACI-03B	(1階市民ロビー・東他系統)	壁ビルトイン形	22.4	25.0	-	3780	250	1.5	3-200		2	1	機械室102	加湿器(3.9kg/h)、運転番号発行用基板、OA750CMH ダイキン工業㈱ FXYWP224M
ACI-03A		壁ビルトイン形	14.0	16.0	-	2400	250	1.5	3-200		2	1	機械室103	運転番号発行用基板、OA750CMH ダイキン工業㈱ FXYWP140M
ACI-04	空冷ヒートポンプエアコン 水蓄熱型	室外機	45.0	40.0	7.3	-	-	0.75	1-200		1	10	室外機置場	ダイキン工業㈱ RSY335P
ACI-04A	(1階事務室103・西他系統)	壁ビルトイン形	22.4	25.0	-	4200	315	1.5	3-200		2	1	機械室105	運転番号発行用基板、OA750CMH ダイキン工業㈱ FXYWP224M
ACI-05	空冷ヒートポンプエアコン 水蓄熱型	室外機	45.0	40.0	7.3	-	-	0.75	1-200		1	10	室外機置場	ダイキン工業㈱ RSY335P
ACI-05A	(1階事務室103・東他系統)	壁ビルトイン形	22.4	25.0	-	4200	315	1.5	3-200		2	1	機械室104	運転番号発行用基板、OA750CMH ダイキン工業㈱ FXYWP224M
ACI-06	空冷ヒートポンプエアコン 水蓄熱型	室外機	56.0	50.0	11.7	-	-	0.75	1-200		1	10	室外機置場	ダイキン工業㈱ RSXYP450P
ACI-06C	(2階事務室201・西他系統)	天井埋込ダクト形	28.0	32.0	-	5760	200	0.35	1-200		1	2	市民協働オープンスペース	加湿器 ダイキン工業㈱ FXYMP280M
ACI-06A		天井ビルトイン背面吸込形	3.6	4.0	-	570	88	0.05	1-200		1	2	廊下202	ダイキン工業㈱ FXYSP36M
ACI-06B		天井埋込ダクト形	4.5	5.0	-	960	160	0.14	1-200		6	2	事務室201	ダイキン工業㈱ FXYMP45AA
ACI-07	空冷ヒートポンプエアコン 水蓄熱型	室外機	35.5	31.5	6.1	-	-	0.75	1-200		1	10	室外機置場	ダイキン工業㈱ RSXYP280P
ACI-07B	(2階事務室201・東他系統)	天井埋込ダクト形	4.5	5.0	-	960	160	0.14	1-200		6	2	事務室201	ダイキン工業㈱ FXYMP45AA
ACI-07A		天井埋込ダクト形	4.5	5.0	-	960	160	0.14	1-200		1	2	福祉部長室	ダイキン工業㈱ FXYMP45AA
ACI-08	空冷ヒートポンプエアコン 水蓄熱型	室外機	56.0	50.0	11.7	-	-	0.75	1-200		1	10	室外機置場	ダイキン工業㈱ RSXYP450P
ACI-08C	(2階事務室202・西他系統)	天井埋込ダクト形	9.0	10.0	-	1740	200	0.35	1-200		6	2	事務室202	ダイキン工業㈱ FXYMP90AA
ACI-08B		天井埋込ダクト形	4.5	5.0	-	960	160	0.14	1-200		1	2	E Vホール201	ダイキン工業㈱ FXYMP45AA
ACI-09	空冷ヒートポンプエアコン 水蓄熱型	室外機	63.0	56.0	6.1/5.2	-	-	1.5	1-200		1	10	室外機置場	ダイキン工業㈱ RSXYP280P+RSXYP224P
ACI-09C	(2階事務室202・東他系統)	天井埋込ダクト形	9.0	10.0	-	1740	200	0.06	1-200		6	2	事務室202	ダイキン工業㈱ FXYMP90AA
ACI-09A		天井ビルトイン背面吸込形	3.6	4.0	-	570	88	0.05	1-200		1	2	生活環境部長室	ダイキン工業㈱ FXYSP36M
ACM-16	空冷ヒートポンプエアコン 冷暖切替型	室外機	80.0	90.0	9.7/7.2	-	-	1.45	3-200	○	1	R	室外機置場	ダイキン工業㈱ RXP800C(RXMP450C+RXMP335C)
ACM-16B	(3階会議室・災害対策本部他系統)	天井埋込ダクト形	5.6	6.3	-	960	160	0.14	1-200	○	6	3	会議室(13)	ダイキン工業㈱ FXYMP56AA
ACM-16A		天井埋込ダクト形	4.5	5.0	-	960	160	0.14	1-200	○	1	3	福祉部長室	加湿器 ダイキン工業㈱ FXYMP45AA
ACM-16A		天井埋込ダクト形	4.5	5.0	-	960	160	0.14	1-200	○	1	3	理事室	加湿器 ダイキン工業㈱ FXYMP45AA
ACM-16C		天井埋込ダクト形	9.0	10.0	-	1740	200	0.35	1-200	○	4	3	会議室災害対策本部	加湿器 ダイキン工業㈱ FXYMP90AA
ACM-17	空冷ヒートポンプエアコン 冷暖切替型	室外機	109.0	118.0	12.3/5.6/4.4	-	-	2.15	3-200	○	1	R	室外機置場	ダイキン工業㈱ RXP1090C(RXMP560C+RXMP280C+RXMP224C)
ACM-17D	(4階北会議室他系統)	天井埋込ダクト形	11.2	12.5	-	1920	200	0.35	1-200	○	2	4	会議室402	加湿器 ダイキン工業㈱ FXYMP112AA
ACM-17C		天井埋込ダクト形	9.0	10.0	-	1740	200	0.35	1-200	○	2	4	会議室403	加湿器 ダイキン工業㈱ FXYMP90AA
ACM-17C		天井埋込ダクト形	9.0	10.0	-	1740	200	0.35	1-200	○	2	4	会議室404	加湿器 ダイキン工業㈱ FXYMP90AA
ACM-17C		天井埋込ダクト形	9.0	10.0	-	1740	200	0.35	1-200	○	2	4	会議室405	加湿器 ダイキン工業㈱ FXYMP90AA
ACM-17B		天井埋込ダクト形	9.0	10.0	-	1740	200	0.35	1-200	○	1	4	監査会議室	加湿器 ダイキン工業㈱ FXYMP90AA
ACM-17A		天井埋込ダクト形	5.6	6.3	-	960	160	0.14	1-200	○	2	4	監査委員会	加湿器 ダイキン工業㈱ FXYMP56AA
ACI-12	空冷ヒートポンプエアコン 水蓄熱型	室外機	63.0	56.0	6.1/5.2	-	-	1.5	1-200		1	R	室外機置場	ダイキン工業㈱ RSXYP280P+RSXYP224P
ACI-12A	(4階事務室401他系統)	天井ビルトイン背面吸込形	2.2	2.5	-	540	98	0.05	1-200		1	4	検査室01	ダイキン工業㈱ FXYSP22M
ACI-12A		天井ビルトイン背面吸込形	2.2	2.5	-	540	98	0.05	1-200		1	4	検査室02	ダイキン工業㈱ FXYSP22M
ACI-12C		天井ビルトイン背面吸込形	3.6	4.0	-	570	88	0.05	1-200		1	4	電子入札室	ダイキン工業㈱ FXYSP36M
ACI-12D		天井埋込ダクト形	7.1	8.0	-	1170	200	0.35	1-200		4	4	事務室401(廊下403)	ダイキン工業㈱ FXYMP71AA
ACI-12D		天井埋込ダクト形	7.1	8.0	-	1170	200	0.35	1-200		2	4	事務室402	ダイキン工業㈱ FXYMP71AA
ACI-12B		天井ビルトイン背面吸込形	2.8	3.2	-	540	98	0.05	1-200		1	4	健康相談室	加湿器 ダイキン工業㈱ FXYSP28M
ACI-12E		天井埋込ダクト形	11.2	12.5	-	1920	200	0.35	1-200		1	4	会議室403	加湿器 ダイキン工業㈱ FXYMP112AA
ACI-13	空冷ヒートポンプエアコン 水蓄熱型	室外機	85.0	77.0	10.1/6.1	-	-	1.5	1-200		1	R	室外機置場	ダイキン工業㈱ RSXYP400P+RSXYP280P
ACI-13B	(5階事務室501他系統)	天井ビルトイン背面吸込形	3.6	4.0	-	570	88	0.05	1-200		1	5	納税案内センター	ダイキン工業㈱ FXYSP36M
ACI-13D		天井埋込ダクト形	7.1	8.0	-	1170	200	0.35	1-200		5	5	事務室501	ダイキン工業㈱ FXYMP71AA
ACI-13A		カセット4方向形	2.8	3.2	-	-	-	0.05	1-200		1	5	企画課部長室	ダイキン工業㈱ FXYFP28MC
ACI-13C		天井埋込ダクト形	4.5	5.0	-	960	160	0.14	1-200		1	5	参与室	ダイキン工業㈱ FXYMP45AA
ACI-13A		天井ビルトイン背面吸込形	2.8	3.2	-	540	98	0.05	1-200		1	5	納税相談室	ダイキン工業㈱ FXYSP28M
ACI-13D		天井埋込ダクト形	7.1	8.0	-	1170	200	0.35	1-200		6	5	事務室502	ダイキン工業㈱ FXYMP71AA

竣工年月日

監理者印

施工者印

機器表 (2) - 2

機器番号	機器名称 (系統)	型式	冷却能力	加熱能力	圧縮機	送風量	機外静圧	送風機	φ-V	G回路	台数	設置階	設置場所	備考
			kW	kW	kW	CMH	Pa	kW						
ACI-14	空冷ヒートポンプエアコン 水蓄熱型	室外機	45.0	40.0	7.3	-	-	0.75	1-200		1	R	室外機置場	ダイキン工業㈱ RXYP335P
ACI-14A	(5階事務室503系統)	天井埋込ダクト形	7.1	8.0	-	1170	200	0.35	1-200		6	5	事務室503	ダイキン工業㈱ FXYP71AA
ACI-15	空冷ヒートポンプエアコン 水蓄熱型	室外機	80.0	71.0	7.3/6.1	-	-	1.5	1-200		1	R	室外機置場	ダイキン工業㈱ RSXYP335P+RSXYP280P
ACI-15B	(6階北事務室601他系統)	天井埋込ダクト形	5.6	6.3	-	960	160	0.14	1-200		12	6	事務室601	ダイキン工業㈱ FXYP56AA
ACI-15A		天井ビルトイン青銅巻込形	3.6	4.0	-	570	88	0.05	1-200		1	6	建設部長室	ダイキン工業㈱ FXYS36M
ACI-16	空冷ヒートポンプエアコン 水蓄熱型	室外機	69.0	63.0	6.1/6.1	-	-	1.5	1-200		1	R	室外機置場	ダイキン工業㈱ RSXYP280P+RSXYP280P
ACI-16B	(6階南事務室602他系統)	天井埋込ダクト形	5.6	6.3	-	960	160	0.14	1-200		12	6	事務室602	ダイキン工業㈱ FXYP56AA
ACI-16A		天井ビルトイン青銅巻込形	3.6	4.0	-	570	88	0.05	1-200		1	6	財務部長室	ダイキン工業㈱ FXYS36M
ACI-17	空冷ヒートポンプエアコン 水蓄熱型	室外機	69.0	63.0	6.1/6.1	-	-	1.5	1-200		1	R	室外機置場	ダイキン工業㈱ RSXYP280P+RSXYP280P
ACI-17B	(7階北事務室701他系統)	天井埋込ダクト形	5.6	6.3	-	960	160	0.14	1-200		12	7	事務室701	ダイキン工業㈱ FXYP56AA
ACI-17A		天井ビルトイン青銅巻込形	3.6	4.0	-	570	88	0.05	1-200		1	7	下水道部長室	ダイキン工業㈱ FXYS36M
ACI-18	空冷ヒートポンプエアコン 水蓄熱型	室外機	69.0	63.0	6.1/6.1	-	-	1.5	1-200		1	R	室外機置場	ダイキン工業㈱ RSXYP280P+RSXYP280P
ACI-18B	(7階南事務室702他系統)	天井埋込ダクト形	5.6	6.3	-	960	160	0.14	1-200		12	7	事務室702	ダイキン工業㈱ FXYP56AA
ACI-18A		天井ビルトイン青銅巻込形	3.6	4.0	-	570	88	0.05	1-200		1	7	都市部長室	ダイキン工業㈱ FXYS36M
ACI-19	空冷ヒートポンプエアコン 水蓄熱型	室外機	56.0	50.0	11.7	-	-	0.75	1-200		1	10	室外機置場	ダイキン工業㈱ RSXYP450P
ACI-19B	(8階北事務室801他系統)	天井埋込ダクト形	5.6	6.3	-	960	160	0.14	1-200		10	8	事務室801	ダイキン工業㈱ FXYP56AA
ACI-19A		天井ビルトイン青銅巻込形	3.6	4.0	-	570	88	0.05	1-200		1	8	産業部長室	ダイキン工業㈱ FXYS36M
ACI-20	空冷ヒートポンプエアコン 水蓄熱型	室外機	56.0	50.0	11.7	-	-	0.75	1-200		1	10	室外機置場	ダイキン工業㈱ RSXYP450P
ACI-20A	(8階事務室802系統)	天井埋込ダクト形	5.6	6.3	-	960	160	0.14	1-200		8	8	事務室802	ダイキン工業㈱ FXYP56AA
ACF-01	空冷ヒートポンプエアコン 冷暖フリーマルチ型	室外機	61.5	69.0	5.9/7.8	-	-	1.5	3-200	O	1	R	室外機置場	ダイキン工業㈱ REM P335AA+REMP280AA
ACF-01C	(3階北市長室他系統)	天井埋込ダクト形	5.6	6.3	-	960	160	0.14	1-200	O	2	3	応接室1	加湿器 ダイキン工業㈱ FXYP56AA
ACF-01D		天井埋込ダクト形	9.0	10.0	-	1740	200	0.35	1-200	O	1	3	副市長室2	加湿器 ダイキン工業㈱ FXYP90AA
ACF-01D		天井埋込ダクト形	9.0	10.0	-	1740	200	0.35	1-200	O	1	3	副市長室1	加湿器 ダイキン工業㈱ FXYP90AA
ACF-01E		天井埋込ダクト形	7.1	8.0	-	1170	200	0.35	1-200	O	1	3	秘書室	加湿器 ダイキン工業㈱ FXYP71AA
ACF-01F		天井埋込ダクト形	7.1	8.0	-	1170	200	0.35	1-200	O	2	3	市長室	加湿器 ダイキン工業㈱ FXYP71AA
ACF-01A		天井ビルトイン青銅巻込形	2.2	2.5	-	540	98	0.05	1-200	O	1	3	前室301	ダイキン工業㈱ FXYS22M
ACF-01B		天井ビルトイン青銅巻込形	2.8	3.2	-	540	98	0.05	1-200	O	1	3	待合	加湿器 ダイキン工業㈱ FXYS28M
ACF-01A		天井ビルトイン青銅巻込形	2.2	2.5	-	540	98	0.05	1-200	O	1	3	相談室301	ダイキン工業㈱ FXYS22M
ACF-01H		天井ビルトイン青銅巻込形	3.6	4.0	-	570	88	0.05	1-200	O	1	3	応接室2	加湿器 ダイキン工業㈱ FXYS36M
ACF-01G		カセット1方向形	2.2	2.5	-	-	-	0.04	1-200	O	1	3	執行部更衣室	ダイキン工業㈱ FXYEP22M
	冷暖切替ユニット						電気容量	0.01	1-200	O	12	3	各室	ダイキン工業㈱ BSVP112AA
ACO-01	空冷ヒートポンプエアコン 冷暖切替型	室外機	109.0	118.0	2.5/5.6/5.6	-	-	2.15	3-200		1	R	室外機置場	ダイキン工業㈱ RXYPI090C(RXMP360C+) RXMP280C+RXMP224C
ACO-01A	(1~3階外気処理系統)	天井埋込ダクト形 (外気処理)	22.4	18.7	-	1500	170	0.38	1-200		1	1	職員777レクチャー101	加湿器(7.7kg/h)、運転番号発信用基板 ダイキン工業㈱ FXYP224MF
ACO-01A		天井埋込ダクト形 (外気処理)	22.4	18.7	-	1500	170	0.38	1-200		1	1	廊下103	加湿器(7.7kg/h)、運転番号発信用基板 ダイキン工業㈱ FXYP224MF
ACO-01B		天井埋込ダクト形 (外気処理)	28.0	23.3	-	2100	200	0.38	1-200		1	2	廊下205	加湿器(10.7kg/h)、運転番号発信用基板 ダイキン工業㈱ FXYP280MF
ACO-01B		天井埋込ダクト形 (外気処理)	28.0	23.3	-	2000	200	0.38	1-200		1	3	廊下305	加湿器(10.2kg/h)、運転番号発信用基板 ダイキン工業㈱ FXYP280MF
ACO-02	空冷ヒートポンプエアコン 冷暖切替型	室外機	80.0	90.0	8.7/7.2	-	-	1.45	3-200		1	R	室外機置場	ダイキン工業㈱ RXYP800C(RXNP450C+RXMP335C)
ACO-02B	(4~6階外気処理系統)	天井埋込ダクト形 (外気処理)	28.0	23.3	-	1730	200	0.38	1-200		1	4	廊下405	加湿器(8.9kg/h)、運転番号発信用基板 ダイキン工業㈱ FXYP280MF
ACO-02B		天井埋込ダクト形 (外気処理)	28.0	23.3	-	1850	200	0.38	1-200		1	5	廊下503	加湿器(9.5kg/h)、運転番号発信用基板 ダイキン工業㈱ FXYP280MF
ACO-02A		天井埋込ダクト形 (外気処理)	22.4	18.7	-	1640	170	0.38	1-200		1	6	廊下604	加湿器(8.4kg/h)、運転番号発信用基板 ダイキン工業㈱ FXYP224MF
ACO-03	空冷ヒートポンプエアコン 冷暖切替型	室外機	73.0	82.5	8.5/7.2	-	-	1.45	3-200		1	R	室外機置場	ダイキン工業㈱ RXYP730C(RXNP400C+RXMP335C)
ACO-03A	(7~9階外気処理系統)	天井埋込ダクト形 (外気処理)	22.4	18.7	-	1630	170	0.38	1-200		1	7	廊下704	加湿器(8.3kg/h)、運転番号発信用基板 ダイキン工業㈱ FXYP224MF
ACO-03A		天井埋込ダクト形 (外気処理)	22.4	18.7	-	1640	170	0.38	1-200		1	8	廊下804	加湿器(8.4kg/h)、運転番号発信用基板 ダイキン工業㈱ FXYP224MF
ACO-03B		天井埋込ダクト形 (外気処理)	28.0	23.3	-	2100	200	0.38	1-200		1	9	倉庫902	加湿器(10.7kg/h)、運転番号発信用基板 ダイキン工業㈱ FXYP280MF
ACO-04	空冷ヒートポンプエアコン 冷暖切替型	室外機	61.5	69.0	6.9/5.7	-	-	1.45	3-200		1	R	室外機置場	ダイキン工業㈱ RXYP615C(RXNP335C+RXMP280C)
ACO-04B	(1, 2階外気処理系統)	天井埋込ダクト形 (外気処理)	22.4	18.7	-	1500	170	0.38	1-200		1	1	市民サロン	加湿器(7.7kg/h)、運転番号発信用基板 ダイキン工業㈱ FXYP224MF
ACO-04B		天井埋込ダクト形 (外気処理)	22.4	18.7	-	1500	170	0.38	1-200		1	1	E Vホール101	加湿器(7.7kg/h)、運転番号発信用基板 ダイキン工業㈱ FXYP224MF
ACP-01	パッケージエアコン	ペア	4.5	5.9	0.99	-	-	0.06	3-200	O	1	3	室外機置場	リモコンスイッチ ダイキン工業㈱ RZYP45CAT
ACP-01	(1階防災センター系統)	カセット2方向形	4.5	5.9	-	-	-	0.02	3-200	O	1	1	防災センター	ダイキン工業㈱ FHGP45AL
ACP-02	パッケージエアコン	ペア	4.0	5.3	0.84	-	-	0.06	3-200		1	3	室外機置場	リモコンスイッチ ダイキン工業㈱ RZYP40CAT
ACP-02	(1階管理室系統)	カセット2方向形	3.6	4.0	-	-	-	0.06	3-200		1	1	管理室	ダイキン工業㈱ FHGP40AL
ACP-03	パッケージエアコン	ペア (冷房専用)	11.2	-	2.3	-	-	0.2	3-200	O	1	R	室外機置場	リモコンスイッチ ダイキン工業㈱ RP112CA
ACP-03	(3階防災無線室系統)	カセット4方向形	11.2	-	-	-	-	0.12	3-200	O	1	3	防災無線室	ダイキン工業㈱ FHCP112AL

機器表 (3)

機器番号	機器名称 (系統)	型式	冷却能力	加熱能力	圧縮機	送風量	機外静圧	送風機	φ-V	G回路	台数	設置階	設置場所	備考
			kW	kW	kW	CMH	Pa	kW						
ACP-04	パッケージエアコン	ペア(冷房専用)	40.0	-	5.7/5.7	-	-	1.5	3-200	○	1	R	室外機置場	リモコンスイッチ ダイキン工業㈱ RZCP224MKR x 2
ACP-04	(5階サーバー室系統)	電算機用下吹出形	40.0	-	-	1440	10	3.7	3-200	○	1	5	サーバー室	ダイキン工業㈱ DFVP400MR
ACP-05	パッケージエアコン	ペア(冷房専用)	40.0	-	5.7/5.7	-	-	1.5	3-200	○	1	R	室外機置場	リモコンスイッチ ダイキン工業㈱ RZCP224MKR x 2
ACP-05	(5階サーバー室系統)	電算機用下吹出形	40.0	-	-	1440	10	3.7	3-200	○	1	5	サーバー室	ダイキン工業㈱ DFVP400MR
ACP-06	パッケージエアコン	ペア(冷房専用)	56.0	-	4.9/8.4	-	-	1.5	3-200	○	1	R	室外機置場	リモコンスイッチ ダイキン工業㈱ RZCP560JIR+RZCP560JR
ACP-06	(5階電気室系統)	床置直吹形	56.0	-	-	-	-	3.7	3-200	○	1	5	電気室	ダイキン工業㈱ FVYCP560M
ACP-07	パッケージエアコン	ペア	45.0	50.0	9.8	-	-	0.7	3-200		1	R	室外機置場	ダイキン工業㈱ RZYCP450JR
ACP-07	(9階機械室系統)	床置ダクト接続形	45.0	50.0	-	7200	600	5.5	3-200		1	10	設備機械室1001	加湿器(7.4kg/h)、運転信号発信用基板、リモコンスイッチ ダイキン工業㈱ FVYCP450MR 背面吸込口、OA=1440CMH
ACP-08	パッケージエアコン	ペア	45.0	50.0	9.8	-	-	0.7	3-200		1	R	室外機置場	ダイキン工業㈱ RZYCP450JR
ACP-08	(9階機械室系統)	床置ダクト接続形	45.0	50.0	-	7200	600	5.5	3-200		1	10	設備機械室1002	加湿器(7.4kg/h)、運転信号発信用基板、リモコンスイッチ ダイキン工業㈱ FVYCP450MR 背面吸込口、OA=1440CMH
ACP-09	パッケージエアコン	ツイン同時	28.0	33.0	5.31	-	-	0.4	3-200		1	R	室外機置場	リモコンスイッチ ダイキン工業㈱ RZYP280CA
ACP-09	(10階厨房系統)	厨房用エアコン	14.0 x 2	14.0 x 2	-	-	-	0.06 x 2	3-200		1	10	厨房	ダイキン工業㈱ FHTP140AL
ACP-10	パッケージエアコン	ペア	8.0	8.0	1.76	-	-	0.06	3-200		1	R	室外機置場	リモコンスイッチ ダイキン工業㈱ RZYP80CAT
ACP-10	(10階後収室系統)	厨房用エアコン	8.0	8.0	-	-	-	0.06 x 2	3-200		1	10	厨房	ダイキン工業㈱ FHTP80AL
ACP-11	パッケージエアコン	ペア	4.5	5.9	1.27	-	-	0.06	3-200		1	R	室外機置場	リモコンスイッチ ダイキン工業㈱ RZYP45CAT
ACP-11	(10階食堂職員控室系統)	カセット2方向形	4.5	5.9	-	-	-	0.02	3-200		1	10	食堂職員控室	ダイキン工業㈱ FHGP45AL
ACP-12	パッケージエアコン	ペア	5.6	7.1	1.27	-	-	0.06	3-200		1	R	室外機置場	リモコンスイッチ ダイキン工業㈱ RZYP56CAT
ACP-12	(10階清掃員控室系統)	カセット4方向形	5.6	7.1	-	-	-	0.06	3-200		1	10	清掃員控室	ダイキン工業㈱ FHCP56AL
ACP-13	パッケージエアコン	ペア(冷房専用)	28.0	-	5.25	-	-	0.2 x 2	3-200		1	10	室外機置場	リモコンスイッチ ダイキン工業㈱ RP280CA
ACP-13	(10階電気室系統)	天井り露出形	14.0	-	-	-	-	0.15	3-200		1	10	電気室	ダイキン工業㈱ FHP140BA
ACP-14	パッケージエアコン	ペア(冷房専用)	28.0	-	5.25	-	-	0.2 x 2	3-200		1	10	室外機置場	リモコンスイッチ ダイキン工業㈱ RP280CA
ACP-14	(10階電気室系統)	天井り露出形	14.0	-	-	-	-	0.15	3-200		1	10	電気室	ダイキン工業㈱ FHP140BA
RS	リモコンスイッチ (ビルマル用)	壁形 (液晶表示)									215		各室	1階×27、2階×28、3階×23、4階×18、5階×22、6階×23 7階×22、8階×19、9階×30、10階×3
CC-R	集中管理リモコン	卓上形 (カラー液晶表示)									1組	1	防災センター	仕様: パソコン式(液晶モニター19インチ) 管理台数(ACM室外機15台、ACM室内機126台、AC1室外機20台、AC1室内機176台、ACF室外機1台、ACF室内機15台、ACO室外機4台、ACO室内機13台、ACP12組) 機能: 運転/停止、運転モード切替、風速切替、温度設定、スケジュール運転、吸込温度監視、レイアウト監視画面(10フロア一分)、履歴表示(CSV出力共)、緊急停止入力 外部機器(MD) 免許用基板(無電圧a接点) 付属品: 蓄熱コントローラ、プリンター(A4カラー)、UPS その他: 計装図1(自動制御) 1. 総体蓄熱系統MD切替制御参照
	空冷ヒートポンプエアコン	共通事項												
		1. 能力はJIS条件とする。												
		2. 冷媒はR410Aとする。												
		3. 電気容量は参考値とする。但し、メーカーにより標準設置型と省設置型で選択可能な場合は消費電力の小さい型を採用する。												
		4. 8HP以上の室外機は高湿対策としてアクティブフィルターを付属する。												
		5. 室外機はスプリング防振架台を付属する。												
		6. 床置型室内機は防振架台を付属する。												
		7. カセット形はドレンアップ装置、ロングライフフィルターを付属する。												
		8. 天井ビルトイン形はロングライフフィルター(背面吸込用フィルターチャンバー共)を付属する。												
		9. 天井埋込ダクト形(外気処理形)はロングライフフィルター(フィルターチャンバー共)を付属する。												
		10. 壁ビルトイン形、壁ビルトイン下吹出形はロングライフフィルターを付属する。												
		11. 床置形はロングライフフィルターを付属する。												
		12. 電算機用下吹出形はメーカー標準フィルターを付属する。												
		13. 厨房用エアコンはドレンアップ装置、ロングライフフィルターを付属する。												
		14. フィルターは100%予備を付属する。												
		15. 個別エアコン(ACP-1~12)は集中管理用基板を付属する。												
		16. 加湿器は水気化式とする。												
		17. 運転信号発信用基板は無電圧a接点とする。												
		18. リモコンスイッチ、集中管理リモコンは自動制御設備へ支給する。												
		19. コンクリート基礎は建築工事とする。												

竣工年月日

監理者印

施工者印

機器表 (4)

機器番号	機器名称	型式	選手	送風量	静外排圧	消費電力	φ-V	G回風	合数	設置数	設置場所	備考
				CMH	Pa	kW						
HEU-101	全熱交換器	扇風 (マイコン型)		300	120	0.23	1-100		1	1	市長サロン	ダイキン工業㈱ VAM350GBS
HEU-102	全熱交換器	扇風 (マイコン型)		680	120	0.5	1-100		1	1	喫茶コーナー	ダイキン工業㈱ VAM800GBS
HEU-103	全熱交換器	カセット (マイコン型)		120	90	0.08	1-100	O	1	1	防災センター	ダイキン工業㈱ VAC250GBS
HEU-104	全熱交換器	カセット (マイコン型)		90	130	0.18	1-100		1	1	会計管理倉庫	ダイキン工業㈱ VAC250GBS
HEU-105	全熱交換器	カセット (マイコン型)		150	110	0.18	1-100		1	1	会議室101	ダイキン工業㈱ VAC150GBS
HEU-106	全熱交換器	カセット (マイコン型)		210	100	0.18	1-100		1	1	会議室102	ダイキン工業㈱ VAC150GBS
HEU-107	全熱交換器	扇風 (マイコン型)		240	110	0.23	1-100		1	1	職員717パソコン101	ダイキン工業㈱ VAM250GBS
HEU-201	全熱交換器	扇風 (デシカント外気処理機)		470	150	1.7	1-200		5	2	事務室201	ダイキン工業㈱ HDMP50C
HEU-202	全熱交換器	扇風 (マイコン型)		930	130	0.74	1-100		1	2	社会福祉課	ダイキン工業㈱ VAM1000GBS
HEU-203	全熱交換器	カセット (マイコン型)		60	90	0.18	1-100		1	2	相談室201	ダイキン工業㈱ VAC150GBS
HEU-204	全熱交換器	カセット (マイコン型)		60	100	0.18	1-100		1	2	相談室202	ダイキン工業㈱ VAC150GBS
HEU-205	全熱交換器	カセット (マイコン型)		150	90	0.18	1-100		1	2	相談室203	ダイキン工業㈱ VAC250GBS
HEU-206	全熱交換器	カセット (マイコン型)		150	110	0.18	1-100		1	2	会議室202	ダイキン工業㈱ VAC250GBS
HEU-207	全熱交換器	カセット (マイコン型)		150	120	0.18	1-100		1	2	会議室203	ダイキン工業㈱ VAC250GBS
HEU-208	全熱交換器	扇風 (デシカント外気処理機)		500	150	1.7	1-200		6	2	事務室202	ダイキン工業㈱ HDMP50C
HEU-209	全熱交換器	カセット (マイコン型)		150	120	0.18	1-100		1	2	会議室204	ダイキン工業㈱ VAC250GBS
HEU-210	全熱交換器	カセット (マイコン型)		150	120	0.18	1-100		1	2	会議室205	ダイキン工業㈱ VAC250GBS
HEU-211	全熱交換器	扇風 (マイコン型)		240	110	0.23	1-100		1	2	職員717パソコン201	ダイキン工業㈱ VAM250GBS
HEU-212	全熱交換器	カセット (マイコン型)		240	120	0.25	1-100		1	2	女子更衣室	ダイキン工業㈱ VAC500GBS
HEU-301	全熱交換器	扇風 (マイコン型)		540	120	0.43	1-100		1	3	会議室301	ダイキン工業㈱ VAM650GBS
HEU-302	全熱交換器	扇風 (マイコン型)		420	120	0.3	1-100	O	1	3	応接室1	ダイキン工業㈱ VAM500GBS
HEU-303	全熱交換器	扇風 (マイコン型)		330	110	0.3	1-100	O	1	3	副市長室2	ダイキン工業㈱ VAM500GBS
HEU-304	全熱交換器	扇風 (マイコン型)		330	120	0.3	1-100	O	1	3	副市長室1	ダイキン工業㈱ VAM500GBS
HEU-305	全熱交換器	扇風 (マイコン型)		180	130	0.17	1-100	O	1	3	待合・相談室301	ダイキン工業㈱ VAM350GBS
HEU-306	全熱交換器	扇風 (マイコン型)		330	110	0.3	1-100	O	1	3	秘書室	ダイキン工業㈱ VAM500GBS
HEU-307	全熱交換器	扇風 (マイコン型)		270	130	0.26	1-100	O	1	3	市長室	ダイキン工業㈱ VAM500GBS
HEU-308	全熱交換器	扇風 (マイコン型)		90	100	0.13	1-100	O	1	3	市長室 (応接室2系統)	ダイキン工業㈱ VAM150GBS
HEU-309	全熱交換器	扇風 (マイコン型)		570	130	0.43	1-100		1	3	市長室 (会議室302系統)	ダイキン工業㈱ VAM650GBS
HEU-310	全熱交換器	カセット (マイコン型)		90	100	0.08	1-100		1	3	運転手控室	ダイキン工業㈱ VAC150GBS
HEU-311	全熱交換器	扇風 (マイコン型)		500	120	0.31	1-100		1	3	行政資料閲覧室	ダイキン工業㈱ VAM500GBS
HEU-313	全熱交換器	扇風 (マイコン型)		630	140	0.54	1-100	O	4	3	会議室・資料対策本部資料	ダイキン工業㈱ VAM800GBS
HEU-411	全熱交換器	扇風 (デシカント外気処理機)		460	150	1.7	1-200		4	3	事務室301	ダイキン工業㈱ HDMP50C
HEU-401	全熱交換器	扇風 (マイコン型)		540	120	0.43	1-100		1	4	会議室402 (会議室401系統)	ダイキン工業㈱ VAM650GBS
HEU-402	全熱交換器	扇風 (マイコン型)		710	120	0.54	1-100	O	2	4	会議室402	ダイキン工業㈱ VAM800GBS
HEU-403	全熱交換器	扇風 (マイコン型)		630	120	0.54	1-100	O	2	4	会議室403	ダイキン工業㈱ VAM800GBS
HEU-404	全熱交換器	扇風 (マイコン型)		630	120	0.54	1-100	O	2	4	会議室404	ダイキン工業㈱ VAM800GBS
HEU-405	全熱交換器	扇風 (マイコン型)		630	120	0.54	1-100	O	2	4	会議室405	ダイキン工業㈱ VAM800GBS
HEU-406	全熱交換器	扇風 (マイコン型)		630	120	0.54	1-100	O	1	4	審査会議室	ダイキン工業㈱ VAM800GBS
HEU-407	全熱交換器	扇風 (マイコン型)		420	110	0.3	1-100	O	1	4	監事委員会	ダイキン工業㈱ VAM500GBS
HEU-408	全熱交換器	扇風 (マイコン型)		570	130	0.43	1-100		1	4	会議室407	ダイキン工業㈱ VAM650GBS
HEU-409	全熱交換器	カセット (マイコン型)		230	90	0.25	1-100		1	4	更衣室401	ダイキン工業㈱ VAC350GBS
HEU-410	全熱交換器	扇風 (マイコン型)		330	110	0.23	1-100		1	4	職員717パソコン401	ダイキン工業㈱ VAM500GBS
HEU-412	全熱交換器	扇風 (マイコン型)		710	140	0.54	1-100		2	4	入札室 (会議室)	ダイキン工業㈱ VAM800GBS
HEU-413	全熱交換器	カセット (マイコン型)		180	90	0.25	1-100		1	4	更衣室402	ダイキン工業㈱ VAC250GBS
HEU-312	全熱交換器	扇風 (デシカント外気処理機)		370	150	1.7	1-200		2	3	事務室301・総務部長室	ダイキン工業㈱ HDMP50C
HEU-314	全熱交換器	扇風 (マイコン型)		150	120	0.13	1-100	O	1	4	会議室407	ダイキン工業㈱ VAM250GBS
HEU-315	全熱交換器	扇風 (マイコン型)		630	110	0.54	1-100	O	1	4	健康相談室	ダイキン工業㈱ VAM800GBS
HEU-316	全熱交換器	扇風 (デシカント外気処理機)		420	150	1.7	1-200		1	4	事務室401	ダイキン工業㈱ HDMP50C
HEU-501	全熱交換器	扇風 (マイコン型)		330	130	0.3	1-100		1	5	記者室	ダイキン工業㈱ VAM500GBS
HEU-502	全熱交換器	扇風 (デシカント外気処理機)		420	150	1.7	1-200		3	5	事務室501	ダイキン工業㈱ HDMP50C
HEU-503	全熱交換器	扇風 (デシカント外気処理機)		500	150	1.7	1-200		3	5	事務室502	ダイキン工業㈱ HDMP50C
HEU-504	全熱交換器	扇風 (マイコン型)		570	130	0.43	1-100		1	5	会議室501	ダイキン工業㈱ VAM650GBS
HEU-505	全熱交換器	扇風 (マイコン型)		600	110	0.43	1-100		1	5	会議室502	ダイキン工業㈱ VAM650GBS
HEU-506	全熱交換器	扇風 (マイコン型)		330	110	0.23	1-100		1	5	職員717パソコン501	ダイキン工業㈱ VAM500GBS
HEU-507	全熱交換器	扇風 (デシカント外気処理機)		500	150	1.7	1-200		3	5	事務室503	ダイキン工業㈱ HDMP50C
HEU-508	全熱交換器	カセット (マイコン型)		180	90	0.18	1-100		1	5	S E 室1	ダイキン工業㈱ VAC250GBS
HEU-509	全熱交換器	カセット (マイコン型)		120	90	0.18	1-100		1	5	S E 室2	ダイキン工業㈱ VAC250GBS
HEU-510	全熱交換器	カセット (マイコン型)		420	90	0.31	1-100		1	5	作業室	ダイキン工業㈱ VAC500GBS
HEU-511	全熱交換器	カセット (マイコン型)	特設機	480	90	0.25	1-100		1	5	印刷室	ダイキン工業㈱ VAC500GBS

竣工年月日

監理者印

施工者印

機器表(4)-2

機器番号	機器名称	型式	番手	送風量		消費電力	φ-V	G回転	台数	設置場所	備考	
				CMH	Pa							
HEU-601	全熱交換器	扇風(マイコン型)		540	120	0.43	1-100		1	6	会議室601	ダイキン工業㈱ VAM650GBS
HEU-602	全熱交換器	扇風(デシカント外気処理機)		500	150	1.7	1-200		5	6	事務室601	ダイキン工業㈱ HDMF50C
HEU-603	全熱交換器	扇風(マイコン型)		360	120	0.3	1-100		1	6	会議室602	ダイキン工業㈱ VAM500GBS
HEU-604	全熱交換器	扇風(マイコン型)		570	150	0.43	1-100		1	6	会議室603	ダイキン工業㈱ VAM800GBS
HEU-605	全熱交換器	カセット(マイコン型)		180	90	0.25	1-100		1	6	更衣室601	ダイキン工業㈱ VAC250GBS
HEU-606	全熱交換器	扇風(マイコン型)		330	110	0.23	1-100		1	6	職員777/1007-801	ダイキン工業㈱ VAM500GBS
HEU-607	全熱交換器	扇風(デシカント外気処理機)		470	150	1.7	1-200		5	6	事務室602	ダイキン工業㈱ HDMF50C
HEU-608	全熱交換器	カセット(マイコン型)		180	90	0.25	1-100		1	6	更衣室602	ダイキン工業㈱ VAC250GBS
HEU-701	全熱交換器	扇風(マイコン型)		540	120	0.43	1-100		1	7	会議室701	ダイキン工業㈱ VAM650GBS
HEU-702	全熱交換器	扇風(デシカント外気処理機)		450	150	1.7	1-200		5	7	事務室701	ダイキン工業㈱ HDMF50C
HEU-703	全熱交換器	扇風(マイコン型)		330	120	0.3	1-100		1	7	会議室702	ダイキン工業㈱ VAM500GBS
HEU-704	全熱交換器	扇風(マイコン型)		570	150	0.43	1-100		1	7	会議室703	ダイキン工業㈱ VAM800GBS
HEU-705	全熱交換器	カセット(マイコン型)		180	90	0.25	1-100		1	7	更衣室701	ダイキン工業㈱ VAC250GBS
HEU-706	全熱交換器	扇風(マイコン型)		330	110	0.23	1-100		1	7	職員777/1007-701	ダイキン工業㈱ VAC500GBS
HEU-707	全熱交換器	扇風(デシカント外気処理機)		450	150	1.7	1-200		5	7	事務室702	ダイキン工業㈱ HDMF50C
HEU-708	全熱交換器	扇風(マイコン型)		330	130	0.3	1-100		1	7	会議室704	ダイキン工業㈱ VAM500GBS
HEU-709	全熱交換器	カセット(マイコン型)		180	90	0.25	1-100		1	7	更衣室702	ダイキン工業㈱ VAC250GBS
HEU-801	全熱交換器	扇風(マイコン型)		540	120	0.43	1-100		1	8	会議室801	ダイキン工業㈱ VAM650GBS
HEU-802	全熱交換器	扇風(デシカント外気処理機)		470	150	1.7	1-200		4	8	事務室801	ダイキン工業㈱ HDMF50C
HEU-803	全熱交換器	扇風(マイコン型)		300	120	0.26	1-100		1	8	会議室802	ダイキン工業㈱ VAM500GBS
HEU-804	全熱交換器	扇風(マイコン型)		270	130	0.26	1-100		1	8	議会議室	ダイキン工業㈱ VAM500GBS
HEU-805	全熱交換器	扇風(マイコン型)		570	130	0.43	1-100		1	8	会議室803	ダイキン工業㈱ VAM650GBS
HEU-806	全熱交換器	カセット(マイコン型)		180	100	0.25	1-100		1	8	更衣室801	ダイキン工業㈱ VAC250GBS
HEU-807	全熱交換器	扇風(マイコン型)		330	110	0.23	1-100		1	8	職員777/1007-801	ダイキン工業㈱ VAM500GBS
HEU-808	全熱交換器	扇風(デシカント外気処理機)		380	150	1.7	1-200		4	8	事務室802	ダイキン工業㈱ HDMF50C
HEU-809	全熱交換器	扇風(マイコン型)		630	140	0.54	1-100		2	8	議会議室801	ダイキン工業㈱ VAM800GBS
HEU-810	全熱交換器	扇風(マイコン型)		690	140	0.54	1-100		2	8	議会議室802	ダイキン工業㈱ VAM800GBS
HEU-811	全熱交換器	カセット(マイコン型)		180	100	0.25	1-100		1	8	更衣室802	ダイキン工業㈱ VAC250GBS
HEU-901	全熱交換器	扇風(マイコン型)		150	130	0.17	1-100		1	9	議事事務局長室	ダイキン工業㈱ VAM250GBS
HEU-902	全熱交換器	扇風(マイコン型)		270	120	0.26	1-100		1	9	議事事務局	ダイキン工業㈱ VAM350GBS
HEU-903	全熱交換器	扇風(マイコン型)		240	110	0.26	1-100		1	9	議長・副議長室	ダイキン工業㈱ VAM350GBS
HEU-904	全熱交換器	扇風(マイコン型)		90	110	0.17	1-100		1	9	応接室1	ダイキン工業㈱ VAM150GBS
HEU-905	全熱交換器	扇風(マイコン型)		300	140	0.3	1-100		1	9	廊下903	(職員控室101, 102, 106, 110系統) ダイキン工業㈱ VAM500GBS
HEU-906	全熱交換器	扇風(マイコン型)		300	140	0.3	1-100		1	9	廊下903	(職員控室103, 104, 111, 112系統) ダイキン工業㈱ VAM500GBS
HEU-907	全熱交換器	扇風(マイコン型)		360	140	0.3	1-100		1	9	廊下903	(職員控室105, 106, 113, 114系統) ダイキン工業㈱ VAM500GBS
HEU-908	全熱交換器	扇風(マイコン型)		270	170	0.3	1-100		1	9	廊下903	(職員控室107, 108, 115系統) ダイキン工業㈱ VAM500GBS
HEU-909	全熱交換器	扇風(マイコン型)		480	150	0.43	1-100		2	9	第2委員会室	ダイキン工業㈱ VAM650GBS
HEU-910	全熱交換器	扇風(マイコン型)		720	150	0.54	1-100		4	9	第1委員会室	ダイキン工業㈱ VAM800GBS
HEU-911	全熱交換器	扇風(マイコン型)		100	110	0.17	1-100		1	9	応接室2	ダイキン工業㈱ VAM150GBS
HEU-X01	全熱交換器	カセット(マイコン型)		180	90	0.15	1-100		1	10	ラウンジ1001	ダイキン工業㈱ VAC250GBS
HEU-X02	全熱交換器	扇風(マイコン型)		920	120	0.6	1-100		2	10	食堂	ダイキン工業㈱ VAM1000GBS
HEU-X03	全熱交換器	カセット(マイコン型)		220	70	0.15	1-100		1	10	ラウンジ1002	ダイキン工業㈱ VAC350GBS
HEU-X04	全熱交換器	カセット(マイコン型)		200	100	0.15	1-100		1	10	ラウンジ1003	ダイキン工業㈱ VAC350GBS
HEU-X05	全熱交換器	カセット(マイコン型)		150	90	0.15	1-100		1	10	清掃員控室	ダイキン工業㈱ VAC250GBS
HS	リモコンスイッチ (マイコン型)	壁形(液晶表示)							87		各所	1階×7, 2階×9, 3階×16, 4階×11, 5階×9, 6階×5, 7階×6, 8階×8 9階×11, 10階×6
DHS	リモコンスイッチ (デシカント外気処理機用)	壁形(液晶表示)							55		各所	2階×11, 3階×3, 4階×4, 5階×9, 6階×10, 7階×10, 8階×6
HEU-900	全熱交換器	共通事項										1. 風量は強ノッチ時とする。但し、デシカント外気処理機は除く。 2. 全熱交換効率率は80%以上とする。(O.A. E.A.同風量時)但し、デシカント外気処理機は除く。 3. フィルターはメーカー標準品とする。又、100%予備を付する。 4. 全熱交換器は防振用とする。 5. リモコンスイッチ、集中管理リモコンは自動制御設備へ接続とする。