

入札公告

物品調達等及び委託役務

次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6の規定により公告する。

この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項及び同細則による。

令和2年11月20日

東広島市長 高垣 廣徳

1 入札に付する事項

(1) 物品・委託役務の名称	令和2年度西条学校給食センター加圧給水ポンプ修繕
(2) 物品・委託役務管理番号	18020083
(3) 物品委託役務内容	制御盤機器交換及び加圧給水ポンプの分解整備・消耗部品交換
(4) 納入・履行期間	契約締結日の翌日から令和3年3月31日まで
(5) 納入・履行（就業）場所	西条学校給食センター
(6) 予定価格	非公表
(7) 最低制限価格	なし
(8) 入札方式	一般競争入札
(9) 入札区分	紙入札
(10) 使用する契約約款	修繕請負契約約款
(11) 契約種別	総価契約
(12) 収入印紙	要

2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

次に掲げる要件を全て満たしていること。

ア	平成29年1月1日～平成32年12月31日までの東広島市物品役務等競争入札参加資格として次の入札参加資格認定区分の認定を受けている者	修繕>備品・施設<小規模>修繕 設備類
イ	法令等による登録等	問わないものとする。
ウ	技術者	問わないものとする。
エ	営業所等所在地 ※本店とは、法人にあっては登記されている本店とし、個人事業者にあっては営業活動の本拠を置いている場所とする。 ※営業所とは、法人においてその所在する市（町）の法人市（町）民税の申告のある営業所とする。	東広島市内に本店を有する者。
オ	会社の履行実績	問わないものとする。
カ	その他	令和元年8月26日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項」の2（1）のいずれにも該当しないこと。

3 その他の入札条件

なし

4 日程等

手続き等	期間・期日等	場所・留意事項
ア 公告日	令和2年11月20日	東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧に供する。 閲覧場所は「6 問い合わせ先（契約担当課）」に記載のとおり。
イ 仕様書及び見本等閲覧期間	令和2年11月20日～ 令和2年12月11日	東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。 見本等の有無：無
ウ 同等品確認期間（物品の買入れ及び借入れに限る）		同等品で応札する場合は、同等品規格確認票（東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得（平成21年東広島市告示第83号。以下「入札心得」という。）別記様式第2号（第4条関係）により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格確認票の提出先は、「オ 質問書提出期間」に記載の発注担当課とする。
エ 同等品確認回答閲覧期間		東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
オ 質問書提出期間	令和2年11月20日～ 令和2年11月30日 (午前8時30分～午後5時15分)	質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得（平成21年東広島市告示第83号）別記様式第1号（第4条関係））により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 学校教育部 西条学校給食センター（発注担当課） 東広島市西条中央七丁目23番41号 電話番号 082-493-6232 /ファックス番号 082-493-6235 質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。 質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。
カ 回答書閲覧期間	令和2年12月3日～ 令和2年12月11日	東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
キ 入札期間	令和2年12月9日～ 令和2年12月10日 (午前9時00分～午後5時00分)	入札場所 東広島市総務部契約課（契約担当課） 東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階） 入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。 初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本市に届け出ている印鑑を押印すること。（ただし、入札書に記載した日付以前に作成された委任状の同封・提出がある場合を除く。） 特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるものであること。
ク 開札日時	令和2年12月11日 午前10時00分	開札場所 入札室（東広島市西条栄町8番29号 本庁本館4階） 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、開札日の翌日以降に再度の入札（1回目）を実施するものとする。再度の入札（1回目）は、開札の立ち会いの有無に関わらず初度の入札参加者全員が参加できるものとする。 再度の入札（1回目）を実施する日時、場所等の詳細は初度の入札に参加した者に対してファックスにより通知を行う。 再度の入札（1回目）の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったときは、直ちに入札会場で再度の入札（2回目）を行う。 再度の入札は、2回目まで行う。

5 資格要件確認資料の提出

本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料（以下「資格要件確認資料」という。）の提出を求めない。

(1) 提出書類

書類の区分	提出書類 (○印)	備考
ア 入札参加資格確認申請書		様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。
イ 入札参加資格要件総括表		
ウ 誓約書		
エ 配置予定技術者届出書		
オ 履行実績確認表		
カ 履行実績証明書（物品・委託役務）		
キ 法令等による登録等を確認するための資料		
ク その他		

(2) 提出部数は、1部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。

(3) 提出期限

(4) 提出先 「6 問い合わせ先（契約担当課）」のとおり。

(5) その他

入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。

資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。

資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。

資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。

6 問い合わせ先（契約担当課）

総務部契約課 物品役務係
東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階）
電話番号 082-420-0930
ファックス番号 082-431-0077

令和2年度西条学校給食センター加圧給水ポンプ修繕仕様書

- 1 修繕名称 令和2年度西条学校給食センター加圧給水ポンプ修繕
- 2 履行場所 西条学校給食センター
- 3 履行期間 契約締結日の翌日から令和3年3月31日まで
- 4 修繕概要
 - (1) 制御盤機器交換
既存制御盤2台を撤去し、新設制御盤1台を設置する。
 - (2) 加圧給水ポンプ3台の分解整備・消耗部品交換
- 5 使用材料、数量等
別紙1「加圧給水ポンプ修繕数量等明細書」のとおり。
- 6 作業位置図
別紙2-1～4「修繕箇所図」及び別紙3「現況写真」のとおり。
- 7 使用材料の仕様及び作業上の注意等
 - (1) 使用材料に添付の取扱説明書等に記載のない事項については、国土交通省官庁営繕部が制定した平成31年度版公共建築工事標準仕様書（建築工事編）に定めるところによる。
 - (2) 別紙1に記載した参考型式以外の機材を使用するときは、参考型式と同等以上の品質・性能を有することを示す書類を発注者に提出し、事前に承認を得ること。
 - (3) 本修繕は、関係する法令等を遵守して実施すること。
- 8 事前見学等
修繕箇所の事前確認は、事前に申し出た上で、令和2年11月27日までに発注者が認めた時間帯において見学を認めることとする。ただし、現場での口頭による質疑応答は認めないため、質問がある場合は入札公告に定めるところにより、所定の期日までに提出することとする。
(質問書提出期限：令和2年11月30日)
- 9 その他
 - (1) 本修繕の実施に際し、受注者は履行場所の施設の運営に影響が出ないよう配慮すること。
 - (2) 本修繕の実施期間中、履行場所の施設利用者及び周辺住民の安全に十分配慮すること。
 - (3) 本修繕の作業日程は、あらかじめ発注者と協議すること。

- (4) 受注者は、本修繕の実施にあたり修繕請負契約約款（以下「約款」という。）第11条により修繕実施責任者を定めて発注者に通知すること。
- (5) 本修繕では、作業員の安全に十分配慮すること。
- (6) 本修繕において必要となる電気、水道用水は履行場所にある設備を使用できるものとする。
- (7) 本修繕の実施にあたっては、原材料の包装紙等を散在させることのないよう配慮し、衛生的な作業環境の維持に努めること。また、火気の取扱いに注意すること。
- (8) 本修繕にあたり交換する等により取り外された部品等については、発注者の指示のあったものを除いて受注者の責任において適切に処分すること。
- (9) 修繕の各実施段階において、作業前・作業後の写真撮影を行い、作業記録として修繕完了後に提出すること。ただし、発注者が指示した場合は本修繕の完了前であっても写真の提出に応じること。
- (10) 本修繕に係る契約不適合責任は約款に定めるとおりとし、修繕に関わる製品等のメーカー保証書を提出すること。
- (11) 本修繕にあたり、建物又は備品等を損傷したときは、受注者の責任と負担により復旧すること。
- (12) 本修繕の実施中に受注者の責めに帰すべき事由により、修繕を継続できなくなったときは、速やかに作業を中止して発注者に報告の上、発注者の指示のもと復旧すること。
- (13) 発注者は、東広島市物品の調達等に係る契約における暴力団等の排除に関する要綱（平成21年東広島市訓令第47号。（以下「暴力団排除要綱」という。））に定める事項を遵守した履行管理を行うので、受注者は、暴力団排除要綱第5条に定める不当介入を受ける等の事態となったときは、速やかに発注者に報告すること。
- (14) 本修繕に際し、本修繕関係者以外の第三者の生命、身体及び財産の危機並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること。
- (15) その他、本修繕に関して疑義が生じた場合には、双方協議のうえ決定する。

10 問い合わせ先

(1) 発注担当課

東広島市教育委員会 学校教育部 西条学校給食センター

電話 082-493-6232

FAX 082-493-6235

(2) 修繕対象施設




(施設名) 西条学校給食センター

(所在地) 東広島市西条中央七丁目23番41号

電話 082-493-6232








別紙1 加圧給水ポンプ修繕数量明細書


番号	品名	規格	数量	単位
1. 作業費		荏原 50BNEMD2.2A P00764562		
	制御盤機器交換・内部データ調整費		1	式
	ユニット付属部品交換費		1	式
	ポンプ分解内部消耗部品交換費		3	台
2. 部品代				
	(1)制御盤部品			
	制御盤	IERF22.2	1	台
	制御盤架台		1	台
	プラグ	GSP1/4シール材付	5	個
	フロースイッチ蓋セット	KFS-2XC	3	個
	圧力センサ	PSS-1CH(ケーブル3M)	1	個
	圧力タンク	BT-10(NOKO 0.98MP)	1	個
	Oリング	G-35(3.1×35)	1	個
	(2)ポンプ部品			
	ケーシングカバー	175	3	個
	ガイドベーンA組立完	40/50用	6	個
	ガイドベーンB組立完	40/50用	3	個
	Uナット	M12	3	個
	ライナーリング	48×68×4.7	9	個
	メカニカルシール	EA560M-20	3	個
	Oリング	3.1×175	3	個
	Oリング	P-120(5.7×120)HS70	3	個
	Oリング	3.1×160	6	個
	Oリング	G-145(3.1×145)	9	個
	プラグ	1/8ワッシャ付	6	個
	玉軸受け	6306DDW CM NS7/SRL	3	個
	玉軸受け	6304DDW CM NS7/SRL	3	個
	水切りカラー	7かゝり 55×29.3×5	3	個
	水切りカラー	7かゝり 40×19.5×5	3	個
	モーターファン	M7671656P1	3	個
	C型止め輪	STW-18	3	個
	六角穴付ビス	CS-M4×4	3	個
3. 消耗雑材費			1	式
4. 諸経費			1	式
5. 運搬交通費			1	式



凡例	
	コンクリート壁
	軽質煉瓦壁
	シャッター
	ビニルカーテン
	消火器(ABC10型)BOX付(床置)
	消火器(ABC10型)BOX付(埋込型)
	消火器(ABC10型)BOXなし(壁掛)
	床下点検口600角(ステンレスタラップ付)
	マンホール600φ(ステンレスタラップ付)
	ルーフトレイン
	コーナードレイン

凡例	
①	石州瓦葺き
②	フッ素樹脂塗料珪藻土塗り
③	鉄骨下地 珪藻土珪藻土(0.8 一部ポリカーボネート珪藻土)
④	コンクリート打敷 電打t20 化粧目地切 E吹付
⑤	軽鉄下地 サイディングt12 E吹付
⑥	アルミ複合板t6.0(屋外機器等:ハンテング加工)
⑦	ステンレス手摺





種別・径り・材質リスト

GV (50)	50×3
GV (100)	100
FJ	50×3
FJ	100

定水位・弁種り・材質リスト

止水栓40	40
GV (100)	20×3
GV (100)	40×3
定流量弁	40
定水位弁	40
電機弁	20
YST	20
YST	40

蒸気釜廻り弁種りリスト



SV	50×1
SV	25×4
Yトラップ	25×4
蒸気トラップ	25×4
管束分り装置	25×1

凡例

- 組結は既設配管を示す。区別は既設配管を示す。(ロックワール充填)
- ▽ 新設天井直挿口 (450/450) を示す。(今回工事)

注記

蒸気配管は先下がり配管とする。
建物侵入部はスリークッションをとることとする。
蒸気管は管径付までFL-1500にてバルブ止め、及び、支持固定の事





PH-1 通り弁開閉リスト

GV (5K)	50×3
GV (10K)	100
FJ	50×3
FJ	100

定水位弁開閉リスト

止水栓	40
GV (10K)	20×3
GV (10K)	40×3
定流量弁	40
定水位弁	40
電磁弁	20
YST	20
YST	40

高気発生器通り弁開閉リスト

高気	SV	25x2
給水	GV	25
給水	GV	20x2


給水ユニット通り弁開閉リスト

給水	GV	20
----	----	----

ヘッダー通り弁開閉リスト

給水	SV	25x2
給水	SV	32


コンクリート基礎
3,700x4,000x150H
(詳細図#-13図参照)



- 【仕様】
- ・ 菱形金網 (φ3.2x56mm目)、支柱 (φ50 8x2 3)
 - ・ 鋼線 (φ38 1x1 6)、張り紐、扉 (鋼付きφ600mm)
 - ・ 消点塗料のつき仕上げ
 - ・ 垂れ付着量：支柱、鋼線及び張り紐400g/m²以上、金網300g/m²以上
 - ・ 基礎 300□x450H (1,800H用)、350□x450H (1,800H用)

注記) 高気配管は先下がりが均配とする。建物導入部はスリークッションをとることとする。

- 凡例)
- 外壁部 貫通処理
 - 給水配管を示す。
 - ▽ 新設天井換気口 (450x450) を示す。(今回工事)



凡例
 縮線は既設配管を示す。

CODE	平成23年度 学校給食センター管理運営事業 西条学校給食センター高気圧貯水設備設置工事
DATE	2016.1.8
株式会社 エネ・グリーン	衛生設備 系統図 N.S
一級建築士事務所 (広島県知事登録) 第11 (1) 4911号	一級建築士登録第199685号 上野 貞彦

