

入札公告

物品調達等及び委託役務

次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6の規定により公告する。

この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項による。

平成28年2月19日

東広島市長 藏田 義雄

1 入札に付する事項

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| (1) 物品・委託役務の名称 | 消臭剤（ポリ硫酸第二鉄）（単価契約） |
| (2) 物品・委託役務管理番号 | 18-27-0075 |
| (3) 物品・委託役務内容 | 消臭剤（ポリ硫酸第二鉄） |
| (4) 納入・履行期間 | 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで |
| (5) 納入・履行(就業)場所 | 東広島浄化センター |
| (6) 予定価格 | 非公表 |
| (7) 最低制限価格 | なし |
| (8) 入札方式 | 一般競争入札 |
| (9) 入札区分 | 紙入札 |
| (10) 契約種別 | 単価契約 |

2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

次に掲げる要件を全て満たしていること。

ア 平成25年4月1日～平成28年12月31日までの東広島市物品調達等及び委託役務に係る競争入札参加資格として次の入札参加資格認定区分の認定を受けている者	買入れ・製作
イ 法令等による登録等	問わないものとする。
ウ 技術者	問わないものとする。
エ 営業所等所在地 ※本店とは、法人にあっては登記されている本店とし、個人事業者にあっては営業活動の本拠を置いている場所とする。 ※営業所とは、法人においてその所在する市（町）の法人市（町）民税の申告のある営業所とする。	東広島市内に本店を有する者
オ 会社の履行実績	問わないものとする。
カ その他	平成26年4月1日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項」の2(1)のいずれにも該当しないこと。

3 その他の入札条件

- 入札書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得（平成21年東広島市告示第83号。）別記様式第4号）によらず、本公告において定める様式とする。
- 消費税に係る課税事業者にあつては、「単価」の欄の記載金額は、消費税及び地方消費税の額を含まない整数とする。なお、契約単価も同様とする。
- 消費税に係る免税事業者にあつては、「単価」の欄の記載金額は、契約希望単価の108分の100に相当する整数の額とする。ただし、当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）を契約単価とする。
- 「単価×発注予定数量」の欄には、単価と発注予定数量を乗じて計算した額を記載すること。
- 「入札金額（合計）」の欄には、「単価×発注予定数量」に記載した金額の合計を記載すること。
- 使用契約約款： 物品売買契約約款（単価）（東広島市のホームページ掲載のもの）

4 日程等

手 続 き 等	期 間 ・ 期 日 等	場 所 ・ 留 意 事 項
ア 公告日	平成28年2月19日	東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧に供する。 総務部 契約課 物品役務係（契約担当課） 東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階） 電話番号 082-420-0930 ファックス番号 082-431-0077
イ 仕様書及び見本等閲覧期間	平成28年2月19日～ 平成28年3月9日	東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。 見本等の有無 : 無
ウ 質問書提出期間	平成28年2月19日～ 平成28年2月25日 (午前8時30分～午後5時15分)	質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得（平成21年東広島市告示第83号。）別記様式第1号（第4条関係））により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 下水道部 下水道施設課（発注担当課） 東広島市西条町田口100番地1（東広島浄化センター） 電話番号 082-425-2281（東広島浄化センター） ファックス番号 082-425-0027（東広島浄化センター） 質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。 質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。
エ 回答書閲覧期間	平成28年3月1日～ 平成28年3月9日	東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
オ 入札期間	平成28年3月7日～ 平成28年3月8日 (午前8時30分～午後5時15分)	入札場所 東広島市 総務部 契約課（契約担当課） 東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階） 入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。 初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本市に届け出ている印鑑を押印すること。（ただし、入札書に記載した日付以前に作成された委任状の同封・提出がある場合を除く。）
カ 開札日時	平成28年3月9日 午前9時45分	開札場所 入札室（東広島市西条栄町8番29号 本庁本館4階） 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、直ちに開札会場で再度の入札を2回を限度として行う。この場合、開札に立ち会わなかった者、入札に参加しなかった者並びに無効の入札をした者は再度の入札に参加できない。 なお、入札者が立会いできない場合は、委任状の提出により代理人での立会いができる。 委任状の様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。
キ 事後審査	開札後、落札を保留し、落札候補者となったものについて入札参加資格要件を審査する。	入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料の提出は求めない。

5 その他

契約締結後、納入物品の規格及び単価等（予定を含む。）を記載した契約明細書の提出を求める場合がある。

6 入札書の様式

本公告に係る入札書は、単価契約入札書（平成28年2月19日公告・消臭剤（ポリ硫酸第二鉄）（単価契約））とする。
本入札書の様式は、東広島市ホームページ（本公告掲載ページ）からダウンロードできる。

7 問い合わせ先（契約担当課）

総務部契約課 物品役務係
東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階）
電話番号 082-420-0930
ファックス番号 082-431-0077

仕 様 書

1 品 名 消臭剤（ポリ硫酸第二鉄）（単価契約）

2 用 途 処理施設内の臭気の抑制並びに重金属やリン除去等の助剤

3 規格及び数量等

内訳	品名	メーカー	品番等	規格	発注予定数量	単位
1	消臭剤	問わない		ア 外 観：赤褐色の液体 イ 化学名：ポリ硫酸第二鉄 ウ 品質等：別添特記事項の とおり	260,000	kg

※ 上記規格を満たすものであればメーカー・品番を問わない。なお、規格を満たしているかどうかの事前確認は受け付けない。（同等品規格確認は受け付けない。）

※ 契約締結後、速やかにメーカーからの出荷確約書を提出すること。また、契約締結後10日以内に製品安全データシート（MSDS）を提出すること。

4 発注予定数量

予定数量であり、この数量の発注を保証するものではない。ただし、発注予定数量を上限とし、下限はその2割以内とする。この下限を下回るときは、発注者と受注者が契約金額（単価を含む。）について協議を行い、必要があると認めるときは契約金額の変更を行うものとする。

5 契約単価等

契約単価は1kgあたりの単価とする。（消費税及び地方消費税は含まない。）

6 納入期間

平成28年4月1日～平成29年3月31日

7 納入場所

東広島浄化センター（東広島市西条町田口100番地1）
流入分配槽12m³、5m³タンク

8 納入期限

発注日から4日以内とする。（午前8時から午前10時の間に納入すること。）

9 納入方法等

タンクローリー車（5,000～12,600kg／回程度）
接続口：フランジ50A（JIS 10K）

10 提出書類

契約締結後：メーカーからの出荷確約書、製品安全データシート（MSDS）

納入時：納品書、計量伝票、品質検査書（試験成績表等）（メーカーによる試験成績でも可）

1.1 支払方法

月ごとの支払いとする。受注者は検査合格後、納入日が属する月の翌月に当該履行部分にあたる代金を次のとおり請求することができる。

ア 消費税及び地方消費税に係る課税事業者の場合

契約単価に当該履行数量（kg）を乗じて計算した額に、当該額の100分の8に相当する額（その額に円単位未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額）を加算して計算した額。

イ 消費税及び地方消費税に係る免税事業者の場合

契約単価に当該履行数量（kg）を乗じて計算した額。（その額に円単位未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額）

なお、請求書には、納入毎の納入月日・数量・単価・消費税等・金額、及び月間の合計金額等の請求額の根拠となる内訳を記載すること。請求金額は、納入毎に小数点以下の端数を切り捨て、その合計金額をもって請求すること。

1.2 その他

年末年始等大型連休前及び水処理状況等により、5,000kg/回未満で納入依頼する場合は、その指示に従うこと。なお、納入場所については、別途指示する。（1回の納入において、2つのタンクに投入するなど）

1.3 問い合わせ先（発注担当課）

東広島市 下水道部 下水道施設課 施設係

東広島市西条町田口100-1

TEL 082-425-2281

FAX 082-425-0027

消臭剤（ポリ硫酸第二鉄）特記事項

（薬品の品質）

ポリ硫酸第二鉄溶液の性状は、以下の規格に適合すること

分析項目	単位	規格値
外観	—	赤褐色の液体
比重（20℃）	—	1.45～1.49
粘度（20℃）	c p s	10～30
pH（1W/V%）	—	2以上
全鉄（T-Fe）	%	11以上
第一鉄（Fe ²⁺ ）	%	0.07以下
硫酸イオン（SO ₄ ²⁻ ）	%	24～29
塩素イオン（Cl ⁻ ）	%	0.05以下
全水銀（T-Hg）	mg/kg	0.01以下
カドミウム（Cd）	mg/kg	0.1以下
シアン（CN）	mg/kg	1以下
ヒ素（As）	mg/kg	1以下
鉛（Pb）	mg/kg	10以下
全クロム（T-Cr）	mg/kg	100以下