

## 設計図書に対する質問の回答書

令和 7 年 7 月 2 3 日

入札参加業者 各位

東 広 島 市 長

工事（業務）名	令和 7 年度 生涯学習施設管理運営事業 黒瀬生涯学習センター舞台音響設備等改修工事																						
工事（業務）場所	東広島市黒瀬町菅田																						
工事（業務）担当課	都市交通部 営繕課																						
質 問 事 項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現場作業が可能な日程につき、現時点で想定している日程があればご教授頂けないでしょうか。</li> <li>・図番 E-15 及び E-24 につき、ワイヤレスマイクの種別（ハンドヘルド型、タイピン型等）及び本数の記載が読み取れないのでご教授頂けないでしょうか。</li> <li>・図番 E-17 等につき、姿図右下に品番の記載がありますが、「相当品」と記載があるものと無いものに意図等があればご教授頂けないでしょうか。</li> </ul>																						
回 答	<ul style="list-style-type: none"> <li>・図番 E-45 「参考図 仮設計画配置図」内、「黒瀬生涯学習センター長寿命化改修工事概略工程表」中にあります「内部（せせらぎホール）改修」、「内部・LED（劇場棟）改修」、「内部（図書室）改修」、「内部・LED（研修棟）改修」に記載の期間を想定しております。</li> <li>・既設ワイヤレスマイクの種別と本数はつぎのとおりです。</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">場所</th> <th colspan="2">タイピン型</th> <th colspan="2">ハンドヘルド型</th> </tr> <tr> <th>種別（品番）</th> <th>本数</th> <th>種別（品番）</th> <th>本数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>せせらぎホール</td> <td>WX-4300</td> <td>5</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>イベントホール</td> <td>WX-4300</td> <td>2</td> <td>WX-4100</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>※なお、本工事ではワイヤレスマイクの改修は行いません。</li> <li>・「相当品」と記載があるものと無いものに意図等はございません。個々の項目に「相当品」の記載がないものについても、E-13「音響設備 特記仕様書」の「5. 設備仕様等について」に記載のとおり、システム上においてその性能及び機能が同等以上の機器であれば協議のうえ、変更可能としております。</li> </ul>				場所	タイピン型		ハンドヘルド型		種別（品番）	本数	種別（品番）	本数	せせらぎホール	WX-4300	5	-	-	イベントホール	WX-4300	2	WX-4100	2
場所	タイピン型		ハンドヘルド型																				
	種別（品番）	本数	種別（品番）	本数																			
せせらぎホール	WX-4300	5	-	-																			
イベントホール	WX-4300	2	WX-4100	2																			