

設計図書に対する質問の回答書

令和 7 年 8 月 1 2 日

入札参加業者 各位

東 広 島 市 長

工事（業務）名		令和 7 年度 港湾施設長期保全事業 東浜第 2 防波堤補修工事
工事（業務）場所		東広島市安芸津町三津
工事（業務）担当課		建設部災害河港課
質 問 事 項	設計図書内の維持補修工：ペトロラタム被覆防食についてですが 同等工法での変更は可能でしょうか？	
回 答	ペトロラタム被覆防食と同等以上の防食効果及び耐用年数を確保でき、かつ 本体構造に影響しない工法であれば、監督職員と協議のうえ変更可能とする。 上記については、請負代金額の変更対象としない。	

注 質問に対する回答は、入札公告に定める時期及び方法において閲覧に供する。