

配管従事者に求める資格要件について

令和元年 7 月

1) GX 形ダクタイル鋳鉄管を布設する工事

GX 形ダクタイル鋳鉄管の配管従事者は、(公社)日本水道協会（以下「日水協」という。）の小口径管講習会(講習会 I)を 2014 年(平成 26 年)4 月 1 日以降に修了して「配水管技能者登録証(一般継手・耐震継手)」を取得した者、又は(一社)日本ダクタイル鉄管協会（以下「JDPA」という。）の JDPA 継手接合研修会（耐震管 φ 450 以下）を受講して、「JDPA 継手接合研修会受講証（耐震管 φ 450 以下）」を取得した者とします。

2) S50 形・NS 形ダクタイル鋳鉄管を布設する工事

S50 形・NS 形ダクタイル鋳鉄管の配管従事者は、日水協の配水管技能者(一般継手・耐震継手)として登録されている者、又は JDPA による「JDPA 継手接合研修会受講証（耐震管 φ 450 以下又は NS 形 φ 450 以下）」を有する者とします。

3) 水道配水用ポリエチレン管を布設する工事

水道配水用ポリエチレン管の配管従事者は、配水用ポリエチレンパイプシステム協会による「水道配水用ポリエチレン配管施工講習受講証」を有する者としてします。

4) その他

主体となる工事が GX 形ダクタイル鋳鉄管、S50 形ダクタイル鋳鉄管、NS 形ダクタイル鋳鉄管、水道配水用ポリエチレン管以外の場合の配管従事者に求める資格は、別途、各工事の特記仕様書にて定めるものとします。